

2017-05・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>								
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	12,001	1	127.7	35	242.4	1	12.74	14	942	1.90	5/24	31	12,001	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	11,633	2	123.1	52	235.0	2	8.58	42	1,356	1.91	5/22	33	12,384	リフトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔の影と真つ向勝負
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	89.76	49.5	真南	20	11,227	3	125.1	48	226.8	3	4.96	66	2,264	1.81	5/25	31	11,227	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン集電箱まで 70m
波輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	10,906	4	137.2	12	220.3	4	12.61	16	865	1.61	5/24	31	10,906	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	10,812	5	131.1	27	216.7	5	9.88	30	1,094	1.65	5/25	31	10,812	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
サンパル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,626	6	126.5	42	214.7	6	7.08	54	1,500	1.70	5/24	31	10,626	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	10,620	7	126.4	43	214.5	7	7.35	52	1,445	1.70	5/24	31	10,620	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	10,450	8	126.7	41	209.4	10	10.77	24	970	1.65	5/16	33	11,124	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,419	9	124.0	51	210.5	8	12.55	17	830	1.70	5/24	31	10,419	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	10,411	10	103.7	73	210.3	9	12.98	12	802	2.03	5/15	33	11,083	jinko 270w*372枚	安川三相 9.9kwX5台	
あさま7号	長野県 小諸市		76.50	49.5	南	10度	10,338	11	135.1	18	208.8	12	8.64	40	1,197	1.55	5/24	31	10,338	JINKO多結晶 255W	田淵9.9kw	
YSアサヒ新見	岡山県 新見市		81.84	49.5	東40度	19	10,303	12	125.9	46	208.1	13	8.59	41	1,200	1.65	5/16	30	9,971	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	10,290	13	127.0	39	207.9	14	9.98	29	1,031	1.64	5/21	33	10,954	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	84.65	49.5	真南	20	10,236	14	120.9	58	206.8	15	6.41	58	1,597	1.71	5/25	31	10,236	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
クリーンエナジー須玉町	山梨県 北杜市		81.30	49.9	南西	10	10,107	15	124.3	49	202.5	18	7.87	49	1,284	1.63	5/9	33	10,759	インリー多結晶 245wX288	HUAWEI SUN2000-33KTL	JET認証外PCS 南に鉄塔 西に樹木
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	10,098	16	144.3	6	204.0	17	6.06	61	1,666	1.41	5/23	33	10,750	リフトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	9,976	17	127.9	33	201.5	19	12.47	18	800	1.58	5/24	31	9,976	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	9,899	18	122.2	55	200.0	20	16.27	5	609	1.64	5/22	33	10,538	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	9,857	19	126.4	44	199.1	21	5.19	65	1,900	1.58	5/25	31	9,857	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	9,856	20	118.5	63	199.1	22	16.73	3	589	1.68	5/17	31	9,856	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	9,784	21	146.1	3	197.7	23	10.15	27	964	1.35	5/21	33	10,415	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	9,743	22	138.8	11	206.4	16	16.80	2	580	1.49	5/23	33	10,372	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	9,680	23	131.4	26	195.5	24	9.68	32	1,000	1.49	5/21	33	10,304	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
クリーンエナジー高根町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	9,592	24	135.9	14	193.8	27	11.31	23	848	1.43	5/15	33	10,211	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minori-solar.com/">http://minori-solar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	9,547	25	127.8	34	192.9	28	6.86	56	1,392	1.51	5/25	31	9,547	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
しまなみ第1発電所	愛媛県 今治市		65.50	49.5	東12度	10	9,547	25	145.8	4	192.9	28	7.77	50	1,229	1.32	5/25	31	9,547	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	9,522	27	125.1	47	192.4	30	9.35	35	1,018	1.54	5/15	33	10,136	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
水戸稲荷峰発電所3(1064)	茨城県 水戸市		74.88	49.5	南	20度	9,493	28	126.8	40	191.8	31	5.93	62	1,600	1.51	5/18	31	9,493	アンフィニジャパン JS-260U-P160 X288	アンフィニジャパン MS55K2 9台	
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	9,308	29	149.2	1	188.0	32	9.19	38	1,013	1.26	5/21	33	9,908	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	9,304	30	133.0	25	188.0	33	8.45	45	1,101	1.41	5/1	28	8,404	トリナ多結晶265W×264 枚	SMA単相4.5kW×11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む



2017-05・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
							日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
			kW	kW	度									m <sup>2</sup>	パネル/PCS		31	kWh				
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	56.16	49.5	東25度	20	7,143	61	127.2	37	144.3	69	9.33	37	766	1.13	5/17	31	7,143	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	南東に電柱 & 木 段々架台
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	7,102	62	124.1	50	143.5	70	12.94	13	549	1.16	5/25	31	7,102	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kW×5台	東西南北 民家あり
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	7,050	63	128.0	32	149.4	64	6.23	60	1,132	1.17	5/7	33	7,505	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kW×8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	6,773	64	120.6	59	136.8	72	7.89	48	858	1.13	5/9	34	7,428	SF160WX351	オムロン単相5.5kW×9台	ちよつと山間部
水戸稻荷峰発電所2(229)	茨城県 水戸市		47.25	38.5	南東	10度	6,582	65	139.3	9	171.0	43	16.46	4	400	1.23	5/21	33	7,007	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
AZ1号発電所 銚田	茨城県 銚田市		48.00	49.5	真南	20	6,223	66	129.7	30	125.7	73	9.43	34	660	0.97	5/28	33	6,625	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kW×9台	1号柱やや影 44.82円
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	6,205	67	122.4	54	208.9	11	12.03	21	516	1.71	5/25	31	6,205	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW×2台	SMA 13直列
FM山室②	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	6,035	68	111.0	71	152.4	59	15.76	6	383	1.37	5/9	33	6,424	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブクル あり
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	5,459	69	127.5	36	183.8	36	8.35	46	654	1.44	5/15	33	5,811	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kW×3台	東西木と家あり
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/ blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	4,700	70	126.3	45	158.2	57	8.55	43	550	1.25	5/28	33	5,003	Gi Power New Energy 単 結晶310W×120枚	田淵単相9.9kW×3	TIGO搭載!
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	4,396	71	133.2	24	148.0	66	13.61	10	323	1.11	5/25	31	4,396	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kW×3台	
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北社市		39.00	29.7	東20度	20	4,380	72	112.3	69	147.5	67	5.43	64	807	1.31	5/22	37	5,228	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kW×3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	4,247	73	122.9	53	143.0	71	13.15	11	323	1.16	5/16	33	4,521	sunarray 270wX128	田淵9.9kW×3台	南東に電柱
FM折板屋根	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,465	74	109.8	72	123.2	74	10.67	25	231	1.12	5/8	33	2,624	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW×2 4.5KW×2	東の餃子の王将の影の 影響あり