

2017-11・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	30	kWh					
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	7,998	1	76.0	27	161.6	1	5.33	34	1,500	2.13	11/26	33	8,798	looop多結晶 270WX300	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	7,559	2	80.4	19	152.7	2	8.02	10	942	1.90	11/23	31	7,811	ループ多結晶 270WX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	7,379	3	70.7	38	149.1	3	4.43	45	1,665	2.11	11/19	32	7,871	JINKO単結晶 290WX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	7,289	4	86.8	5	147.3	4	5.04	39	1,445	1.70	11/23	31	7,532	長州産業単結晶 280WX300	SMA三相 9.9kwX5	
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	7,160	5	75.8	29	144.6	5	5.28	35	1,356	1.91	11/20	32	7,637	リープトン多結晶 315WX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
サンパル発電所番号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	7,113	6	84.7	10	143.7	6	4.74	42	1,500	1.70	11/23	31	7,350	長州産業単結晶 280WX300	SMA三相 9.9kwX5	
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	7,094	7	86.0	7	142.2	7	6.48	21	1,094	1.65	11/26	33	7,803	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	7,002	8	83.4	14	141.4	8	8.44	8	830	1.70	11/23	31	7,235	長州産業単結晶 280WX240	SMA三相 9.9kwX5	
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	6,976	9	99.7	1	140.9	9	4.19	47	1,666	1.41	11/21	30	6,976	リープトン多結晶 250WX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	6,633	10	85.0	9	134.0	10	3.49	53	1,900	1.58	11/26	33	7,296	looop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	6,562	11	84.1	12	132.6	11	8.20	9	800	1.58	11/23	31	6,781	ソーラーワールド多結晶 260WX240	SMA三相 9.9kwX5	
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	6,424	12	79.3	20	129.8	12	7.42	14	866	1.64	11/7	33	7,066	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	6,236	13	75.0	31	126.0	15	10.59	2	589	1.68	11/15	30	6,236	sunarray 多結晶 270WX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,206	14	99.5	2	125.4	16	6.13	26	1,013	1.26	11/19	32	6,620	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,184	15	92.3	3	124.9	17	6.41	22	964	1.35	11/19	32	6,596	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,181	16	76.3	26	124.9	18	6.00	28	1,031	1.64	11/19	32	6,593	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	6,134	17	86.0	6	123.9	19				1.44	11/5	33	6,747	SF-165	SF単相5.5kwX9台	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	6,113	18	81.8	18	123.5	20	4.39	46	1,392	1.51	11/26	33	6,724	looop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	6,107	19	82.0	16	123.4	21	6.24	25	978	1.51	11/12	32	6,514	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
波輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	6,100	20	76.7	25	123.2	22	7.05	20	865	1.61	11/23	31	6,303	jinko多結晶 265WX300	田淵三相SF 9.9kwX5	西に倉庫あり
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.tronter-monitor.com/publicsite/t...	73.40	49.5	南南東	25度 35度	6,010	21	81.9	17	121.4	24	8.59	7	700	1.48	11/7	33	6,611	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,775	22	82.3	15	122.4	23	9.96	3	580	1.49	11/21	30	5,775	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	5,767	23	57.4	55	116.5	25	7.19	18	802	2.03	11/13	31	5,959	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
YSアサヒ新見	岡山県 新見市		81.84	49.5	東40度	19	5,712	24	69.8	40	115.4	26	4.76	41	1,200	1.65	11/15	30	5,712	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	5,602	25	73.6	34	113.2	27	5.50	33	1,018	1.54	11/13	32	5,975	インリー多結晶 255wX225 250wX275	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,503	26	85.6	8	111.2	30	4.13	48	1,333	1.30	11/14	29	5,320	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9kw X 5台	2016年2月 9.3kw増設
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	5,435	27	72.5	35	109.8	31	8.70	6	625	1.52	11/15	30	5,435	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	5,360	28	65.0	49	107.4	32	5.53	32	970	1.65	11/10	31	5,539	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	5,303	29	67.0	45	112.3	28	5.94	29	892	1.68	11/12	32	5,656	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
ひできち第1発電所	和歌山県 田辺市		79.20	49.5	南	20	5,219	30	65.9	47	105.4	33	2.86	55	1,824	1.60	11/5	33	5,741	SF165-S X 480	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA +アモルファス絶縁 トランス

2017-11・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
AZ4号発電所 明野町2	山梨県北州市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	4,936	31	77.5	24	99.7	34			1.29	11/7	31	5,101	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kW X5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く!	
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	4,886	32	65.1	48	98.7	35	5.55	31	880	1.52	11/14	30	4,886	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW X5台	南に2階建て倉庫
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10-20度 10度	4,883	33	69.8	39	98.6	36	4.44	44	1,101	1.41	11/1	30	4,883	トリナ多結晶265W x 264 枚	SMA単相4.5kW x 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
四万十第2発電所	高知県高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	4,880	34	86.9	4	98.6	37	5.69	30	858	1.13	11/7	33	5,368	SF160WX351	オムロン単相5.5kW X9台	ちよつと山間部
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	4,622	35	61.6	51	93.4	39	3.69	50	1,254	1.52	11/13	32	4,930	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW X5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM弟国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	4,494	36	55.5	57	90.8	41	7.39	16	609	1.64	11/20	32	4,794	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kW X5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,493	37	78.3	21	90.8	42	3.21	54	1,401	1.16	11/21	30	4,493	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kW X5台	南に電柱+引込柱
YSアサヒ笠岡	岡山県笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	4,302	38	77.8	22	86.9	45	9.78	4	440	1.12	11/20	32	4,589	インリー多結晶255w	田淵9.9kW X5台	18m X20m 一面設置
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	4,240	39	69.3	42	85.7	47	4.71	43	900	1.24	11/14	30	4,240	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW X5台	夏は蛍が飛んでます
FM山室	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	4,211	40	56.2	56	85.1	48	6.35	24	663	1.52	11/13	32	4,492	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kW X5台	周囲家だらけ
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	4,096	41	71.6	37	82.8	51	7.46	13	549	1.16	11/26	33	4,506	sunarray 多結晶 270wX212	山洋 9.9kW X5台	東西南北 民家あり
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,075	42	74.0	32	86.3	46	3.60	51	1,132	1.17	11/5	33	4,483	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kW X8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
AZ1号発電所 鉢田	茨城県鉢田市		48.00	49.5	真南	20	4,019	43	83.7	13	81.2	52	6.09	27	660	0.97	11/27	33	4,421	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kW X9台	1号柱やや影 44.82円
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	3,825	44	75.5	30	128.8	13	7.41	15	516	1.71	11/26	33	4,208	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW X3台	SMA 13直列
FM北勢町新町	三重県いなべ市		54.28	49.5		5	3,764	45	69.3	41	76.0	53	10.75	1	350	1.10	11/19	32	4,015	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kW X5台 5.5kW X5台	日当たり悪し、積雪アリ
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	3,759	46	68.3	44	75.9	54	7.88	11	477	1.11	11/23	31	3,884	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kW X5台	東に民家あり
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	3,751	47	61.9	50	75.8	55	7.16	19	524	1.22	11/14	30	3,751	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kW X5台	
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	3,683	48	68.6	43	83.7	50	3.88	49	950	1.22	11/1	30	3,683	インリー多結晶305W x 176枚	パナソニック単相 5.5kW x 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
FM山室②	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	3,591	49	66.1	46	90.7	43	9.38	5	383	1.37	11/7	33	3,950	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kW X4台	東に大きなキューブクル あり
AZ2号発電所 明野町	山梨県北州市		58.00	49.5	真南	20	3,436	50	59.2	53	69.4	57				1.17	11/7	31	3,551	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kW X9台	日射量日本一だが南東 に電柱と林の影
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	3,324	51	77.7	23	111.9	29	5.08	38	654	1.44	11/13	32	3,546	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kW X3台	東西木と家あり
中井発電所	神奈川県足柄上郡		33.60	22.0	真南から西に 20度	10度(増設 分は5度)	2,830	52	84.2	11	128.6	14	7.37	17	384	1.53	11/1	30	2,830	XSOL XLKT-260PKx96 270P x32	XSOL XL-PS55K2 5.5kW X4	
AZ3号発電所 白州町	山梨県北州市		39.00	29.7	東20度	20	2,822	53	72.4	36	95.0	38	3.50	52	807	1.31	11/15	31	2,916	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kW X3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	2,739	54	73.6	33	92.2	40	4.98	40	550	1.25	11/27	33	3,013	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	2,643	55	58.7	54	89.0	44	5.10	37	518	1.52	11/26	33	2,907	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kW X3台	真南電柱
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,504	56	75.9	28	84.3	49	7.75	12	323	1.11	11/26	33	2,754	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kW X3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,067	57	59.8	52	69.6	56	6.40	23	323	1.16	11/14	30	2,067	sunarray 270wX128	田淵9.9kW X3台	南東に電柱
FM折板屋根	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,206	58	53.8	58	60.3	58	5.22	36	231	1.12	11/6	33	1,327	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	0	59	0.0	59	0.0	59	0.00	56	1,009	1.11	11/27	33	0	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	