

2017年・年間ランキング (2017-04-09更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル			総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他	
			kW	kW	方位	傾角 度	本年発電量 順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位									
																						365
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	27,763	1	309.3	18	560.9	1	12.26	43	2,264	1.81	3/26	90	27,763	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン+集電箱まで 70m
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	27,526	2	325.2	11	556.1	2	17.24	31	1,597	1.71	3/26	94	27,526	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	過積載工事完了！
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	26,616	3	322.6	12	533.4	3	24.33	17	1,094	1.65	3/26	95	26,616	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kW×1台 10kW×4台	中華製不使用
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	25,449	4	326.3	9	514.1	4	13.39	39	1,900	1.58	3/26	94	25,449	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそこ短い配線
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	25,037	5	298.1	23	505.8	5	30.17	8	830	1.70	3/23	92	25,037	長州産業単結晶 280WX240	SMA三相 9.9kW×5	
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	24,988	6	357.0	2	504.8	6	15.00	34	1,666	1.41	3/21	91	24,988	リープト多結晶 250WX280	SMA 三相 9.9kW×5	抑制が止まりません
ソーラーバル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	24,182	7	310.0	17	488.5	8	30.23	7	800	1.58	3/23	92	24,182	ソーラーワールド多結晶 260WX240	SMA三相 9.9kW×5	
水戸稲荷峰発電所	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	24,031	8	326.2	10	485.5	9	24.03	19	1,000	1.49	3/20	92	24,031	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	23,858	9	382.3	1	482.0	10	23.55	20	1,013	1.26	3/20	92	23,858	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	23,833	10	288.9	26	477.6	13	24.57	16	970	1.65	3/14	91	23,833	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kW×1台 10kW×4台	中華製不使用
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	23,774	11	318.3	14	480.3	11	17.08	32	1,392	1.51	3/26	94	23,774	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中・・・
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	23,710	12	354.1	3	479.0	12	24.60	15	964	1.35	3/20	92	23,710	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	22,950	13	301.6	21	463.6	14	22.54	25	1,018	1.54	3/12	90	22,950	インリー多結晶 255WX225 sunshine 250WX275	田淵9.9kW×5台	18.5kW増設
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	22,125	14	273.3	34	447.0	16	25.55	13	866	1.64	3/6	90	22,125	中国製パネル62.4kW	オムロン単相5.5kW×9台	ちよっと山間部
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	21,933	15	347.2	4	443.1	17	22.99	21	954	1.28	3/29	92	21,933	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	21,794	16	262.1	37	440.3	18	37.00	2	589	1.68	3/14	90	21,794	sunarray 多結晶 270WX308	安川三相 9.9kW×5台	高茶屋のお隣
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	21,227	17	295.6	24	428.8	22	21.88	27	970	1.45	3/8	91	21,227	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kW×5台	
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	20,798	18	337.6	6	420.2	24				1.24	3/8	91	20,798	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	20,394	19	286.1	27	412.0	26				1.44	3/2	88	20,394	SF-165	SF単相5.5kW×9台	
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	19,811	20	274.0	33	400.2	27	22.72	23	872	1.46	3/8	91	19,811	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kW×5台	2015.12 15.6KW増設！
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	19,669	21	280.3	28	416.7	25	33.91	3	580	1.49	3/21	91	19,669	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルテ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	19,627	22	305.2	20	396.5	29	14.72	36	1,333	1.30	3/14	91	19,627	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9kW×5台	2016年2月 9.3kW増設
クリーンエナジー高根町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	19,367	23	274.5	32	391.3	30	22.84	22	848	1.43	3/13	91	19,367	インリー多結晶 245WX288	田淵三相 9.9kW×5台	一軸角度調整架台
FM高茶屋	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	19,315	24	257.5	39	390.2	31	30.90	6	625	1.52	3/14	90	19,315	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kW×5台	南に引込柱
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	19,280	25	257.1	40	389.5	32	21.91	26	880	1.52	3/13	90	19,280	znshine多結晶 250WX300	田淵 9.9kW×5台	南に2階建て倉庫
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.tronter-monitor.com/publicsite/1962444?id=0016724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	18,764	26	255.6	41	379.1	33	26.81	11	700	1.48	3/6	90	18,764	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	18,558	27	318.3	13	457.1	15				1.44	3/8	91	18,558	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	17,854	28	331.2	8	439.8	19				1.33	3/8	91	17,854	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	17,800	29	237.3	44	359.6	36	14.19	38	1,254	1.52	3/12	90	17,800	znshine多結晶 250WX300	田淵 9.9kW×5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	17,788	30	317.1	15	438.1	20				1.38	3/8	91	17,788	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木

2017年・年間ランキング (2017-04-09更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル			総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW	方位	傾角	本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²								
さんびーず®	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	17,680	31	300.4	22	435.5	21			1.45	3/8	91	17,680	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	17,588	32	313.2	16	355.3	37	20.50	28	1.13	3/6	90	17,588	SF160WX351	オムロン単相5.5kW×9台	ちよつと山間部
クリーンエナジー白州町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	17,519	33	248.3	42	353.9	38	20.32	29	1.43	3/21	92	17,519	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kW×5台	一軸角度調整架台
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	17,313	34	308.3	19	349.8	40	22.60	24	1.13	3/15	91	17,313	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	南東に電柱 & 木 段々架台
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	17,077	35	341.5	5	378.6	34	16.92	33	1.11	3/27	91	17,077	カナディアン GS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	16,947	36	226.0	48	342.4	41	25.56	12	1.52	3/12	90	16,947	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kW×5台	周囲家だらけ
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	16,332	37	233.4	46	329.9	43	14.83	35	1.41	3/2	91	16,332	トリナ多結晶265W ×264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
YSアサヒ新見	岡山県 新見市		81.84	49.5	東40度	19	15,520	38	189.6	51	313.5	45	12.93	41	1.65	3/14	90	15,520	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	14,984	39	271.9	35	317.5	44	13.24	40	1.17	3/5	91	14,984	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kW×8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	14,727	40	290.5	25	495.9	7	28.54	9	1.71	3/26	94	14,727	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 0.0...	SMA 13直列
FM山室②	三重県 松阪市		54.35	39.6	南	20	14,457	41	266.0	36	365.1	35	37.75	1	1.37	3/6	90	14,457	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブクル あり
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	14,442	42	238.5	43	291.8	46	27.56	10	1.22	3/13	90	14,442	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kW×5台	
YSアサヒ笠岡	岡山県 笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	14,312	43	258.8	38	289.1	47	32.53	5	1.12	3/20	91	14,312	インリー多結晶255w	田淵9.9kW×5台	18m×20m 一面設置
水戸稲荷峰発電所2(229)	茨城県 水戸市		47.25	38.5	南東	10度	13,086	44	277.0	31	339.9	42	32.72	4	1.23	3/20	92	13,086	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	13,065	45	213.5	49	263.9	50	14.52	37	1.24	3/13	90	13,065	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んでます
スマ発電所	山口県 周南市		62.00	49.5	南	15	12,864	46	207.5	50	259.9	51	10.20	44	1.25	3/7	90	12,864	ジンコソーラー 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kW EPU-T99P5-SFL	
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	12,595	47	279.9	29	424.1	23	24.31	18	1.52	3/26	94	12,595	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kW×3台	真南電柱
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	53.68	44.0	西30度	10度	12,283	48	228.8	47	279.2	48	12.93	42	1.22	3/2	91	12,283	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/ blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	10,404	49	279.7	30	350.3	39	18.92	30	1.25	3/27	92	10,404	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kW × 3	TIGO搭載!
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	8,070	50	233.5	45	271.7	49	24.98	14	1.16	3/13	90	8,070	sunarray 270wX128	田淵9.9kW×3台	南東に電柱
某氏の青山ソーラー5	茨城県 鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	3,997	51	333.1	7	399.7	28	2.87	45	1.20	3/26	94	3,997	loop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kW×1台	エクストリーム親子ソー ラー