

2017-06・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他	
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²									順位
			30	kWh			30	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位									
初芝@中野千曲クオリティソーラー	長野県千曲市		104.40	49.5	真南	30	12,353	1	118.3	66	249.6	1	7.42	48	1,665	2.11	6/18	25	10,294	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台	
FM下仁柿	三重県松阪市		100.44	49.5	少し西	15	11,940	2	118.9	63	241.2	2	14.89	10	802	2.03	6/12	28	11,144	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台		
SKEソーラー	愛知県豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	11,901	3	125.9	41	240.4	3	8.78	41	1,356	1.91	6/19	28	11,108	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負	
和田発電所	静岡県浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	11,628	4	123.8	51	234.9	4	12.34	18	942	1.90	6/21	28	10,853	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり	
FM高茶屋②	三重県津市		83.16	49.5	南南西	8	11,585	5	139.3	20	234.0	5	19.67	1	589	1.68	6/14	28	10,813	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣	
波輪発電所	大阪府泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	11,281	6	141.9	13	227.9	6	13.04	17	865	1.61	6/21	28	10,529	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり	
YSアサヒ新見	岡山県新見市		81.84	49.5	東40度	19	11,041	7	134.9	25	223.1	7	9.20	38	1,200	1.65	6/14	29	10,673	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用	
FM寺家	三重県鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	10,780	8	133.1	31	217.8	9	10.46	30	1,031	1.64	6/18	28	10,061	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり	
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	10,752	9	143.4	12	217.2	10	17.20	6	625	1.52	6/14	28	10,035	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱	
クリーンエナジー須玉町	山梨県北杜市		81.30	49.9	南西	10	10,721	10	131.9	34	214.8	11	8.35	45	1,284	1.63	6/6	28	10,006	インリー多結晶 245wX288	HUAWEI SUN2000-33KTL	JET認証外PCS 南に鉄塔 西に樹木	
ばっしー龍ヶ崎SF90	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	10,599	11	118.1	68	214.1	12	4.68	63	2,264	1.81	6/22	28	9,892	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kw X 11	パワコン集電箱まで 70m	
四万十第4発電所	高知県高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	10,544	12	147.9	6	213.0	13				1.44	6/4	28	9,841	SF-165	SF単相5.5kwX9台		
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	10,498	13	149.6	3	222.4	8	18.10	2	580	1.49	6/20	28	9,798	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み	
FM弟国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	10,460	14	129.1	36	211.3	14	17.19	7	609	1.64	6/19	28	9,763	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm	
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	http://publicfrontier-monitor.com/publicsite/tas3.html?cid=2016724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	10,374	15	141.3	15	209.6	15	14.82	12	700	1.48	6/6	28	9,682	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり	
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	10,308	16	137.4	22	208.2	16	11.71	23	880	1.52	6/13	28	9,621	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫	
AZ5号発電所 美浦村	茨城県稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	10,300	17	124.8	46	206.4	19	10.62	29	970	1.65	6/10	25	8,583	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用	
サンパル発電所零号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	10,292	18	122.5	57	207.9	17	6.86	54	1,500	1.70	6/21	28	9,606	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5		
グリーンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南南西	20	10,273	19	122.3	59	207.5	18	7.11	53	1,445	1.70	6/21	28	9,588	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5		
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	10,253	20	124.3	48	205.5	21	9.37	37	1,094	1.65	6/22	28	9,569	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用	
四万十第1発電所	高知県高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	10,188	21	125.8	43	205.8	20	11.76	22	866	1.64	6/6	28	9,509	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよっと山間部	
FM片田	三重県志摩市		76.10	49.5	真南	30	10,086	22	132.5	32	203.8	22	9.91	34	1,018	1.54	6/12	28	9,414	インリー多結晶 255wX225 sunshine 250w X 275	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設	
サンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	10,011	23	119.2	61	202.3	23	12.06	19	830	1.70	6/21	28	9,344	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5		
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	9,830	24	116.1	70	198.6	26	6.16	58	1,597	1.71	6/22	28	9,175	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！	
喜望ソーラー豊橋	愛知県豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	9,786	25	139.8	18	197.7	27	5.87	59	1,666	1.41	6/20	28	9,134	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません	
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	9,764	26	149.1	4	197.3	28	13.49	16	724	1.32	6/5	29	9,439	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-J4 X9		
天空の里第一発電所	大分県佐伯市		72.30	49.5	真南	10	9,732	27	134.6	26	196.6	29	11.16	25	872	1.46	6/7	28	9,083	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12 15.6kW増設！	
フルタイム3号発電所	山梨県山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	9,654	28	144.2	10	195.0	31	10.01	33	964	1.35	6/18	28	9,010	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり	
ソーラーパル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	9,597	29	123.0	55	193.9	32	12.00	20	800	1.58	6/21	28	8,957	ソーラーワールド多結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5		
天空の里第二発電所	大分県佐伯市		71.80	49.5	真南	20	9,594	30	133.6	29	193.8	33	9.89	35	970	1.45	6/7	28	8,954	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台		

2017-06・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	30	kWh					
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	9,552	31	122.5	58	193.0	34	5.03	62	1,900	1.58	6/22	28	8,915	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそ短い配線
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	9,494	32	126.6	40	191.8	35	14.32	15	663	1.52	6/12	28	8,861	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kW×5台	周囲家だらけ
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10-20度 10度	9,400	33	134.4	27	189.9	36	8.54	43	1,101	1.41	6/1	31	9,713	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	9,359	34	125.3	44	189.1	37	6.72	57	1,392	1.51	6/22	28	8,735	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中...
水戸稲荷峰発電所3(1064)	茨城県 水戸市		74.88	49.5	南	20度	9,297	35	124.2	49	187.8	38	5.81	60	1,600	1.51	6/15	28	8,677	アンフィニジャパン JS-260U-PI60 X288	アンフィニジャパン MS55K2 9台	
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	9,290	36	123.9	50	187.7	39	7.41	50	1,254	1.52	6/12	28	8,671	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
クリーンエナジー高根町	山梨県 北社市		70.56	49.5	南	10 30	9,205	37	130.5	35	186.0	41	10.85	27	848	1.43	6/12	28	8,591	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kW×5台	一軸角度調整架台
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	9,115	38	146.1	9	184.1	42	9.00	39	1,013	1.26	6/18	28	8,507	シンソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	9,109	39	141.7	14	184.0	43	6.83	55	1,333	1.30	6/14	29	8,805	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 0.9k × 5台	2016年2月 0.9kW増設
スマ発電所	山口県 周南市		62.00	49.5	南	15	9,095	40	146.7	8	183.7	44	7.21	52	1,261	1.25	6/7	29	8,792	シンソーラー 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kW EPU-T99P5-SFL	
FM荏	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	9,021	41	149.0	5	182.3	45	17.22	5	524	1.22	6/13	28	8,420	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kW×5台	
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	8,717	42	155.2	1	176.1	46	10.16	31	858	1.13	6/6	28	8,136	SF160WX351	オムロン単相5.5kW×9台	ちよつと山間部
クリーンエナジー白州町	山梨県 北社市		70.56	49.5	南	10 30	8,670	43	122.9	56	175.2	47	10.06	32	862	1.43	6/19	28	8,092	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kW×5台	一軸角度調整架台
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	8,635	44	117.2	69	174.4	48	8.63	42	1,000	1.49	6/18	28	8,059	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	8,049	45	140.6	17	162.6	56	14.66	14	549	1.16	6/22	28	7,512	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kW×5台	東西南北 民家あり
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	7,811	46	126.8	39	157.8	60				1.24	6/7	28	7,290	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
YSアサヒ笠岡	岡山県 笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	7,781	47	140.7	16	157.2	61	17.68	3	440	1.12	6/19	29	7,522	インリー多結晶255w	田淵9.9kW×5台	18m×20m 一面設置
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	7,659	48	139.0	21	162.3	57	6.77	56	1,132	1.17	6/4	28	7,148	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kW×8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	7,646	49	124.9	45	154.5	63	8.50	44	900	1.24	6/13	29	7,391	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んでいます
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	7,596	50	132.4	33	153.5	64	5.42	61	1,401	1.16	6/20	28	7,090	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kW×5台	南に電柱+引込柱
本郷発電所	広島県 三原市		56.20	49.5	南	20	7,525	51	133.9	28	152.0	65	11.02	26	683	1.14	6/18	31	7,776	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X216	オムロン KP55M-4J X9	
AZ2号発電所 明野町	山梨県 北社市		58.00	49.5	真南	20	7,410	52	127.8	38	149.7	67				1.17	6/7	31	7,657	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kW×9台	日射量日本一だが南東 に電柱と木の影
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	7,392	53	147.8	7	163.9	53	7.33	51	1,009	1.11	6/26	29	7,146	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	7,328	54	133.2	30	148.0	68	15.36	8	477	1.11	6/21	28	6,839	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kW×5台	東に民家あり
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	7,305	55	136.1	24	166.0	52	7.69	47	950	1.22	6/1	31	7,548	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は...
ばっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	7,208	56	128.3	37	145.6	69	9.41	36	766	1.13	6/14	28	6,727	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	南東に電柱 & 木 段々架台
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	6,960	57	118.3	67	171.4	49				1.45	6/7	28	6,496	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	6,943	58	119.1	62	171.0	50				1.44	6/7	28	6,480	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
FM山室②	三重県 松阪市		54.35	39.6	南	20	6,763	59	124.4	47	170.8	51	17.66	4	383	1.37	6/6	28	6,312	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブク ルあり
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	6,640	60	118.4	65	163.5	54				1.38	6/7	28	6,197	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木

2017-06・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²								
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	6,636	61	123.1	54	163.5	55			1.33	6/7	28	6,194	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒	
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	6,006	62	118.5	64	202.2	24	11.64	24	1.71	6/22	28	5,606	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列	
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北社市		39.00	29.7	東20度	20	5,985	63	153.5	2	201.5	25	7.42	49	1.31	6/19	28	5,586	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山	
水戸稲荷峰発電所2(229)	茨城県 水戸市		47.25	38.5	南東	10度	5,949	64	125.9	42	154.5	62	14.87	11	1.23	6/18	28	5,552	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台	
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	5,835	65	136.3	23	196.5	30	8.92	40	1.44	6/12	28	5,446	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり	
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minor-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	5,560	66	123.5	52	187.2	40	10.73	28	1.52	6/22	28	5,189	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱	
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	4,815	67	139.3	19	162.1	58	14.91	9	1.16	6/13	28	4,494	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱	
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	4,741	68	143.7	11	159.6	59	14.68	13	1.11	6/22	28	4,425	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台		
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/ blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	4,485	69	120.6	60	151.0	66	8.15	46	1.25	6/25	28	4,186	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!	
FM折板屋根	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,768	70	123.3	53	138.4	70	11.98	21	1.12	6/5	28	2,583	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWX2 4.5KWX2	東の餃子の王将の影の 影響あり	
AZ1号発電所 銚田	茨城県 銚田市		48.00	49.5	真南	20	0	71	0.0	71	0.0	71	0.00	64	0.97	6/25	28	0	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円	