

2016年・年間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル			総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他	
			kW	kW	度	本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位									
																						度
喜望ソーラー豊橋	愛知県豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	98,450	1	1,406.4	1	1,988.9	1	59.09	36	1,666	1.41	12/20	366	98,450	リープтон多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
FM寺家	三重県鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15.20, 25.30度	95,418	2	1,178.0	24	1,927.6	2	92.55	18	1,031	1.64	12/18	368	95,418	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積載！東西民家あり
FM片田	三重県志摩市		76.10	49.5	真南	30	92,868	3	1,220.3	13	1,876.1	3	91.23	19	1,018	1.54	12/12	368	92,868	インリー多結晶 255wX225 zshshine 250wX275	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	92,126	4	1,181.1	23	1,861.1	4	48.49	43	1,900	1.58	12/22	365	92,126	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	89,252	5	1,190.0	20	1,803.1	5	142.80	2	625	1.52	12/14	366	89,252	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	88,260	6	1,042.7	45	1,783.0	6	55.27	40	1,597	1.71	12/22	365	88,260	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
クリーンエナジー高根町	山梨県北杜市		70.56	49.5	南	10 30	87,902	7	1,245.8	10	1,775.8	7	103.66	10	848	1.43	12/12	368	87,902	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	87,152	8	1,166.7	26	1,760.6	8	62.61	34	1,392	1.51	12/22	365	87,152	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
TG常陸大宮1号機	茨城県常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	10	86,848	9	1,216.4	17	1,754.5	9				1.44	12/6	366	86,848	インリーYL-255P-29b X 280	Sunny Tripower 1000TLEE-JPx5	
サンバル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	86,796	10	1,033.3	47	1,753.5	10	104.57	8	830	1.70	12/21	372	86,796	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	86,577	11	1,154.4	29	1,749.0	11	98.38	14	880	1.52	12/13	366	86,577	zshshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
ぱっしー龍ヶ崎2号基	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	85,130	12	1,020.4	48	1,719.8	12	53.31	41	1,597	1.69	12/22	365	85,130	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
四万十第1発電所	高知県高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	84,382	13	1,042.3	46	1,704.7	13	97.44	15	866	1.64	12/6	366	84,382	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
ぱっしー龍ヶ崎1号基	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	84,174	14	1,008.9	49	1,700.5	14	52.71	42	1,597	1.69	12/22	365	84,174	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
AZ4号発電所 明野町2	山梨県北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	83,785	15	1,315.3	4	1,692.6	15				1.29	12/8	366	83,785	SOPRAY SR-156P 245w x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所のすぐ近く！
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	83,541	16	1,113.9	35	1,687.7	17	66.62	31	1,254	1.52	12/12	368	83,541	zshshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
ソーラーバル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	82,508	17	1,057.8	43	1,666.8	18	103.14	12	800	1.58	12/21	372	82,508	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
クリーンエナジー白州町	山梨県北杜市		70.56	49.5	南	10 30	81,803	18	1,159.3	28	1,652.6	20	94.90	17	862	1.43	12/19	368	81,803	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県水戸市		73.68	49.5	南	20度	81,719	19	1,109.1	36	1,650.9	21	81.72	25	1,000	1.49	12/18	368	81,719	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
しまなみ第1発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	東12度	10	80,484	20	1,228.8	11	1,625.9	22	65.49	32	1,229	1.32	12/23	366	80,484	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
ぱっしー筑西HQ63	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	79,940	21	1,265.3	9	1,614.9	23	83.79	24	954	1.28	12/27	366	79,940	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM山室	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	79,724	22	1,063.0	42	1,610.6	24	120.25	6	663	1.52	12/12	368	79,724	zshshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
TG常陸大宮2号機	茨城県常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	64.77	49.5	3方向	10	78,852	23	1,217.4	16	1,593.0	25				1.31	12/6	366	78,852	カナディアンCS6P-255P X 254	田淵三相 9.9kwX5台	架台が南、南西、南東の 3方向
TG小美玉竹原発電所	茨城県小美玉市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	20	78,557	24	1,100.2	37	1,587.0	26				1.44	12/20	366	78,557	インリーYL-255P-29b X 280	田淵三相 9.9kwX5台	朝夕影あり
天空の星第一発電所	大分県佐伯市		72.30	49.5	真南	10	77,167	25	1,067.3	40	1,558.9	29	88.49	21	872	1.46	12/7	366	77,167	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12.15.6KW増設！
ぱっしー筑西5号基	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10	77,089	26	1,220.1	14	1,557.4	30	74.55	27	1,034	1.28	12/27	366	77,089	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	76,120	27	1,183.8	21	1,537.8	31	57.10	38	1,333	1.30	12/13	366	76,120	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k x 5台	2016年2月 9.3kw増設
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	75,527	28	1,153.1	30	1,525.8	32	104.32	9	724	1.32	12/5	353	75,527	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
四万十第2発電所	高知県高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	74,755	29	1,331.1	2	1,510.2	33	87.13	23	858	1.13	12/6	366	74,755	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
スマ発電所	山口県周南市		62.00	49.5	南	15	71,223	30	1,148.8	33	1,438.8	35	56.48	39	1,261	1.25	12/7	366	71,223	シンコソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL	

2016年・年間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			度	度																		
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	71,102	31	1,174.1	25	1,436.4	36	135.69	3	524	1.22	12/13	366	71,102	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	70,869	32	1,221.9	12	1,431.7	37				1.17	12/8	366	70,869	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東に電柱と林の影
天空の里第二発電所	大分県佐伯市		71.80	49.5	真南	20	69,426	33	966.9	50	1,402.5	40	71.57	30	970	1.45	12/7	366	69,426	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台	
ぱっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	67,500	34	1,201.9	19	1,363.6	43	88.12	22	766	1.13	12/14	366	67,500	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱 & 木段々架台
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	66,386	35	1,204.8	18	1,406.5	39	58.64	37	1,132	1.17	12/4	368	66,386	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えます。建物の影大きい。
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	65,996	36	1,150.3	32	1,333.3	44	47.11	44	1,401	1.16	12/20	366	65,996	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
YSアサヒ笠岡	岡山県笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	65,326	37	1,181.3	22	1,319.7	45	148.47	1	440	1.12	12/19	368	65,326	インリー多結晶255w	田淵9.9kwX5台	18mX20m 一面設置
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	64,482	38	1,053.6	44	1,302.7	47	71.65	29	900	1.24	12/13	366	64,482	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	64,301	39	1,286.0	7	1,425.7	38	63.73	33	1,009	1.11	12/26	368	64,301	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
みのりソーラー2号基B	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	54.00	39.6	東45度	10	62,147	40	1,150.9	31	1,569.4	27	120.21	7	517	1.36	12/22	365	62,147	loop多結晶 300WX180	田淵三相 9.9kwX4台	切り株ソーラー 段々架台
ハッピーリタイヤ発電所	長野県長野市		53.00	49.5	東10度	15度	61,817	41	1,166.4	27	1,248.8	48	103.03	13	600	1.07	12/14	366	61,817	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m
AZ1号発電所 鉢田	茨城県鉢田市		48.00	49.5	真南	20	58,464	42	1,218.0	15	1,181.1	50	88.58	20	660	0.97	12/25	367	58,464	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円
AZ3号発電所 白州町	山梨県北杜市		39.00	29.7	東20度	20	50,126	43	1,285.3	8	1,687.7	16	62.11	35	807	1.31	12/18	368	50,126	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	49,241	44	1,094.2	38	1,657.9	19	95.06	16	518	1.52	12/22	365	49,241	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	42,797	45	1,296.9	6	1,441.0	34	132.50	4	323	1.11	12/25	396	42,797	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	40,530	46	1,089.5	39	1,364.6	42	73.69	28	550	1.25	12/25	367	40,530	Gi Power New Energy 単結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	38,992	47	1,128.2	34	1,312.9	46	120.72	5	323	1.16	12/13	366	38,992	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
FM折板屋根	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	23,890	48	1,064.6	41	1,194.5	49	103.42	11	231	1.12	12/5	368	23,890	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の影響あり
喜望ソーラー岡崎	愛知県岡崎市		15.60	15.0	南西 南東	22	20,523	49	1,315.6	3	1,368.2	41	76.87	26	267	1.04	12/14	366	20,523	パナソニックHIT244a X64	パナソニック単相 5.5kwX2 4.4KW X1	
某氏の青山ソーラー5	茨城県鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	15,590	50	1,299.2	5	1,559.0	28	11.20	45	1,392	1.20	12/22	372	15,590	loop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kwX1台	エクストリーム親子ソーラー