

2016-01・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
							日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
こがもパワーびよびよ	茨城県 鹿嶋市		76.50	49.5	真南	25	7,830	1	102.4	7	158.2	1	6.31	23	1,240	1.55	1/24	32	8,083	1000多結晶 255WX300	田淵三相 9.9kwX5台	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,600	2	97.4	8	153.5	2	4.00	60	1,900	1.58	1/24	32	7,845	1000多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,256	3	103.7	6	146.6	4	4.36	51	1,666	1.41	1/24	35	8,192	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
M鶴田発電所	茨城県 小美玉市		66.56	46.4	真南	17	7,117	4	106.9	3	153.4	3				1.43	1/21	31	7,117	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	
ときわ西	埼玉県 比企群		81.00	49.5	南西35度	15	7,091	5	87.5	24	143.3	5	6.68	15	1,061	1.64	1/26	32	7,320	1000単結晶 270WX300	田淵三相 9.9kwX5台	南西角に電柱
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	6,948	6	93.0	14	140.4	6	4.99	43	1,392	1.51	1/24	32	7,172	1000多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
いっぷソーラー第1発電所	茨城県 鹿嶋市		72.00	49.5	ほぼ南	20	6,902	7	95.9	10	139.4	8	5.45	34	1,266	1.45	1/24	32	7,125	1000多結晶 300WX240	田淵三相 9.9kwX5台	
マスターズ鹿島	茨城県 鹿嶋市		75.00	49.5	真南	16度 24度	6,825	8	91.0	17	137.9	9	6.52	19	1,047	1.52	1/24	32	7,045	1000多結晶 300WX250	田淵三相 9.9kwX5台	
IU石岡発電所C	茨城県 石岡市		73.95	49.6	南南西	20 25	6,814	9	92.1	15	137.4	10				1.49	1/5	33	7,254	カナディアン多結晶 73.95kw	安川 49.6	
ばっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	6,716	10	106.3	4	135.7	12	7.04	10	954	1.28	1/27	31	6,716	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	6,669	11	78.8	44	134.7	13	4.18	54	1,597	1.71	1/24	32	6,884	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	6,597	12	78.5	46	133.3	14	7.95	5	830	1.70	1/21	37	7,874	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,492	13	80.2	36	131.2	15	6.30	25	1,031	1.64	1/20	35	7,330	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エグストリーム過積載！東西民家あり
IU石岡発電所B	茨城県 石岡市		66.56	46.4		20	6,359	14	95.5	12	137.0	11				1.43	1/5	33	6,769	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	
ソーラーバル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	6,358	15	81.5	35	128.5	17	7.95	6	800	1.58	1/21	37	7,589	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
ばっしー龍ヶ崎1号基	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	6,146	16	73.7	59	124.2	18	3.85	62	1,597	1.69	1/24	32	6,344	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
ばっしー龍ヶ崎2号基	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	6,134	17	73.5	61	123.9	19	3.84	63	1,597	1.69	1/24	32	6,332	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
HS下妻シェアリング1号	茨城県 下妻市		50.40	49.5	真南	可変	6,125	18	121.5	1	123.7	20	3.06	70	2,000	1.02	1/20	31	6,125	GWソーラー単結晶 150WX336	オムロン単相5.5kwX9台	南電柱1本 接続柱2本
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	6,055	19	82.2	32	122.3	22	6.06	28	1,000	1.49	1/18	33	6,446	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
ばっしー筑西5号基	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10	6,041	20	95.6	11	122.0	23	5.84	32	1,034	1.28	1/27	31	6,041	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
HS下妻シェアリング2号	茨城県 下妻市		50.40	49.5	真南	可変	5,886	21	116.8	2	118.9	24	2.94	71	2,000	1.02	1/20	31	5,886	GWソーラー単結晶 150WX336	オムロン単相5.5kwX9台	
TG常陸大宮1号機	茨城県 常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	10	5,866	22	82.2	33	118.5	25				1.44	1/6	31	5,866	インリーYL-255P-29b X 280	Sunny Tripower 10000TL EE-JPx5	
TG小美玉竹原発電所	茨城県 小美玉市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	20	5,824	23	81.6	34	117.7	28				1.44	1/20	31	5,824	インリーYL-255P-29b X 280	田淵三相 9.9kwX5台	朝夕影あり
IU石岡発電所D	茨城県 石岡市		73.95	49.6	南南西	20 25	5,776	24	78.1	47	116.5	29				1.49	1/5	33	6,149	カナディアン多結晶 73.95kw	安川 49.6	
スマイルソーラー多気3	三重県 多気郡		58.60	44.0	真南	10	5,694	25	97.2	9	129.4	16	4.90	44	1,162	1.33	1/12	35	6,429	インリー 303W X 192	オムロン 単相 5.5kwX8台	
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	5,675	26	70.1	65	114.6	31	6.55	17	866	1.64	1/7	32	5,858	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	5,658	27	75.4	53	114.3	32	9.05	1	625	1.52	1/18	35	6,388	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
あまそら第5	岐阜県 山県市		81.13	49.5	真南	10度 15度	5,638	28	69.5	67	113.9	33	7.03	11	802	1.64	1/3	33	6,002	中国製多結晶 295w * 275	田淵三相 9.9kwX5台	
KS小美玉世楽第1	茨城県 小美玉市		70.13	49.5		15	5,581	29	79.6	39	112.7	34				1.42	1/24	32	5,761	1000多結晶255W 255wX275	田淵三相 9.9kwX5台	
太陽企画鹿島	茨城県 鹿嶋市		62.40	39.6	真南	16度	5,553	30	89.0	21	140.2	7				1.58	1/24	32	5,732	1000多結晶 260WX240	田淵三相 9.9kwX5台	

2016-01・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他	
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²									順位
			31	kWh			31	kWh	31	m ²	パネ/PCS												
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	5,538	31	73.8	57	111.9	36	6.29	26	880	1.52	1/17	35	6,253	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫	
IU石岡発電所A	茨城県 石岡市		66.56	46.4		20	5,496	32	82.6	30	118.5	26				1.43	1/5	33	5,851	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	南に高い松	
KS小美玉鶴田第1	茨城県 小美玉市		63.75	49.5		15	5,423	33	85.1	27	109.6	37				1.29	1/21	31	5,423	loop多結晶255W 255wX250	田淵三 9.9kwX5台	朝夕影あり	
スマイルソーラー多気2	三重県 多気郡		68.30	44.0	真南	20	5,403	34	79.1	42	122.8	21	4.09	58	1,322	1.55	1/12	35	6,100	インリー 305W X 224	オムロン 単相 5.5kwX8台		
KS水戸大塚第2	茨城県 水戸市		60.00	49.5		15	5,395	35	89.9	19	109.0	39				1.21	1/17	33	5,743	loop多結晶250W 250wX240	田淵三 9.9kwX5台	南2本電柱	
TG常陸大宮2号機	茨城県 常陸大宮市	http://ameblo.jp/gc-energy/	64.77	49.5	3方向	10	5,345	36	82.5	31	108.0	41				1.31	1/6	31	5,345	カナディアンCS6P-255P X 254	田淵三 9.9kwX5台	架台が南、南西、南東の 3方向	
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,335	37	71.1	62	107.8	43	4.25	53	1,254	1.52	1/14	35	6,023	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅	
クリーンエナジー高根町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	5,320	38	75.4	54	107.5	44	6.27	27	848	1.43	1/12	33	5,663	インリー多結晶 245wX288	田淵三 9.9kwX5台	一軸角度調整架台	
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	5,294	39	69.6	66	106.9	46	5.20	40	1,018	1.54	1/14	35	5,977	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設	
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	5,269	40	82.7	29	106.4	47				1.29	1/8	31	5,269	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く!	
スマイルソーラー多気1	三重県 多気郡		78.00	49.5	真南	10	5,217	41	66.9	71	105.4	48	5.23	39	997	1.58	1/12	35	5,890	WINAICO WST260P X 300	田淵三 9.9kwX5台		
HS下妻発電所	茨城県 下妻市		49.00	44.0	真南	30	5,179	42	105.7	5	117.7	27	4.32	52	1,200	1.11	1/19	33	5,513	ネクストエナジー 単結晶245wX200	田淵5.5kwX8	朝夕影あり	
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	5,108	43	91.0	18	103.2	49	5.95	30	858	1.13	1/7	32	5,273	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよっと山間部	
KS笠間箱田	茨城県 笠間市		64.30	49.5		9	5,096	44	79.2	41	102.9	50				1.30	1/26	32	5,260	loop多結晶255W 255wX252	田淵三 9.9kwX5台		
スマイルソーラー滋賀長浜第一発電所	滋賀県 長浜市		78.00	49.5	南南東	20	5,032	45	64.5	76	101.7	51	5.08	41	990	1.58	1/17	35	5,681	WINAICO WST260P X 300	田淵三 9.9kwX5台		
スマイルソーラー滋賀長浜第二発電所	滋賀県 長浜市		78.00	49.5	南南東	20	4,978	46	63.8	80	100.6	52	5.03	42	990	1.58	1/17	35	5,620	WINAICO WST260P X 300	田淵三 9.9kwX5台		
クリーンエナジー白州町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	4,953	47	70.2	64	100.1	53	5.75	33	862	1.43	1/19	33	5,273	インリー多結晶 245wX288	田淵三 9.9kwX5台	一軸角度調整架台	
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	4,938	48	87.9	23	99.8	54	6.45	20	766	1.13	1/14	31	4,938	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台	
KS水戸鯉淵第1(241)	茨城県 水戸市		61.20	49.5		15	4,876	49	79.7	38	98.5	56				1.24	1/18	33	5,191	loop多結晶255W 250wX240	田淵三 9.9kwX5台		
しまなみ第1発電所	愛媛県 今治市		65.50	49.5	東12度	10	4,832	50	73.8	58	97.6	57	3.93	61	1,229	1.32	1/25	33	5,144	ハンファQセルズ G.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9		
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	4,801	51	64.0	79	97.0	59	7.24	9	663	1.52	1/14	35	5,420	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ	
KS水戸大塚第1	茨城県 水戸市		60.00	49.5		15	4,769	52	79.5	40	96.3	60				1.21	1/17	33	5,077	loop多結晶250W 250wX240	山洋 9.9kwX4台		
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	4,741	53	65.6	74	95.8	61	5.44	35	872	1.46	1/11	35	5,353	カナディアン CS6P-260P	田淵三 9.9kwX5台	2015.12 15.6kW増設!	
キュウブン発電所No2	大分県 佐伯市		62.00	49.5	南	15	4,698	54	75.8	51	94.9	63	4.70	46	1,000	1.25	1/17	35	5,304	カナディアンソーラー CS6P-250P 250W	安川電機PV1000 単相202V X5台		
KS水戸鯉淵第2(242)	茨城県 水戸市		61.20	49.5		15	4,586	55	74.9	55	92.6	64				1.24	1/18	33	4,882	loop多結晶255W 250wX240	田淵三 9.9kwX5台		
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	4,582	56	95.5	13	92.6	65	6.94	12	660	0.97	1/25	32	4,730	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円	
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	4,523	57	70.3	63	91.4	66	3.39	67	1,333	1.30	1/17	35	5,107	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k x 5台	2016年2月 9.3kW増設	
AZ2号発電所 明野町	山梨県 北杜市		58.00	49.5	真南	20	4,444	58	76.6	49	89.8	67				1.17	1/8	31	4,444	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日照量日本一だが南東 に電柱と林の影	
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,400	59	88.0	22	97.6	58	4.36	50	1,009	1.11	1/26	33	4,684	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1		
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,343	60	75.7	52	87.7	69	3.10	69	1,401	1.16	1/24	35	4,903	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱	

2016-01・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他	
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh						
しまなみ第2発電所	愛媛県 今治市		65.50	49.5	西20度	10	4,332	61	66.1	72	87.5	70	5.98	29	724	1.32	1/6	19	2,655	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9		
KS小美玉鶴田第2	茨城県 小美玉市		51.00	39.6		15	4,289	62	84.1	28	108.3	40				1.29	1/21	31	4,289	loop多結晶255W 255wX200	田淵三相 9.9kwX4台		
みのりソーラー2号基B	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	54.00	39.6	東45度	10	4,252	63	78.7	45	107.4	45	8.22	3	517	1.36	1/24	32	4,389	loop多結晶 300WX180	田淵三相 9.9kwX4台	切り株ソーラー 段々架台	
キューブ発電所No1	大分県 佐伯市		56.00	49.5	南	15	4,167	64	74.4	56	84.2	72	4.17	55	1,000	1.13	1/17	35	4,705	カナディアンソーラー CS6P-250P 250W	安川電機PV1000 単相202V X5台	南西に山 午後2時より 影響あり 夏は影響なし	
いわき発電所	福島県 いわき市	http://www.5f.biglobe.ne.jp/uaoki/matsuden.html	52.27	49.5	真南	10	4,129	65	79.0	43	83.4	73	2.41	73	1,713	1.06	1/18	34	4,529	京セラ 多結晶	オムロン単相5.5kwX9台		
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,090	66	67.5	70	82.6	74	7.81	7	524	1.22	1/17	35	4,618	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台		
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,052	67	73.5	60	85.8	71	3.58	66	1,132	1.17	1/4	33	4,313	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。	
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	4,034	68	56.2	92	81.5	76	4.16	56	970	1.45	1/11	35	4,554	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台		
松阪発電所	三重県 松阪市	http://www.5f.biglobe.ne.jp/uaoki/matsuden.html	52.27	49.5	真南	10	3,997	69	76.5	50	80.8	77	2.34	74	1,711	1.06	1/20	35	4,513	京セラ 多結晶	オムロン単相5.5kwX9台		
あまそら第4	岐阜県 岐阜市		59.89	39.6	真南	10度 20度	3,929	70	65.6	73	99.2	55	6.55	18	600	1.51	1/5	34	4,309	中国製多結晶 295w * 203	田淵三相 9.9kwX4台	南に建物有り 地面はアスファルト舗装	
YSアサヒ笠岡	岡山県 笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	3,819	71	69.1	68	77.1	79	8.68	2	440	1.12	1/19	33	4,065	インリー多結晶255w	田淵9.9kwX5台	18mX20m 一面設置	
スマ発電所	山口県 周南市		62.00	49.5	南	15	3,676	72	59.3	88	74.3	83	2.92	72	1,261	1.25	1/8	32	3,795	ジンコソーラー 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL		
キャットウォークソーラー	香川県 高松市		57.60	49.5	西25度	13度 20度	3,648	73	63.3	81	73.7	85	4.56	49	800	1.16	1/17	34	4,001	SF160-S X 360	新電源PVS9R9 T2-A-PFX5	置き基礎 猫散歩コース 東建物	
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,622	74	59.2	89	73.2	86	4.02	59	900	1.24	1/13	31	3,622	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでいます	
スマイルソーラー発電所飯高3	三重県 松阪市		54.00	49.5	東10度	10	3,515	75	65.1	75	71.0	87	4.84	45	726	1.09	1/13	35	3,968	トリナソーラーTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台		
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	3,451	76	76.7	48	116.2	30	6.66	16	518	1.52	1/24	32	3,562	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱	
スマイルソーラー発電所飯高1	三重県 松阪市		54.00	49.5	東10度	10	3,373	77	62.5	82	68.1	88	4.65	47	726	1.09	1/13	35	3,808	トリナソーラーTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台		
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北杜市		39.00	29.7	東20度	20	3,345	78	85.8	26	112.6	35	4.15	57	807	1.31	1/18	33	3,561	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山	
スマイルソーラー発電所飯高2	三重県 松阪市		54.00	49.5	東10度	10	3,323	79	61.5	84	67.1	89	4.58	48	726	1.09	1/13	35	3,752	トリナソーラーTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台		
あまそら第3	岐阜県 大垣市		53.10	39.6	真南	10	3,259	80	61.4	86	82.3	75	6.38	21	511	1.34	1/6	34	3,574	中国製多結晶 295w * 180	田淵三相 9.9kwX4台		
ハッピーリタイヤ発電所	長野県 長野市		53.00	49.5	東10度	15度	3,254	81	61.4	85	65.7	90	5.42	36	600	1.07	1/18	35	3,674	インリー多結晶 255P_29b	エクスル XL-PS55J	パネル間隔1.8m	
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,249	82	87.3	25	109.4	38	5.91	31	550	1.25	1/25	32	3,354	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!	
あまそら第1	岐阜県 大垣市		47.20	39.6	真南	10度 15度	3,192	83	67.6	69	80.6	78	6.94	13	460	1.19	1/6	34	3,501	中国製多結晶 295w * 160	田淵三相 9.9kwX4台	同一地番複数区画 地面はクエア植栽	
北灘モンキー	徳島県 鳴門市		49.92	40.0	東40度	10	3,043	84	61.0	87	76.1	80	6.30	24	483	1.25	1/26	34	3,338	REC260PE 多結晶 260WX192	新電元三相PVS010T200 10kwX4台	https://www.google.co.jp/maps/@34.1805779,134.4827675,15z	
KS小美玉世楽第2	茨城県 小美玉市		55.34	39.6		15	2,947	85	53.3	96	74.4	82				1.40	1/24	32	3,042	loop多結晶255W 255wX217	田淵三相 9.9kwX4台		
あまそら第2	岐阜県 大垣市		47.20	39.6	真南	10	2,919	86	61.8	83	73.7	84	6.34	22	460	1.19	1/6	34	3,201	中国製多結晶 295w * 160	田淵三相 9.9kwX4台		
玉名A	熊本県 玉名市		54.00	49.5	東15度	10	2,886	87	53.4	95	58.3	95	3.21	68	899	1.09	1/26	34	3,165	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X9台		
玉名D	熊本県 玉名市		48.00	44.0	東15度	10	2,806	88	58.5	90	63.8	92				1.09	1/26	34	3,078	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X8台		
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,632	89	79.8	37	88.6	68	8.15	4	323	1.11	1/26	62	5,264	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台		
玉名E	熊本県 玉名市		50.00	47.3	東15度	10	2,586	90	51.7	97	54.7	97	3.78	64	684	1.06	1/26	34	2,836	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X7+4.4X2		

2016-01・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,219	91	64.2	78	74.7	81	6.87	14	323	1.16	1/17	35	2,505	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
玉名C	熊本県玉名市		36.00	33.0	東15度	10	2,085	92	57.9	91	63.2	93				1.09	1/26	34	2,287	UP-M250P	オムロンKP-55M-J4X6台	
玉名B	熊本県玉名市		37.50	36.3	東15度	10	2,015	93	53.7	94	55.5	96	3.68	65	547	1.03	1/26	34	2,210	UP-M250P	オムロンKP-55M-J4X5台+4.4X2台	
喜望ソーラー岡崎	愛知県岡崎市		15.60	15.0	南西 南東	22	1,435	94	92.0	16	95.7	62	5.37	37	267	1.04	1/18	35	1,620	パナソニックHIT244a X64	パナソニック単相5.5kwX2 4.4KWx1	
片貝発電所	千葉県山武郡		22.33	22.0	北から 東に30度	5	1,435	95	64.3	77	65.2	91	7.25	8	198	1.02	1/26	32	1,481	Sea Forest Solar SH-290S6-24 X 77枚	オムロンKP55M-J4 4台	過積載
FM折板屋根	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,211	96	54.0	93	60.5	94	5.24	38	231	1.12	1/6	34	1,328	カナディアンCS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の影響あり
某氏の青山ソーラー5	茨城県鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	1,079	97	89.9	20	107.9	42	0.77	75	1,392	1.20	1/24	39	1,357	100p多結晶(楽天)300WX40	安川三相10kwX1台	エクストリーム親子ソーラー