

2017-10・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
初芝@中野千曲クオリティソーラー	長野県千曲市		104.40	49.5	真南	30	8,314	1	79.6	20	168.0	1	4.99	32	1,665	2.11	10/18	29	7,778	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
AZ5号発電所 美浦村	茨城県稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	7,987	2	96.8	8	160.1	2	8.23	10	970	1.65	10/10	30	7,729	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
SKEソーラー	愛知県豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	7,877	3	83.4	13	159.1	3	5.81	28	1,356	1.91	10/19	29	7,369	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
和田発電所	静岡県浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	7,493	4	79.8	19	151.4	4	7.95	13	942	1.90	10/23	29	7,010	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
FM片田	三重県志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,460	5	98.0	6	150.7	5	7.33	18	1,018	1.54	10/12	30	7,219	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10-20度 10度	7,379	6	105.5	1	149.1	6	6.70	20	1,101	1.41	10/2	29	6,903	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	http://public.frontier= monitor.com/publicsite/1 623234750016374	73.40	49.5	南南東	25度 35度	7,118	7	97.0	7	143.8	9	10.17	4	700	1.48	10/5	29	6,659	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM秋理穂	三重県松阪市		79.20	47.2	南東	20	6,840	8	86.4	12	144.9	8	7.67	15	892	1.68	10/11	30	6,619	テルサンパワー 275Wx288	日立5.9kwX8	
サンパル発電所番号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	6,646	9	79.1	23	134.3	10	4.43	37	1,500	1.70	10/23	29	6,217	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
FM高茶屋②	三重県津市		83.16	49.5	南南西	8	6,598	10	79.3	22	133.3	11	11.20	3	589	1.68	10/16	32	6,811	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
グリーンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南南西	20	6,527	11	77.7	27	131.9	12	4.52	36	1,445	1.70	10/23	29	6,106	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	6,476	12	77.1	29	130.8	13	7.80	14	830	1.70	10/23	29	6,058	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
フルタイム3号発電所	山梨県山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,474	13	96.7	9	130.8	14	6.72	19	964	1.35	10/18	29	6,056	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM寺家	三重県鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,353	14	78.4	24	128.3	15	6.16	24	1,031	1.64	10/18	29	5,943	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
フルタイム4号発電所	山梨県山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,219	15	99.7	5	125.6	17	6.14	25	1,013	1.26	10/18	29	5,818	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
喜望ソーラー豊橋	愛知県豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	6,202	16	88.6	11	125.3	18	3.72	39	1,666	1.41	10/22	31	6,202	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	6,185	17	82.5	15	124.9	19	4.93	34	1,254	1.52	10/12	30	5,985	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
ソーラーパル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	6,103	18	78.2	25	123.3	21	7.63	16	800	1.58	10/23	29	5,709	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	5,865	19	78.2	26	118.5	23	6.66	21	880	1.52	10/15	32	6,054	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	5,827	20	70.6	34	116.8	26	5.33	30	1,094	1.65	10/24	29	5,451	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,820	21	82.9	14	123.3	20	10.03	5	580	1.49	10/22	31	5,820	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルテ助け合い、西民家 エクストリーム詰め込み
FM山室	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	5,791	22	77.2	28	117.0	25	8.73	9	663	1.52	10/12	30	5,604	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	5,559	23	100.9	4	117.8	24	4.91	35	1,132	1.17	10/3	29	5,200	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	53.68	44.0	西30度	10度	5,553	24	103.5	2	126.2	16	5.85	27	950	1.22	10/2	29	5,195	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	5,472	25	73.0	32	110.6	27	8.76	8	625	1.52	10/16	32	5,649	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
FM弟国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	5,346	26	66.0	36	108.0	28	8.79	7	609	1.64	10/19	29	5,001	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,154	27	80.2	18	104.1	29	3.87	38	1,333	1.30	10/16	32	5,320	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	5,128	28	65.7	37	103.6	30	2.70	43	1,900	1.58	10/24	29	4,797	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,908	29	81.0	17	99.1	32	9.37	6	524	1.22	10/15	32	5,066	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM山室②	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	4,868	30	89.6	10	122.9	22	12.71	1	383	1.37	10/5	29	4,554	znshine単結晶 275Wx82 265Wx120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり

2017-10・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minor-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	4,801	31	64.3	39	97.0	33	3.45	41	1,392	1.51	10/24	29	4,491	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kWX5台	PCS故障中・・・
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	4,664	32	76.2	30	94.2	34	5.18	31	900	1.24	10/15	32	4,814	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kWX5台	夏は蛍が飛んでいます
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	4,318	33	100.9	3	145.4	7	6.60	22	654	1.44	10/12	30	4,179	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kWX3台	東西木と家あり
FM北勢町	三重県 いなべ市		54.28	49.5		5	4,313	34	79.5	21	87.1	37	12.32	2	350	1.10	10/18	29	4,035	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kWX5台 5.5kWX5台	日当たり悪し、積雪アリ
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	3,933	35	68.5	35	79.5	40	2.81	42	1,401	1.16	10/22	31	3,933	インリー多結晶 255WX225	田淵9.9kWX5台	南に電柱+引込柱
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	3,596	36	71.9	33	79.7	39	3.56	40	1,009	1.11	10/25	29	3,364	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	3,536	37	64.3	38	71.4	41	7.41	17	477	1.11	10/23	29	3,308	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kWX5台	東に民家あり
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	3,297	38	57.6	42	66.6	43	6.00	26	549	1.16	10/24	29	3,084	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kWX5台	東西南北 民家あり
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	2,986	39	58.9	41	100.5	31	5.79	29	516	1.71	10/24	29	2,793	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kWX2台	SMA 13直列
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,611	40	75.5	31	87.9	36	8.08	11	323	1.16	10/15	32	2,695	sunarray 270wX128	田淵9.9kWX3台	南東に電柱
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minor-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	2,584	41	57.4	43	87.0	38	4.99	33	518	1.52	10/24	29	2,417	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kWX3台	真南電柱
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,096	42	63.5	40	70.6	42	6.49	23	323	1.11	10/24	29	1,961	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kWX3台	
FM折板屋根	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,844	43	82.2	16	92.2	35	7.98	12	231	1.12	10/4	29	1,725	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり