

2017-04・月間ランキング (2017-05-07更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	30	kWh					
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	9,716	1	108.2	19	196.3	1	4.29	40	2,264	1.81	4/24	29	9,392	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン集電箱まで 70m
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	9,445	2	114.5	13	189.3	4	8.63	21	1,094	1.65	4/24	29	9,130	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kW×1台 10kW×4台	中華製不使用
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	9,432	3	100.4	34	190.5	2	10.01	16	942	1.90	4/23	32	10,061	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kW×11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	9,318	4	110.1	17	188.2	5	5.83	35	1,597	1.71	4/24	29	9,007	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	過積載工事完了！
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	9,007	5	115.5	11	182.0	6	4.74	38	1,900	1.58	4/24	29	8,707	loop多結晶 260W×300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそ短い配線
水戸稲荷峰発電所3(1064)	茨城県 水戸市		74.88	49.5	南	20度	8,745	6	116.8	7	176.7	7	5.47	37	1,600	1.51	4/17	32	9,328	アンフィニジャパン JS-260U-P160 X288	アンフィニジャパン MS55K2 9台	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	8,640	7	115.7	9	174.5	8	6.21	34	1,392	1.51	4/24	29	8,352	loop多結晶 300W×249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中・・・
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	8,606	8	103.5	29	173.9	9	14.61	2	589	1.68	4/16	33	9,467	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kW×5台	高茶屋のお隣
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	8,562	9	85.2	41	173.0	10	10.68	14	802	2.03	4/12	31	8,847	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kW×5台	
水戸稲荷峰発電所	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	8,527	10	115.7	8	172.3	12	8.53	24	1,000	1.49	4/18	29	8,243	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://publicfrontier-monitor.com/publicsite/162016724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	8,459	11	115.2	12	170.9	13	12.08	9	700	1.48	4/5	30	8,459	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	8,416	12	103.9	26	170.0	14	8.16	26	1,031	1.64	4/18	33	9,258	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kW×5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	8,260	13	123.4	5	166.9	15	8.57	23	964	1.35	4/18	29	7,985	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	8,195	14	129.7	2	165.6	16	8.59	22	954	1.28	4/27	29	7,922	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	
FM高茶屋	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	8,091	15	107.9	20	163.5	17	12.95	4	625	1.52	4/16	33	8,900	銀星ソーラー多結晶 250W×300	田淵9.9kW×5台	南に引込柱
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	7,934	16	127.2	3	160.3	19	7.83	27	1,013	1.26	4/18	29	7,670	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚 インリ多結晶 255wX225 zsshine-250wX25	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,876	17	103.5	28	159.1	20	7.74	28	1,018	1.54	4/12	31	8,139	255wX225 zsshine-250wX25	田淵9.9kW×5台	18.5kW増設
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	7,755	18	103.4	30	156.7	23	8.81	20	880	1.52	4/13	31	8,014	zsshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南に2階建て倉庫
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	7,444	19	106.1	22	157.7	22	12.83	5	580	1.49	4/20	30	7,444	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI.H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	7,441	20	91.9	40	150.3	25	12.23	7	609	1.64	4/19	30	7,441	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kW×5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	7,318	21	146.4	1	162.3	18	7.25	31	1,009	1.11	4/25	29	7,074	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	7,212	22	100.4	33	145.7	27	7.44	30	970	1.45	4/9	32	7,693	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kW×5台	
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	7,146	23	98.8	36	144.4	28	8.19	25	872	1.46	4/9	32	7,622	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kW×5台	2015.12 15.6KW増設！
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,098	24	94.6	38	143.4	29	5.66	36	1,254	1.52	4/12	31	7,335	zsshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,024	25	93.7	39	141.9	30	10.59	15	663	1.52	4/12	31	7,258	zsshine多結晶250wX300	田淵9.9kW×5台	周囲家だらけ
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	6,963	26	124.0	4	140.7	31	9.09	19	766	1.13	4/16	32	7,427	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	南東に電柱&木 段々架台
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,483	27	107.0	21	131.0	33	12.37	6	524	1.22	4/13	31	6,699	zsshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kW×5台	
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	6,305	28	98.1	37	127.4	34	4.73	39	1,333	1.30	4/13	30	6,305	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kW増設
FM山室②	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	6,285	29	115.6	10	158.7	21	16.41	1	383	1.37	4/6	31	6,494	zsshine単結晶 275W×82 265W×120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブクル あり
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	6,110	30	99.8	35	123.4	35	6.79	33	900	1.24	4/13	31	6,314	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んでいます

2017-04・月間ランキング (2017-05-07更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	6,005	31	104.9	24	121.3	37	10.94	12	549	1.16	4/24	32	6,405	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kWX5台	東西南北 民家あり
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	5,815	32	105.7	23	117.5	39	12.19	8	477	1.11	4/23	32	6,203	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kWX5台	東に民家あり
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	5,812	33	101.3	32	117.4	40	4.15	41	1,401	1.16	4/20	30	5,812	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kWX5台	南に電柱+引込柱
水戸稲荷峰発電所2(229)	茨城県水戸市		47.25	38.5	南東	10度	5,690	34	120.4	6	147.8	26	14.22	3	400	1.23	4/18	29	5,500	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,633	35	111.1	16	189.7	3	10.92	13	516	1.71	4/24	29	5,445	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kWX2台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	5,134	36	114.1	14	172.9	11	9.91	18	518	1.52	4/24	29	4,963	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kWX3台	真南電柱
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	4,473	37	104.5	25	150.6	24	6.84	32	654	1.44	4/12	31	4,622	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kWX3台	東西木と家あり
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	4,169	38	112.1	15	140.4	32	7.58	29	550	1.25	4/25	29	4,030	Gi Power New Energy 単 結晶310W X 120枚	田淵単相9.9kW X 3	TIGO搭載!
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	3,623	39	109.8	18	122.0	36	11.22	10	323	1.11	4/24	32	3,864	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kWX3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,589	40	103.9	27	120.9	38	11.11	11	323	1.16	4/13	31	3,709	sunarray 270wX128	田淵9.9kWX3台	南東に電柱
FM折板屋根	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,313	41	103.1	31	115.6	41	10.01	17	231	1.12	4/5	31	2,390	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWX2 4.5KWX2	東の餃子の王将の影の 影響あり