

2017年・年間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			度	度			度	度	度	度	度	度										
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	89,389	1	1,083.5	15	1,791.4	1	81.71	22	1,094	1.65	10/24	307	89,389	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kWX1台 10kWX4台	中華製不使用
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	87,649	2	1,054.0	22	1,770.7	2	148.81	1	589	1.68	10/16	306	87,649	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kWX5台	高茶屋のお隣
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	87,361	3	1,040.0	25	1,764.9	3	105.25	12	830	1.70	10/23	306	87,361	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kWX5	
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	86,180	4	1,231.1	2	1,741.0	4	51.73	34	1,666	1.41	10/22	306	86,180	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kWX5	抑制が止まりません
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	85,959	5	1,041.9	23	1,722.6	5	88.62	16	970	1.65	10/10	301	85,959	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kWX1台 10kWX4台	中華製不使用
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	84,375	6	1,041.7	24	1,704.5	7	81.84	21	1,031	1.64	10/18	304	84,375	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kWX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	84,259	7	1,107.2	11	1,702.2	8	82.77	19	1,018	1.54	10/12	304	84,259	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kWX5台	18.5kW増設
ソーラーパネル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	83,635	8	1,072.2	17	1,689.6	9	104.54	13	800	1.58	10/23	306	83,635	ソーラーワールド多結晶 280wX240	SMA 三相 9.9kWX5	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	82,791	9	1,061.4	20	1,672.5	10	43.57	35	1,900	1.58	10/24	306	82,791	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kWX5台	そこそこ短い配線
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	82,179	10	1,227.3	3	1,660.2	12	85.25	18	964	1.35	10/18	304	82,179	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.roncenter-monitor.com/publicsite/1/monitor?id=20216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	80,106	11	1,091.4	14	1,618.3	14	114.44	8	700	1.48	10/5	303	80,106	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	79,774	12	1,063.7	19	1,611.6	15	127.64	4	625	1.52	10/16	306	79,774	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kWX5台	南に引込柱
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	79,385	13	1,272.2	1	1,603.7	16	78.37	24	1,013	1.26	10/18	304	79,385	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	79,264	14	1,061.1	21	1,601.3	17	56.94	31	1,392	1.51	10/24	306	79,264	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kWX5台	PCS故障中・・・
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	78,911	15	1,124.4	8	1,671.8	11	136.05	3	580	1.49	10/22	306	78,911	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPL H6J 8台	マルテ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	77,926	16	1,113.9	9	1,574.3	18	70.78	26	1,101	1.41	10/2	305	77,926	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	76,610	17	1,021.5	29	1,547.7	19	87.06	17	880	1.52	10/15	306	76,610	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kWX5台	南に2階建て倉庫
ばっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	74,950	18	1,186.3	4	1,514.1	20	78.56	23	954	1.28	9/28	275	74,950	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kWX9台	
FM弟国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	74,827	19	923.8	36	1,511.7	21	122.97	6	609	1.64	10/19	304	74,827	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kWX5台	日当たり悪い 全面民家 家まで30cm
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	72,027	20	960.4	34	1,455.1	22	57.44	30	1,254	1.52	10/12	304	72,027	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kWX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	70,988	21	1,104.0	12	1,434.1	23	53.25	33	1,333	1.30	10/16	307	70,988	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kW増設
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	70,585	22	941.1	35	1,426.0	24	106.46	11	663	1.52	10/12	304	70,585	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kWX5台	周囲家だらけ
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	69,596	23	1,092.6	13	1,406.0	25				1.29	9/7	273	69,596	SOPRAY SR-156P 245W × 260	田淵三相 9.9kWX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	65,029	24	1,073.8	16	1,313.7	28	124.10	5	524	1.22	10/15	306	65,029	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kWX5台	
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	61,568	25	1,146.9	6	1,399.3	27	64.81	28	950	1.22	10/2	305	61,568	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	61,166	26	1,110.1	10	1,295.9	30	54.03	32	1,132	1.17	10/3	303	61,166	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kWX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	59,211	27	967.5	33	1,196.2	32	65.79	27	900	1.24	10/15	306	59,211	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kWX5台	夏は蛍が飛んでます
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	59,149	28	1,030.9	26	1,194.9	33	42.22	36	1,401	1.16	10/22	306	59,149	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kWX5台	南に電柱+引込柱
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	58,623	29	1,172.5	5	1,299.8	29	58.10	29	1,009	1.11	10/25	303	58,623	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	56,660	30	989.9	32	1,144.6	35	103.21	14	549	1.16	10/24	303	56,660	sunarray 多結晶 270wX212	山洋 9.9kWX5台	東西南北 民家あり

2017年・年間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
							本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
							kWh						m ²	パネル/PCS								
			kW	kW		度								m ²	パネル/PCS			365	kWh			
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	55,912	31	1,016.6	30	1,129.5	36	117.22	7	477	1.11	10/23	306	55,912	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kWX5台	東に民家あり
FM山室②	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	55,577	32	1,022.6	28	1,403.5	26	145.11	2	383	1.37	10/5	303	55,577	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kWX4台	東に大きなキューブク ルあり
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	50,689	33	999.8	31	1,706.7	6	98.23	15	516	1.71	10/24	306	50,689	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kWX3台	SMA 13直列
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	48,938	34	1,143.4	7	1,647.7	13	74.83	25	654	1.44	10/12	304	48,938	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kWX3台	東西木と家あり
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	35,610	35	1,030.4	27	1,199.0	31	110.25	9	323	1.16	10/15	306	35,610	sunarray 270wX128	田淵9.9kWX3台	南東に電柱
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	35,163	36	1,065.5	18	1,183.9	34	108.86	10	323	1.11	10/24	303	35,163	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kWX3台	
FM折板屋根	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	19,110	37	851.6	37	955.5	37	82.73	20	231	1.12	10/4	303	19,110	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWX2 4.5KWX2	東の餃子の王将の影の 影響あり