

2016-03・月間ランキング (2017-06-20更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角 度	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	9,038	1	129.1	1	182.6	1	5.43	56	1,666	1.41	3/21	29	8,455	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	8,260	2	102.0	38	166.9	2	8.01	27	1,031	1.64	3/16	28	7,461	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
IU石岡発電所C	茨城県 石岡市		73.95	49.6	南南西	20 25	7,991	3	108.1	24	161.1	4				1.49	3/6	32	8,249	カナディアン多結晶 73.95kw	安川 49.6	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,926	4	101.6	41	160.1	7	4.17	65	1,900	1.58	3/24	30	7,670	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
こがもパワーびよびよ	茨城県 鹿嶋市		76.50	49.5	真南	25	7,899	5	103.3	33	159.6	8	6.37	48	1,240	1.55	3/24	30	7,644	loop多結晶 255WX300	田淵三相 9.9kwX5台	
クリーンエナジー白州町	山梨県 北州市		70.56	49.5	南	10 30	7,819	6	110.8	20	158.0	10	9.07	14	862	1.43	3/21	32	8,071	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	7,766	7	103.5	30	156.9	11	8.82	19	880	1.52	3/13	28	7,014	zshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
マスターズ鹿島	茨城県 鹿嶋市		75.00	49.5	真南	16度 24度	7,751	8	103.3	31	156.6	12	7.40	32	1,047	1.52	3/24	30	7,501	loop多結晶 300WX250	田淵三相 9.9kwX5台	
IU石岡発電所B	茨城県 石岡市		66.56	46.4		20	7,724	9	116.0	10	166.5	3				1.43	3/6	32	7,973	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	
クリーンエナジー高根町	山梨県 北州市		70.56	49.5	南	10 30	7,579	10	107.4	25	153.1	17	8.94	16	848	1.43	3/13	31	7,579	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
TG常陸大宮1号機	茨城県 常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	10	7,546	11	105.7	28	152.4	18				1.44	3/7	32	7,789	インリーYL-255P-29b X 280	Sunny Tripower 1000TLEE-JP X5	
IU石岡発電所D	茨城県 石岡市		73.95	49.6	南南西	20 25	7,488	12	101.3	42	151.0	20				1.49	3/6	32	7,730	カナディアン多結晶 73.95kw	安川 49.6	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,468	13	100.0	45	150.9	21	5.36	57	1,392	1.51	3/24	30	7,227	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,432	14	97.7	51	150.1	22	7.30	34	1,018	1.54	3/10	28	6,713	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
いっぷソーラー第1発電所	茨城県 鹿嶋市		72.00	49.5	ほぼ南	20	7,404	15	102.8	34	149.6	23	5.85	52	1,266	1.45	3/24	30	7,165	loop多結晶 300WX240	田淵三相 9.9kwX5台	
天空の里第1発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	7,360	16	101.8	39	148.7	24	8.44	22	872	1.46	3/8	29	6,885	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12 15.6kw増設！
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	7,347	17	87.5	71	148.4	25	8.85	18	830	1.70	3/23	30	7,110	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
IU石岡発電所A	茨城県 石岡市		66.56	46.4		20	7,342	18	110.3	21	158.2	9				1.43	3/6	32	7,579	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	南に高い松
しまなみ第1発電所	愛媛県 今治市		65.50	49.5	東12度	10	7,302	19	111.5	16	147.5	26	5.94	51	1,229	1.32	3/24	30	7,066	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北州市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	7,299	20	114.6	13	147.5	27				1.29	3/9	30	7,064	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	7,286	21	90.0	64	147.2	28	8.41	23	866	1.64	3/7	32	7,521	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
FM高茶屋	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	7,272	22	97.0	52	146.9	29	11.63	3	625	1.52	3/14	28	6,568	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
M鶴田発電所	茨城県 小美玉市		66.56	46.4	真南	17	7,234	23	108.7	23	155.9	13				1.43	3/23	30	7,001	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	
あまそら第5	岐阜県 山県市		81.13	49.5	真南	10度 15度	7,141	24	88.0	67	144.3	30	8.90	17	802	1.64	3/1	29	6,680	中国製多結晶 295w * 275	田淵三相 9.9kwX5台	
スマイルソーラー多気1	三重県 多気郡		78.00	49.5	真南	10	7,119	25	91.3	61	143.8	31	7.14	36	997	1.58	3/8	29	6,660	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kwX5台	
ばっしー筑西HQ83	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	7,023	26	111.2	19	141.9	33	7.36	33	954	1.28	3/29	30	6,796	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
ソーラーバル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	6,969	27	89.3	66	140.8	34	8.71	20	800	1.58	3/23	30	6,744	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	6,902	28	81.5	80	139.4	35	4.32	64	1,597	1.71	3/24	30	6,679	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	6,871	29	122.4	5	138.8	36	8.01	28	858	1.13	3/7	32	7,093	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
スマイルソーラー滋賀長浜第 一発電所	滋賀県 長浜市		78.00	49.5	南南東	20	6,861	30	88.0	68	138.6	37	6.93	40	990	1.58	3/13	28	6,197	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kwX5台	

2016-03・月間ランキング (2017-06-20更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²								
スマイルソーラー多気2	三重県多気郡		68.30	44.0	真南	20	6,774	31	99.2	46	154.0	15	5.12	60	1,322	1.55	3/8	29	6,337	インリー 305W X 224	オムロン 単相 5.5kW X 8台	
ぱっしー筑西5号基	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10	6,768	32	107.1	26	136.7	40	6.55	45	1,034	1.28	3/29	30	6,550	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW X 9台	
スマイルソーラー滋賀長浜第二発電所	滋賀県長浜市		78.00	49.5	南南東	20	6,768	33	86.8	72	136.7	41	6.84	41	990	1.58	3/13	28	6,113	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kW X 5台	
TG常陸大宮2号機	茨城県常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	64.77	49.5	3方向	10	6,741	34	104.1	29	136.2	43				1.31	3/7	32	6,958	カナディアンCS6P-255P X 254	田淵三相 9.9kW X 5台	架台が南、南西、南東の 3方向
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	6,644	35	103.3	32	134.2	45	4.98	62	1,333	1.30	3/14	28	6,001	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9kW X 5台	2016年2月 9.3kW増設
TG小美玉竹原発電所	茨城県小美玉市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	20	6,629	36	92.8	60	133.9	47				1.44	3/22	30	6,415	インリーYL-255P-29b X 280	田淵三相 9.9kW X 5台	朝夕影あり
ぱっしー龍ヶ崎2号基	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	6,611	37	79.2	82	133.6	49	4.14	67	1,597	1.69	3/24	30	6,398	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kW X 9台	過積載工事完了!
ぱっしー龍ヶ崎1号基	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	6,602	38	79.1	83	133.4	50	4.13	68	1,597	1.69	3/24	30	6,389	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kW X 9台	過積載工事完了!
水戸荷荷峰発電所	茨城県水戸市		73.68	49.5	南	20度	6,464	39	87.7	70	130.6	51	6.46	46	1,000	1.49	3/17	29	6,047	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	6,464	40	111.4	17	130.6	52				1.17	3/9	30	6,255	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kW X 9台	日射量日本一だが南東 に電柱と木の影
FM山室	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	6,428	41	85.7	75	129.9	55	9.70	10	663	1.52	3/10	28	5,806	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kW X 5台	周囲家だらけ
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	6,423	42	85.6	76	129.7	56	5.12	61	1,254	1.52	3/10	28	5,801	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW X 5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	6,391	43	111.4	18	129.1	57	4.56	63	1,401	1.16	3/21	29	5,979	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kW X 5台	南に電柱+引込柱
太陽企画鹿島	茨城県鹿嶋市		62.40	39.6	真南	16度	6,342	44	101.6	40	160.1	6				1.58	3/24	30	6,137	loop多結晶 260W X 240	田淵三相 9.9kW X 5台	
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	6,309	45	114.5	14	133.7	48	5.57	55	1,132	1.17	3/3	30	6,105	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kW X 8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
玉名A	熊本県玉名市		54.00	49.5	東15度	10	6,308	46	116.8	9	127.4	59	7.02	38	899	1.09	3/27	32	6,511	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X9台	
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	6,305	47	96.3	54	127.4	60	8.71	21	724	1.32	3/3	29	5,898	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X 9	
玉名E	熊本県玉名市		50.00	47.3	東15度	10	6,173	48	123.5	4	130.5	53	9.02	15	684	1.06	3/27	32	6,372	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X7+4.4X2	
玉名D	熊本県玉名市		48.00	44.0	東15度	10	6,001	49	125.0	3	136.4	42				1.09	3/27	32	6,195	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X8台	
あまそら第4	岐阜県岐阜市		59.89	39.6	真南	10度 20度	5,989	50	100.0	44	151.2	19	9.98	6	600	1.51	3/2	29	5,603	中国製多結晶 295w * 203	田淵三相 9.9kW X 4台	南に建物有り 地面はアスファルト舗装
スマイルソーラー多気3	三重県多気郡		58.60	44.0	真南	10	5,981	51	102.1	37	135.9	44	5.15	59	1,162	1.33	3/8	29	5,595	インリー 305W X 192	オムロン 単相 5.5kW X 8台	
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	5,973	52	98.6	49	120.7	63	11.40	4	524	1.22	3/13	28	5,395	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kW X 5台	
天空原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	5,882	53	117.6	8	130.4	54	5.83	53	1,009	1.11	3/27	32	6,072	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X 1	
天空の里第二発電所	大分県佐伯市		71.80	49.5	真南	20	5,796	54	80.7	81	117.1	66	5.98	50	970	1.45	3/8	29	5,422	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kW X 5台	
キャットウォークソーラー	香川県高松市		57.60	49.5	西25度	13度 20度	5,683	55	98.7	48	114.8	68	7.10	37	800	1.16	3/15	29	5,316	SF160-S X 360	新電源PVS9R9 T2-A-PFX5	置き基礎 猫散歩コース 東建物
ぱっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	5,550	56	98.8	47	112.1	69	7.25	35	766	1.13	3/15	29	5,192	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW X 9台	南東に電柱 & 木 段々架台
みのりソーラー2号基B	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	54.00	39.6	東45度	10	5,434	57	100.6	43	137.2	38	10.51	5	517	1.36	3/24	30	5,259	loop多結晶 300W X 180	田淵三相 9.9kW X 4台	切り株ソーラー 段々架台
本郷発電所	広島県三原市		56.20	49.5	南	20	5,389	58	95.9	55	108.9	70	7.89	31	683	1.14	3/16	29	5,041	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X216	オムロン KP55M-4J X 9	
いわき発電所	福島県いわき市	http://www.5f.biglobe.ne.jp/uaoki/matsuden.html	52.27	49.5	真南	10	5,359	59	102.5	35	108.3	71	3.13	69	1,713	1.06	3/16	29	5,013	京セラ 多結晶	オムロン単相5.5kW X 9台	
松阪発電所	三重県松阪市	http://www.5f.biglobe.ne.jp/uaoki/matsuden.html	52.27	49.5	真南	10	5,344	60	102.2	36	108.0	72	3.12	70	1,711	1.06	3/16	28	4,827	京セラ 多結晶	オムロン単相5.5kW X 9台	

2016-03・月間ランキング (2017-06-20更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
ススマ発電所	山口県 周南市		62.00	49.5	南	15	5,251	61	84.7	78	106.1	74	4.16	66	1,261	1.25	3/7	29	4,912	ジンソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw, EPU-T99P5-SFL	
YSアサヒ笠岡	岡山県 笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	5,237	62	94.7	56	105.8	76	11.90	1	440	1.12	3/17	29	4,899	インリー多結晶255w	田淵9.9kwX5台	18mX20m 一面設置
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	5,236	63	109.1	22	105.8	77	7.93	29	660	0.97	3/27	32	5,405	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円
ハッピーリタイヤ発電所	長野県 長野市		53.00	49.5	東10度	15度	4,968	64	93.7	59	100.4	78	8.28	25	600	1.07	3/14	28	4,487	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m
スマイルソーラ発電所飯高3	三重県 松阪市		54.00	49.5	東10度	10	4,845	65	89.7	65	97.9	79	6.67	43	726	1.09	3/9	29	4,532	トリナソーラTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台	
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	4,789	66	78.3	84	96.7	80	5.32	58	900	1.24	3/13	31	4,789	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,784	67	94.4	57	161.1	5	9.27	11	516	1.71	3/24	30	4,630	1000多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 0.9kwX2台	SMA 13直列
あまそら第3	岐阜県 大垣市		53.10	39.6	真南	10	4,668	68	87.9	69	117.9	65	9.14	13	511	1.34	3/3	29	4,367	中国製多結晶 295w * 180	田淵三相 9.9kwX4台	
スマイルソーラ発電所飯高1	三重県 松阪市		54.00	49.5	東10度	10	4,668	68	86.4	73	94.3	81	6.43	47	726	1.09	3/9	29	4,367	トリナソーラTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台	
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北州市		39.00	29.7	東20度	20	4,620	70	118.5	7	155.6	14	5.72	54	807	1.31	3/17	29	4,322	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
スマイルソーラ発電所飯高2	三重県 松阪市		54.00	49.5	東10度	10	4,592	71	85.0	77	92.8	82	6.33	49	726	1.09	3/9	29	4,296	トリナソーラTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台	
玉名B	熊本県 玉名市		37.50	36.3	東15度	10	4,588	72	122.3	6	126.4	61	8.39	24	547	1.03	3/27	32	4,736	UP-M250P	オムロンKP-55M-J4X5 台+4.4X2台	
あまそら第1	岐阜県 大垣市		47.20	39.6	真南	10度 15度	4,553	73	96.5	53	115.0	67	9.90	7	460	1.19	3/3	29	4,259	中国製多結晶 295w * 160	田淵三相 9.9kwX4台	同一番複数区画 地面はクビツバ植栽
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	4,550	74	106.3	27	153.2	16	6.96	39	654	1.44	3/10	28	4,110	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
玉名C	熊本県 玉名市		36.00	33.0	東15度	10	4,517	75	125.5	2	136.9	39				1.09	3/27	32	4,663	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X6台	
あまそら第2	岐阜県 大垣市		47.20	39.6	真南	10	4,256	76	90.2	63	107.5	73	9.25	12	460	1.19	3/3	29	3,981	中国製多結晶 295w * 160	田淵三相 9.9kwX4台	
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minor-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	4,244	77	94.3	58	142.9	32	8.19	26	518	1.52	3/24	30	4,107	1000多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	3,817	78	115.7	11	128.5	58	11.82	2	323	1.11	3/23	29	3,571	znshine単結晶 275WX120	田淵 9.9kwX3台	
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/ blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,652	79	98.2	50	123.0	62	6.64	44	550	1.25	3/27	32	3,770	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kw x 3	TIGO搭載!
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,144	80	91.0	62	105.9	75	9.73	8	323	1.16	3/13	28	2,840	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
片貝発電所	千葉県 山武郡		22.33	22.0	北から 東に30 度	5	1,924	81	86.2	74	87.5	84	9.72	9	198	1.02	3/28	32	1,986	Sea Forest Solar SH-290S6-24 X 77枚	オムロン KP55M-J4 4台	過積載
FM折板屋根	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,831	82	81.6	79	91.6	83	7.93	30	231	1.12	3/3	29	1,713	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり
喜望ソーラー岡崎	愛知県 岡崎市		15.60	15.0	南西 南東	22	1,804	83	115.6	12	120.2	64	6.75	42	267	1.04	3/14	28	1,629	パナソニックHIT244a X64	パナソニック単相 5.5kwX2 4.4KWx1	
某氏の青山ソーラー5	茨城県 鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	1,339	84	111.6	15	133.9	46	0.96	71	1,392	1.20	3/24	30	1,296	1000多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kwX1台	エクストリーム親子ソー ラー