

2016-12・月間ランキング (2017-03-12更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²								
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	8,008	1	128.3	1	161.8	1	7.91	8	1,013	1.26	12/18	9	2,325	ジンソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	7,607	2	89.9	11	153.7	2	4.76	50	1,597	1.71	12/22	28	6,871	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	過積載工事完了!
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,530	3	107.6	3	152.1	3	4.52	55	1,666	1.41	12/20	29	7,044	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kW×5	抑制が止まりません
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	7,530	4	90.5	9	152.1	4	12.78	1	589	1.68	12/14	38	9,230	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kW×5台	高茶屋のお隣
ぱっしー龍ヶ崎2号基	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	7,240	5	86.8	17	146.3	5	4.53	54	1,597	1.69	12/22	28	6,539	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kW×9台	過積載工事完了!
ぱっしー龍ヶ崎1号基	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	7,045	6	84.4	22	142.3	6	4.41	58	1,597	1.69	12/22	28	6,363	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kW×9台	過積載工事完了!
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	6,922	7	88.7	13	139.8	7	3.64	67	1,900	1.58	12/22	28	6,252	looop 多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそ短い配線
みさと第3発電所	千葉県 市原市		60.00	49.5	真南	20	6,826	8	113.8	2	137.9	8	7.67	13	890	1.21	12/19	29	6,386	シャープ多結晶 250wX240	シャープ 5.5kW×9	時々カエルがパワコンに 入ってファン停止
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	6,741	9	83.3	24	136.2	9	7.78	9	866	1.64	12/6	29	6,306	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kW×9台	ちよっと山間部
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	6,513	10	85.6	18	131.6	12	6.40	23	1,018	1.54	12/12	29	6,093	インリー多結晶 255wX225 sunshine 250wX75	田淵9.9kW×5台	18.5kw増設
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	6,414	11	90.0	10	129.6	13				1.44	12/4	31	6,414	SF-165	SF単相5.5kW×9台	
水戸稲荷峰発電所	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	6,412	12	87.0	16	129.5	14	6.41	22	1,000	1.49	12/18	31	6,412	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		67.20	49.5	南	20	6,385	13	95.0	5	129.0	15	7.69	11	830	1.36	12/21	28	5,767	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kW×5	
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	6,291	14	76.3	35	126.1	16	6.49	21	970	1.65	12/13	29	5,885	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kW×1台 10kW×4台	中華製不使用
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	6,225	15	83.3	23	125.8	17	4.47	56	1,392	1.51	12/22	28	5,623	looop 多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中・・・
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		62.40	49.5	南	20	6,126	16	98.2	4	123.8	18	7.66	14	800	1.26	12/21	28	5,533	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kW×5	
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	5,903	17	88.2	14	119.3	20	6.12	26	964	1.35	12/18	31	5,903	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	5,714	18	79.6	29	115.4	21	5.89	32	970	1.45	12/7	29	5,345	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kW×5台	
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/1no2?siteid=20216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	5,671	19	77.3	32	114.6	22	8.10	7	700	1.48	12/6	29	5,305	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	5,664	20	89.7	12	114.4	23	5.94	30	954	1.28	12/27	28	5,116	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	5,597	21	69.1	51	113.1	24	5.43	37	1,031	1.64	12/18	31	5,597	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kW×5台	初エクストリーム過積 載! 東西民家あり
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,431	22	84.5	21	109.7	25	4.07	61	1,333	1.30	12/13	29	5,081	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 0.9kW × 5台	2016年2月 0.9kW増設
TG小美玉竹原発電所	茨城県 小美玉市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	20	5,430	23	76.1	36	109.7	26				1.44	12/20	29	5,080	インリーYL-255P-29b X 280	田淵三相 9.9kW×5台	朝夕影あり
TG常陸大宮1号機	茨城県 常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	10	5,356	24	75.0	38	108.2	27				1.44	12/6	29	5,010	インリーYL-255P-29b X 280	Sunny Tripower 10000TLEE-JPx5	
スマイルソーラー多気2	三重県 多気郡		68.30	44.0	真南	20	5,333	25	78.1	31	121.2	19	4.03	62	1,322	1.55	12/8	29	4,989	インリー 305W X 224	オムロン 単相 5.5kW×8台	
あさま7号	長野県 小諸市		76.50	49.5	南	10度	5,295	26	69.2	50	107.0	28	4.42	57	1,197	1.55	12/21	28	4,783	JINKO多結晶 255W	田淵9.9kW	
スマイルソーラー滋賀長浜第一発電所	滋賀県 長浜市		78.00	49.5	南南東	20	5,291	27	67.8	57	106.9	29	5.34	39	990	1.58	12/13	29	4,950	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kW×5台	
スマイルソーラー滋賀長浜第二発電所	滋賀県 長浜市		78.00	49.5	南南東	20	5,228	28	67.0	59	105.6	30	5.28	41	990	1.58	12/13	29	4,891	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kW×5台	
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	5,222	29	72.2	41	105.5	31	5.99	29	872	1.46	12/7	29	4,885	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kW×5台	2015.12 15.6kW増設!
YSアサヒ新見	岡山県 新見市		89.28	49.5	東40度	19	5,173	30	57.9	74	104.5	34	4.31	59	1,200	1.80	12/14	30	5,006	聞いたことない中国製 310w X 288枚	オムロン KP55M X 9	中国山地と真ん中 東電柱 西山林

2016-12・月間ランキング (2017-03-12更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	5,149	31	91.7	6	104.0	35	6.00	27	858	1.13	12/6	29	4,817	SF160WX351	オムロン単相5.5kWX9台	ちよっと山間部
スマイルソーラー多気1	三重県 多気郡		78.00	49.5	真南	10	5,141	32	65.9	61	103.9	36	5.16	43	997	1.58	12/8	29	4,809	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kWX5台	
FM高茶屋	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	5,135	33	68.5	53	103.7	37	8.22	4	625	1.52	12/14	29	4,804	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kWX5台	南に引込柱
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	5,124	34	80.4	27	103.5	38				1.29	12/8	29	4,793	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kWX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く!
かめ吉2号246 (SMA)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	5,117	35	84.6	20	103.4	39	5.59	34	915	1.22	12/13	29	4,787	ソーラーワールド 280w X 216枚	SMA 9.9kW X 5	
ぱっしー筑西5号基	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10	5,094	36	80.6	26	102.9	40	4.93	49	1,034	1.28	12/27	28	4,601	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kWX9台	
波輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	5,051	37	63.5	67	102.0	42	5.84	33	865	1.61	12/21	28	4,562	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kWX5	西に倉庫あり
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,013	38	66.8	60	101.3	44	4.00	63	1,254	1.52	12/12	29	4,690	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kWX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	4,953	39	70.6	46	104.9	33	8.54	3	580	1.49	12/20	29	4,633	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
TG常陸大宮2号機	茨城県 常陸大宮市	http://ameblo.jp/g- energy/	64.77	49.5	3方向	10	4,950	40	76.4	34	100.0	45				1.31	12/6	29	4,631	カナディアンCS6P-255P X 254	田淵三相 9.9kWX5台	架台が南、南西、南東の 3方向
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	4,855	41	64.7	64	98.1	47	5.52	35	880	1.52	12/13	29	4,542	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kWX5台	南に2階建て倉庫
かめ吉1号245 (田淵)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	4,652	42	76.9	33	94.0	51	5.22	42	892	1.22	12/13	29	4,352	ソーラーワールド 280w X 216枚	田淵三相 9.9kW X 5	
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,579	43	91.6	7	101.5	43	4.54	53	1,009	1.11	12/26	29	4,284	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	4,571	44	65.3	62	92.4	53	4.15	60	1,101	1.41	12/1	30	4,424	トリナ多結晶265W x 264 枚	SMA単相4.5kW x 11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
クリーンエナジー高根町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	4,562	45	64.7	65	92.2	54	5.38	38	848	1.43	12/12	29	4,268	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kWX5台	一軸角度調整架台
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	4,406	46	58.8	72	89.0	55	6.65	20	663	1.52	12/12	29	4,122	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kWX5台	周囲家だらけ
スマ発電所	山口県 周南市		62.00	49.5	南	15	4,390	47	70.8	44	88.7	57	3.48	69	1,261	1.25	12/7	30	4,248	シンコソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kW EPU-T99P5-SFL	
スマイルソーラー多気3	三重県 多気郡		58.60	44.0	真南	10	4,265	48	72.8	40	96.9	48	3.67	66	1,162	1.33	12/8	29	3,990	インリー 305W X 192	オムロン 単相 5.5kWX8台	
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	4,220	49	75.1	37	85.3	58	5.51	36	766	1.13	12/14	29	3,948	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kWX9台	南東に電柱&木 段々架台
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	4,217	50	87.9	15	85.2	59	6.39	24	660	0.97	12/25	28	3,809	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kWX9台	1号柱やや影 44.82円
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	4,134	51	51.0	78	83.5	60	6.79	18	609	1.64	12/19	29	3,867	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kWX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,062	52	70.8	45	82.1	62	2.90	71	1,401	1.16	12/20	29	3,800	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kWX5台	南に電柱+引込柱
AZ2号発電所 明野町	山梨県 北杜市		58.00	49.5	真南	20	3,961	53	68.3	54	80.0	64				1.17	12/8	29	3,705	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kWX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と林の影
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	3,959	54	78.1	30	133.3	10	7.67	12	516	1.71	12/22	28	3,576	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kWX3台	SMA 13直列
クリーンエナジー白州町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	3,928	55	55.7	75	79.4	66	4.56	52	862	1.43	12/19	29	3,675	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kWX5台	一軸角度調整架台
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	3,918	56	91.5	8	131.9	11	5.99	28	654	1.44	12/12	29	3,665	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kWX3台	東西木と家あり
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	3,884	57	70.5	47	82.3	61	3.43	70	1,132	1.17	12/4	31	3,884	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kWX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	3,873	58	70.4	48	78.2	67	8.12	5	477	1.11	12/21	28	3,498	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kWX5台	東に民家あり
スマイルソーラ発電所飯高3	三重県 松阪市		54.00	49.5	東10度	10	3,856	59	71.4	43	77.9	68	5.31	40	726	1.09	12/11	31	3,856	トリナソーラTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kWX9台	
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	3,800	60	62.8	70	76.8	69	7.25	16	524	1.22	12/13	29	3,555	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kWX5台	

2016-12・月間ランキング (2017-03-12更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他	
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²									順位
FM山室②	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	3,781	61	69.6	49	95.5	49	9.87	2	383	1.37	12/6	29	3,537	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブクル あり	
みのりソーラー2号基B	茨城県 鹿嶋市	http://minor-solar.com/	54.00	39.6	東45度	10	3,723	62	69.0	52	94.0	50	7.20	17	517	1.36	12/22	28	3,363	looop多結晶 300WX180	田淵三相 9.9kW×4台	切り株ソーラー 段々架台	
スマイルソーラー発電所飯高1	三重県 松坂市		54.00	49.5	東10度	10	3,687	63	68.3	55	74.5	71	5.08	44	726	1.09	12/11	31	3,687	トリナソーラTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kW×9台		
スマイルソーラー発電所飯高2	三重県 松坂市		54.00	49.5	東10度	10	3,677	64	68.1	56	74.3	72	5.06	45	726	1.09	12/11	31	3,677	トリナソーラTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kW×9台		
YSアサヒ笠岡	岡山県 笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	3,570	65	64.6	66	72.1	74	8.11	6	440	1.12	12/19	32	3,685	インリー多結晶255w	田淵9.9kW×5台	18m×20m 一面設置	
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,556	66	58.1	73	71.8	75	3.95	64	900	1.24	12/13	30	3,441	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んでます	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	3,436	67	60.0	71	69.4	76	6.26	25	549	1.16	12/25	31	3,436	sunarray 多結晶 270WX12	山洋 9.9kW×5台	東西南北 民家あり	
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	53.68	44.0	西30度	10度	3,377	68	62.9	68	76.7	70	3.55	68	950	1.22	12/1	30	3,268	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・	
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北杜市		39.00	29.7	東20度	20	3,122	69	80.1	28	105.1	32	3.87	65	807	1.31	12/18	31	3,122	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kW×3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山	
水戸稲荷峰発電所2(229)	茨城県 水戸市		47.25	38.5	南東	10度	3,082	70	65.2	63	80.1	63	7.71	10	400	1.23	12/18	31	3,082	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台	
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minor-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	3,051	71	67.8	58	102.7	41	5.89	31	518	1.52	12/22	28	2,756	looop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kW×3台	真南電柱	
ハッピーリタイヤ発電所	長野県 長野市		53.00	49.5	東10度	15度	2,843	72	53.6	76	57.4	78	4.74	51	600	1.07	12/14	29	2,660	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m	
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/ blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	2,786	73	74.9	39	93.8	52	5.06	46	550	1.25	12/25	28	2,516	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kW × 3	TIGO搭載!	
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,368	74	71.8	42	79.7	65	7.33	15	323	1.11	12/25	31	2,368	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kW×3台		
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,172	75	62.9	69	73.1	73	6.72	19	323	1.16	12/13	29	2,032	sunarray 270wX128	田淵9.9kW×3台	南東に電柱	
喜望ソーラー岡崎	愛知県 岡崎市		15.60	15.0	南西 南東	22	1,332	76	85.4	19	88.8	56	4.99	48	267	1.04	12/14	29	1,246	パナソニックHIT244a X64	パナソニック単相 5.5kW×2 4.4kW×1		
FM折板屋根	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,159	77	51.6	77	57.9	77	5.02	47	231	1.12	12/5	29	1,084	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWX2 4.5KWX2	東の餃子の王将の影の 影響あり	
某氏の青山ソーラー5	茨城県 鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	991	78	82.6	25	99.1	46	0.71	72	1,392	1.20	12/22	28	895	looop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kW×1台	エクストリーム親子ソー ラー	