

2017-12・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>								
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	7,927	1	75.9	11	160.2	1	4.76	13	1,665	2.11	12/18	29	7,416	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
なつつ上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	7,628	2	102.4	2	154.1	2	7.80	3	978	1.51	12/11	29	7,136	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	7,521	3	71.4	17	151.9	3	5.01	10	1,500	2.13	12/24	28	6,793	1000多結晶 270WX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,910	4	110.7	1	139.6	5	6.82	7	1,013	1.26	12/18	29	6,464	ジンソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,778	5	101.2	3	136.9	6	7.03	6	964	1.35	12/18	29	6,341	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM秋理種	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	6,712	6	84.7	5	142.2	4	7.52	4	892	1.68	12/11	29	6,279	デルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	6,354	7	81.5	7	128.4	7	3.34	19	1,900	1.58	12/24	28	5,739	1000多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	6,132	8	74.3	15	122.9	8	6.32	8	970	1.65	12/10	30	5,934	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	<a href="http://public.tronster-monitor.com/publicsite/1ee26taid=70216724">http://public.tronster-monitor.com/publicsite/1ee26taid=70216724</a>	73.40	49.5	南南東	25度 35度	6,019	9	82.0	6	121.6	10	8.60	2	700	1.48	12/6	29	5,631	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	5,704	10	76.4	10	115.2	12	4.10	17	1,392	1.51	12/24	28	5,152	1000多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,446	11	77.6	9	115.4	11	9.39	1	580	1.49	12/20	29	5,095	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI_H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	5,267	12	75.3	12	106.4	13	4.78	12	1,101	1.41	12/3	32	5,437	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,056	13	78.6	8	102.1	15	3.79	18	1,333	1.30	12/14	30	4,893	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,780	14	95.6	4	106.0	14	4.74	14	1,009	1.11	12/25	28	4,317	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	53.68	44.0	西30度	10度	4,029	15	75.1	13	91.6	17	4.24	15	950	1.22	12/3	32	4,159	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,720	16	60.8	18	75.2	19	4.13	16	900	1.24	12/13	29	3,480	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は虫が飛んでます
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	3,648	17	72.0	16	122.8	9	7.07	5	516	1.71	12/24	28	3,295	1000多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	2,780	18	74.7	14	93.6	16	5.05	9	550	1.25	12/25	28	2,511	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kW × 3	TIGO搭載!
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	2,481	19	55.1	19	83.5	18	4.79	11	518	1.52	12/24	28	2,241	1000多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱