

2017-03・月間ランキング (2017-04-09更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	10,677	1	113.6	20	215.7	1	11.33	8	942	1.90	3/22	29	9,988	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	9,604	2	107.0	33	194.0	2	4.24	50	2,264	1.81	3/26	32	9,914	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン集電箱まで 70m
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	9,561	3	136.6	3	193.1	3	5.74	42	1,666	1.41	3/21	29	8,944	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
サンバル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	9,522	4	113.4	21	192.4	4	6.35	39	1,500	1.70	3/23	30	9,215	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	9,299	5	110.7	25	187.9	5	11.20	9	830	1.70	3/23	30	8,999	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	9,274	6	110.4	27	187.4	6	6.42	38	1,445	1.70	3/23	30	8,975	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	9,158	7	108.2	31	185.0	7	5.73	43	1,597	1.71	3/26	32	9,453	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	9,157	8	96.9	52	185.0	8	6.75	34	1,356	1.91	3/20	87	25,699	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔の 影と真つ向勝負
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	9,095	9	119.5	14	183.7	9	8.93	22	1,018	1.54	3/12	28	8,215	オフア多結晶 255wX225 Znshine 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	8,990	10	109.0	29	180.2	12	8.22	29	1,094	1.65	3/26	32	9,280	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
ソーラーバル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	8,936	11	114.6	18	180.5	11	11.17	10	800	1.58	3/23	30	8,648	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	8,881	12	132.6	4	179.4	13	9.21	19	964	1.35	3/20	32	9,167	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	8,863	13	88.2	57	179.0	14	11.05	11	802	2.03	3/12	28	8,005	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	8,787	14	140.8	1	177.5	15	8.67	26	1,013	1.26	3/20	32	9,070	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	8,785	15	106.5	35	176.0	16	9.06	20	970	1.65	3/14	29	8,218	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	8,567	16	122.1	9	181.5	10	14.77	1	580	1.49	3/21	29	8,014	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	8,545	17	102.8	42	172.6	18	14.51	2	589	1.68	3/14	28	7,718	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	8,503	18	118.4	16	171.8	19	8.77	25	970	1.45	3/8	28	7,680	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台	
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	8,498	19	105.0	39	171.7	20	9.81	17	866	1.64	3/6	28	7,676	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
クリーンエナジー高根町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	8,462	20	119.9	13	170.9	21	9.98	15	848	1.43	3/13	29	7,916	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	8,423	21	108.0	32	170.2	23	4.43	48	1,900	1.58	3/26	32	8,695	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
水戸稲荷峰発電所	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	8,342	22	113.2	23	168.5	26	8.34	27	1,000	1.49	3/20	32	8,611	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
水戸稲荷峰発電所3(1064)	茨城県 水戸市		74.88	49.5	南	20度	8,277	23	110.5	26	167.2	28	5.17	46	1,600	1.51	3/16	29	7,743	アンフィニジャパン JS-260U-Pi60 X288	アンフィニジャパン MS55K2 9台	
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	8,192	24	113.3	22	165.5	29	9.39	18	872	1.46	3/8	28	7,399	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12 15.6KW増設！
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	8,165	25	132.5	5	164.9	30				1.24	3/8	29	7,638	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	7,998	26	112.2	24	161.6	31				1.44	3/2	28	7,224	SF-165	SF単相5.5kwX9台	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,965	27	106.6	34	160.9	32	5.72	44	1,392	1.51	3/26	32	8,222	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
FM高茶屋	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	7,907	28	105.4	38	159.7	33	12.65	6	625	1.52	3/14	28	7,142	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
YSアサヒ新見	岡山県 新見市		81.84	49.5	東40度	19	7,861	29	96.0	53	158.8	34	6.55	35	1,200	1.65	3/14	28	7,100	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	7,845	30	104.6	41	158.5	35	8.92	23	880	1.52	3/13	28	7,086	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫

2017-03・月間ランキング (2017-04-09更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	7,801	31	123.5	8	157.6	36	8.18	30	954	1.28	3/29	30	7,549	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	7,795	32	121.2	11	157.5	37	5.85	40	1,333	1.30	3/14	28	7,041	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kW増設
クリーンエナジー白州町	山梨県 北州市		70.56	49.5	南	10 30	7,735	33	109.6	28	156.3	38	8.97	21	862	1.43	3/21	30	7,485	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kW×5台	一軸角度調整架台
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.fronter-monitor.com/publicsite/tae2siteid=20216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	7,380	34	100.5	46	149.1	41	10.54	14	700	1.48	3/6	28	6,666	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,327	35	97.7	51	148.0	42	5.84	41	1,254	1.52	3/12	28	6,618	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	7,093	36	101.4	44	143.3	43	6.44	36	1,101	1.41	3/2	29	6,635	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーバー過積載と詰め込みで北斜面に挑む
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,068	37	94.2	55	142.8	44	10.66	13	663	1.52	3/12	28	6,384	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kW×5台	周囲家だらけ
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	7,059	38	121.1	12	173.9	17				1.44	3/8	29	6,604	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	7,004	39	124.7	7	141.5	46	8.16	31	858	1.13	3/6	28	6,326	SF160WX351	オムロン単相5.5kW×9台	ちよつと山間部
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	6,903	40	128.1	6	170.0	24				1.33	3/8	29	6,458	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	6,880	41	116.9	17	169.5	25				1.45	3/8	29	6,436	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,853	42	137.1	2	151.9	40	6.79	32	1,009	1.11	3/27	32	7,074	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	6,821	43	121.6	10	168.0	27				1.38	3/8	29	6,381	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	6,383	44	113.7	19	128.9	49	8.33	28	766	1.13	3/15	29	5,971	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	南東に電柱 & 木 段々架台
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,336	45	104.6	40	128.0	50	12.09	7	524	1.22	3/13	28	5,723	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kW×5台	
YSアサヒ笠岡	岡山県 笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	5,854	46	105.9	36	118.3	54	13.30	4	440	1.12	3/20	29	5,476	インリー多結晶255w	田淵9.9kW×5台	18mX20m 一面設置
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	5,830	47	105.8	37	123.5	52	5.15	47	1,132	1.17	3/5	31	5,830	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kW×8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	5,784	48	94.5	54	116.8	55	6.43	37	900	1.24	3/13	28	5,224	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んできます
スマ発電所	山口県 周南市		62.00	49.5	南	15	5,577	49	89.9	56	112.7	57	4.42	49	1,261	1.25	3/7	28	5,037	ジンコソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kW EPU-T99P5-SFL	
FM山室②	三重県 松阪市		54.35	39.6	南	20	5,522	50	101.6	43	139.5	47	14.42	3	383	1.37	3/6	28	4,988	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブクル あり
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	5,267	51	98.1	50	119.7	53	5.54	45	950	1.22	3/2	29	4,927	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
水戸稻荷峰発電所2(229)	茨城県 水戸市		47.25	38.5	南東	10度	5,130	52	108.6	30	133.2	48	12.82	5	400	1.23	3/20	32	5,295	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,070	53	100.0	48	170.7	22	9.83	16	516	1.71	3/26	32	5,234	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW×2台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	4,552	54	101.2	45	153.3	39	8.79	24	518	1.52	3/26	32	4,699	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kW×3台	真南電柱
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,720	55	100.0	49	125.3	51	6.76	33	550	1.25	3/27	32	3,840	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kW × 3	TIGO搭載!
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,458	56	100.0	47	116.4	56	10.70	12	323	1.16	3/13	28	3,123	sunarray 270wX128	田淵9.9kW×3台	南東に電柱
某氏の青山ソーラー5	茨城県 鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	1,424	57	118.7	15	142.4	45	1.02	51	1,392	1.20	3/26	32	1,470	loop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kW×1台	エクストリーム親子ソー ラー