

2016-02・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	20	kWh					
喜望ソーラー豊橋	愛知県豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,411	1	105.9	5	149.7	3	4.45	55	1,666	1.41	2/21	28	7,155	リープтон多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
こがもパワーびよびよ	茨城県鹿嶋市		76.50	49.5	真南	25	7,081	2	92.6	14	143.0	5	5.71	34	1,240	1.55	2/23	30	7,325	loop多結晶 255WX300	田淵三相 9.9kwX5台	
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	6,975	3	89.4	25	140.9	6	3.67	66	1,900	1.58	2/23	30	7,215	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
M鶴田発電所	茨城県小美玉市		66.56	46.4	真南	17	6,899	4	103.7	6	148.7	4				1.43	2/22	32	7,613	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	
サンバル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	6,859	5	81.7	47	138.6	8	8.26	8	830	1.70	2/22	32	7,569	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
マスターズ鹿島	茨城県鹿嶋市		75.00	49.5	真南	16度 24度	6,802	6	90.7	18	137.4	9	6.50	19	1,047	1.52	2/23	30	7,037	loop多結晶 300WX250	田淵三相 9.9kwX5台	
FM寺家	三重県鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,696	7	82.7	43	135.3	12	6.49	20	1,031	1.64	2/17	28	6,465	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積載！東西民家あり
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	6,670	8	155.8	1	224.6	1	10.20	1	654	1.44	2/11	8	1,840	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木之家あり
IU石岡発電所C	茨城県石岡市		73.95	49.6	南南西	20 25	6,628	9	89.6	24	133.6	13				1.49	2/3	29	6,628	カナディアン多結晶 73.95kw	安川 49.6	
いっぷソーラー第1発電所	茨城県鹿嶋市		72.00	49.5	ほぼ南	20	6,588	10	91.5	15	133.1	14	5.20	46	1,266	1.45	2/23	30	6,815	loop多結晶 300WX240	田淵三相 9.9kwX5台	
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	6,456	11	86.4	32	130.4	15	4.64	49	1,392	1.51	2/23	30	6,679	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
ソーラーバル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	6,450	12	82.7	42	130.3	16	8.06	10	800	1.58	2/22	32	7,117	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
水戸稻荷峰発電所(4126)	茨城県水戸市		73.68	49.5	南	20度	6,437	13	87.4	28	130.0	17	6.44	21	1,000	1.49	2/17	30	6,659	カナディアン GS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	6,385	14	75.4	62	129.0	18	4.00	62	1,597	1.71	2/23	30	6,605	ハンファセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
IU石岡発電所B	茨城県石岡市		66.56	46.4		20	6,283	15	94.4	11	135.4	11				1.43	2/3	29	6,283	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	
FM片田	三重県志摩市		76.10	49.5	真南	30	6,198	16	81.4	48	125.2	19	6.09	26	1,018	1.54	2/11	28	5,984	オンリー多結晶 255wX225 znshine 250w X75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
TG小美玉竹原発電所	茨城県小美玉市	http://ameblo.jp/gc-energy/	71.40	49.5	真南	20	6,140	17	86.0	34	124.0	21				1.44	2/21	32	6,775	インリー-YL-255P-29b X 280	田淵三相 9.9kwX5台	朝夕影あり
ぱっしー筑西HQ63	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	6,112	18	96.7	7	123.5	22	6.41	22	954	1.28	2/28	32	6,744	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
スマイルソーラー多気2	三重県多気郡		68.30	44.0	真南	20	6,101	19	89.3	26	138.7	7	4.61	50	1,322	1.55	2/8	27	5,680	インリー 305W X 224	オムロン 単相 5.5kwX8台	
IU石岡発電所D	茨城県石岡市		73.95	49.6	南南西	20 25	6,092	20	82.4	44	122.8	24				1.49	2/3	29	6,092	カナディアン多結晶 73.95kw	安川 49.6	
ぱっしー龍ヶ崎1号基	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	6,067	21	72.7	73	122.6	25	3.80	63	1,597	1.69	2/23	30	6,276	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
ぱっしー龍ヶ崎2号基	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	83.43	49.5	真南	20	6,011	22	72.0	75	121.4	26	3.76	64	1,597	1.69	2/23	30	6,218	ハンファQセルズ G.PRO Q3 255	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	6,003	23	80.0	52	121.3	27	6.82	15	880	1.52	2/14	28	5,796	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
TG常陸大宮1号機	茨城県常陸大宮市	http://ameblo.jp/gc-energy/	71.40	49.5	真南	10	6,000	24	84.0	37	121.2	28				1.44	2/4	29	6,000	インリー-YL-255P-29b X 280	Sunny Tripower 10000TLTEE-JPx5	
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	5,979	25	79.7	54	120.8	29	9.57	2	625	1.52	2/15	28	5,773	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,950	26	79.3	55	120.2	30	4.74	48	1,254	1.52	2/11	28	5,745	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
HS下妻シェアリング1号	茨城県下妻市		50.40	49.5	真南	可変	5,943	27	117.9	2	120.1	31	2.97	69	2,000	1.02	2/21	32	6,558	GWソーラー単結晶 150WX336	オムロン単相5.5kwX9台	南電柱1本 接続柱2本
AZ4号発電所 明野町2	山梨県北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	5,918	28	92.9	13	119.6	32				1.29	2/8	31	6,326	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
スマイルソーラー多気1	三重県多気郡		78.00	49.5	真南	10	5,917	29	75.9	61	119.5	33	5.93	28	997	1.58	2/8	27	5,509	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kwX5台	
HS下妻シェアリング2号	茨城県下妻市		50.40	49.5	真南	可変	5,852	30	116.1	3	118.2	35	2.93	70	2,000	1.02	2/21	32	6,457	GWソーラー単結晶 150WX336	オムロン単相5.5kwX9台	

2016-02・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過渡載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他	
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²									順位
			20	20																			
KS小美玉世楽第1	茨城県 小美玉市		70.13	49.5		15	5,817	31	83.0	39	117.5	36				1.42	2/23	30	6,018	loop多結晶255W 255wX275	田淵三相 9.9kwX5台		
スマイルソーラー滋賀長浜第一発電所	滋賀県 長浜市		78.00	49.5	南南東	20	5,813	32	74.5	66	117.4	37	5.87	29	990	1.58	2/14	28	5,613	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kwX5台		
KS小美玉鶴田第1	茨城県 小美玉市		63.75	49.5		15	5,717	33	89.7	23	115.5	39				1.29	2/22	32	6,308	loop多結晶255W 255wX250	田淵三相 9.9kwX5台	朝夕影あり	
スマイルソーラー滋賀長浜第二発電所	滋賀県 長浜市		78.00	49.5	南南東	20	5,695	34	73.0	71	115.1	41	5.75	32	990	1.58	2/14	28	5,499	WINAICO WST260P X 300	田淵三相 9.9kwX5台		
KS水戸大塚第2	茨城県 水戸市		60.00	49.5		15	5,679	35	94.7	10	114.7	43				1.21	2/16	30	5,875	loop多結晶250W 250wX240	田淵三相 9.9kwX5台	南2本電柱	
ぱっしー筑西5号基	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10	5,677	36	89.9	22	114.7	44	5.49	40	1,034	1.28	2/28	32	6,264	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台		
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	5,559	37	74.1	67	112.3	45	8.38	5	663	1.52	2/11	28	5,367	zshshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ	
KS水戸鯉淵第1(241)	茨城県 水戸市		61.20	49.5		15	5,544	38	90.6	19	112.0	46				1.24	2/17	30	5,735	loop多結晶255W 250wX240	田淵三相 9.9kwX5台		
IU石岡発電所A	茨城県 石岡市		66.56	46.4		20	5,510	39	82.8	41	118.8	34				1.43	2/3	29	5,510	SF CIS 66.56kw	安川単相 5.8kwX8台	南に高い松	
TG常陸大宮2号機	茨城県 常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	64.77	49.5	3方向	10	5,496	40	84.9	36	111.0	47				1.31	2/4	29	5,496	カナディアンCS6P-255P X 254	田淵三相 9.9kwX5台	架台が南、南西、南東の3方向	
HS下妻発電所	茨城県 下妻市		49.00	44.0	真南	30	5,425	41	110.7	4	123.3	23	4.52	52	1,200	1.11	2/18	30	5,612	ネクストエナジー 単結晶245wX200	田淵5.5kwX8	朝夕影あり	
天空の星第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	5,395	42	74.6	65	109.0	49	6.19	25	872	1.46	2/8	28	5,209	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12 15.6KW増設!	
太陽企画鹿島	茨城県 鹿嶋市		62.40	39.6	真南	16度	5,384	43	86.3	33	136.0	10				1.58	2/23	30	5,570	loop多結晶 260Wx240	田淵三相 9.9kwX5台		
KS水戸鯉淵第2(242)	茨城県 水戸市		61.20	49.5		15	5,303	44	86.7	30	107.1	51				1.24	2/17	30	5,486	loop多結晶255W 250wX240	田淵三相 9.9kwX5台		
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	5,271	45	93.9	12	106.5	52	6.88	14	766	1.13	2/15	32	5,816	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台	
KS笠間箱田	茨城県 笠間市		64.30	49.5		9	5,260	46	81.8	46	106.3	53				1.30	2/25	30	5,441	loop多結晶255W 255wX252	田淵三相 9.9kwX5台		
KS水戸大塚第1	茨城県 水戸市		60.00	49.5		15	5,192	47	86.5	31	104.9	54				1.21	2/16	30	5,371	loop多結晶250W 250wX240	山洋 9.9kwX4台		
クリーンエナジー高根町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	5,136	48	72.8	72	103.8	55	6.06	27	848	1.43	2/11	30	5,313	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台	
スマイルソーラー多気3	三重県 多気郡		58.60	44.0	真南	10	5,100	49	87.0	29	115.9	38	4.39	57	1,162	1.33	2/8	27	4,748	インリー 305W X 192	オムロン 単相 5.5kwX8台		
しまなみ第1発電所	愛媛県 今治市		65.50	49.5	東12度	10	5,052	50	77.1	59	102.1	58	4.11	60	1,229	1.32	2/23	29	5,052	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9		
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	5,024	51	62.1	86	101.5	59	5.80	30	866	1.64	2/4	28	4,851	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部	
クリーンエナジー白州町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	4,967	52	70.4	78	100.3	60	5.76	31	862	1.43	2/18	30	5,138	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台	
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,904	53	85.5	35	99.1	63	3.50	68	1,401	1.16	2/21	28	4,735	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱	
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	4,748	54	73.8	70	95.9	64	3.56	67	1,333	1.30	2/15	29	4,748	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k x 5台	2016年2月 9.3kw増設	
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	4,689	55	83.5	38	94.7	65	5.46	41	858	1.13	2/4	28	4,527	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部	
あまそら第5	岐阜県 山県市		81.13	49.5	真南	10度 15度	4,587	56	56.5	93	92.7	66	5.72	33	802	1.64	2/1	29	4,587	中国製多結晶 295w * 275	田淵三相 9.9kwX5台		
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,582	57	90.4	20	154.3	2	8.88	4	516	1.71	2/23	8	1,264	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 0.9kwX3台	SMA 13直列	
KS小美玉鶴田第2	茨城県 小美玉市		51.00	39.6		15	4,547	58	89.2	27	114.8	42				1.29	2/22	32	5,017	loop多結晶255W 255wX200	田淵三相 9.9kwX4台		
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,505	59	90.1	21	99.9	61	4.46	53	1,009	1.11	2/24	29	4,505	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1		
AZ1号発電所 銚田	茨城県 銚田市		48.00	49.5	真南	20	4,363	60	90.9	16	88.1	70	6.61	18	660	0.97	2/24	30	4,513	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円	

2016-02・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他	
			kW	kWh			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²									順位
			20	kWh			20	20	20	20	20	20	20	20									20
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,351	61	71.8	76	87.9	71	8.30	7	524	1.22	2/14	28	4,201	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台		
みのりソーラー2号基B	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	54.00	39.6	東45度	10	4,323	62	80.1	51	109.2	48	8.36	6	517	1.36	2/23	30	4,472	loop多結晶 300WX180	田淵三相 9.9kwX4台	切り株ソーラー 段々架台	
松阪発電所	三重県松阪市	http://www5f.biglobe.ne.jp/uaki/matsuden.html	52.27	49.5	真南	10	4,298	63	82.2	45	86.8	74	2.51	72	1,711	1.06	2/17	28	4,150	京セラ 多結晶	オムロン単相5.5kwX9台		
天空の里第二発電所	大分県佐伯市		71.80	49.5	真南	20	4,294	64	59.8	90	86.7	75	4.43	56	970	1.45	2/8	28	4,146	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台		
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,253	65	77.2	58	90.1	67	3.76	65	1,132	1.17	2/2	29	4,253	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見え ます。建物の影大きい。	
いわき発電所	福島県いわき市	http://www5f.biglobe.ne.jp/uaki/matsuden.html	52.27	49.5	真南	10	4,132	66	79.0	56	83.5	76	2.41	73	1,713	1.06	2/16	29	4,132	京セラ 多結晶	オムロン単相5.5kwX9台		
YSアサヒ笠岡	岡山県笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	4,084	67	73.9	69	82.5	77	9.28	3	440	1.12	2/17	29	4,084	インリー多結晶255w	田淵9.9kwX5台	18mX20m 一面設置	
あまそら第4	岐阜県岐阜市		59.89	39.6	真南	10度 20度	4,059	68	67.8	81	102.5	57	6.76	16	600	1.51	2/2	28	3,919	中国製多結晶 295w * 203	田淵三相 9.9kwX4台	南に建物有り 地面はアスファルト舗装	
スマイルソーラー発電所飯高3	三重県松阪市		54.00	49.5	東10度	10	4,056	69	75.1	64	81.9	78	5.59	36	726	1.09	2/9	27	3,776	トリナソーラーTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台		
玉名A	熊本県玉名市		54.00	49.5	東15度	10	3,999	70	74.1	68	80.8	80	4.45	54	899	1.09	2/24	29	3,999	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X9台		
スマイルソーラー発電所飯高1	三重県松阪市		54.00	49.5	東10度	10	3,894	71	72.1	74	78.7	85	5.36	42	726	1.09	2/9	27	3,625	トリナソーラーTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台		
玉名D	熊本県玉名市		48.00	44.0	東15度	10	3,848	72	80.2	50	87.5	72				1.09	2/24	29	3,848	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X8台		
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	3,829	73	58.5	91	77.4	86	5.29	44	724	1.32	2/3	28	3,697	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9		
キャットウォークソーラー	香川県高松市		57.60	49.5	西25度	13度 20度	3,820	74	66.3	83	77.2	87	4.78	47	800	1.16	2/15	29	3,820	SF160-S X 360	新電源PVS9R9 T2-A-PFX5	置き基礎 猫散歩コース 東建物	
スマイルソーラー発電所飯高2	三重県松阪市		54.00	49.5	東10度	10	3,812	75	70.6	77	77.0	88	5.25	45	726	1.09	2/9	27	3,549	トリナソーラーTSM- 250PC05AX216	オムロン単相5.5kwX9台		
玉名E	熊本県玉名市		50.00	47.3	東15度	10	3,759	76	75.2	63	79.5	84	5.50	39	684	1.06	2/24	29	3,759	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X7+4.4X2		
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,721	77	60.8	87	75.2	89	4.13	59	900	1.24	2/11	29	3,721	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます	
AZ3号発電所 白州町	山梨県北杜市		39.00	29.7	東20度	20	3,693	78	94.7	9	124.3	20	4.58	51	807	1.31	2/17	30	3,820	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山	
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	3,652	79	63.0	85	73.8	90				1.17	2/8	31	3,904	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と木の影	
KS小美玉世楽第2	茨城県小美玉市		55.34	39.6		15	3,533	80	63.9	84	89.2	69				1.40	2/23	30	3,655	loop多結晶255W 255wX217	田淵三相 9.9kwX4台		
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	3,429	81	76.2	60	115.4	40	6.62	17	518	1.52	2/23	30	3,547	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱	
スマ発電所	山口県周南市		62.00	49.5	南	15	3,334	82	53.8	94	67.4	93	2.64	71	1,261	1.25	2/7	30	3,449	シンソーラー 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL		
あまそら第1	岐阜県大垣市		47.20	39.6	真南	10度 15度	3,222	83	68.3	80	81.4	79	7.00	13	460	1.19	2/3	28	3,111	中国製多結晶 295w * 160	田淵三相 9.9kwX4台	同一地番複数区画 地面はクビア植栽	
あまそら第3	岐阜県大垣市		53.10	39.6	真南	10	3,190	84	60.1	89	80.6	81	6.24	23	511	1.34	2/3	28	3,080	中国製多結晶 295w * 180	田淵三相 9.9kwX4台		
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,081	85	82.8	40	103.7	56	5.60	35	550	1.25	2/24	30	3,187	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kw x 3	TIGO搭載!	
玉名B	熊本県玉名市		37.50	36.3	東15度	10	2,907	86	77.5	57	80.1	82	5.31	43	547	1.03	2/24	29	2,907	UP-M250P	オムロンKP-55M-J4X5 台+4.4X2台		
玉名C	熊本県玉名市		36.00	33.0	東15度	10	2,879	87	80.0	53	87.2	73				1.09	2/24	29	2,879	UP-M250P	オムロン KP-55M-J4X6台		
あまそら第2	岐阜県大垣市		47.20	39.6	真南	10	2,864	88	60.7	88	72.3	91	6.23	24	460	1.19	2/3	28	2,765	中国製多結晶 295w * 160	田淵三相 9.9kwX4台		
本郷発電所	広島県三原市		56.20	49.5	南	20	2,826	89	50.3	95	57.1	95	4.14	58	683	1.14	2/16	31	3,021	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X216	オムロン KP55M-4J X9		
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,663	90	80.7	49	89.7	68	8.24	9	323	1.11	2/23	28	2,571	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台		

2016-02・月間ランキング (2017-11-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	20	kWh					
ハッピーリタイヤ発電所	長野県 長野市		53.00	49.5	東10度	15度	2,464	91	46.5	96	49.8	96	4.11	61	600	1.07	2/15	28	2,379	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,360	92	68.3	79	79.5	83	7.31	12	323	1.16	2/14	28	2,279	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
喜望ソーラー岡崎	愛知県 岡崎市		15.60	15.0	南西 南東	22	1,491	93	95.6	8	99.4	62	5.59	37	267	1.04	2/15	28	1,440	パナソニックHIT244a X64	パナソニック単相 5.5kwX2 4.4KWx1	
片貝発電所	千葉県 山武郡		22.33	22.0	北から 東に30 度	5	1,489	94	66.7	82	67.7	92	7.52	11	198	1.02	2/25	30	1,540	Sea Forest Solar SH-290S6-24 X 77枚	オムロン KP55M-J4 4台	過積載
FM折板屋根	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,274	95	56.8	92	63.7	94	5.51	38	231	1.12	2/3	28	1,230	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり
某氏の青山ソーラー5	茨城県 鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	1,089	96	90.8	17	108.9	50	0.78	74	1,392	1.20	2/23	30	1,127	loop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kwX1台	エクストリーム親子ソー ラー