

2017年・年間ランキング (2017-05-07更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
							本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
ばっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	37,155	1	413.9	12	750.6	1	16.41	37	2,264	1.81	4/24	119	37,155	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン集電箱まで 70m
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	36,533	2	431.6	9	738.0	2	22.88	31	1,597	1.71	4/24	123	36,533	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	過積載工事完了！
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	35,746	3	433.3	8	716.4	3	32.67	17	1,094	1.65	4/24	124	35,746	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kW×1台 10kW×4台	中華製不使用
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	34,156	4	437.9	7	690.0	4	17.98	36	1,900	1.58	4/24	123	34,156	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそこ短い配線
水戸稲荷峰発電所	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	32,274	5	438.0	6	652.0	6	32.27	19	1,000	1.49	4/18	121	32,274	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	32,126	6	430.1	10	649.0	7	23.08	30	1,392	1.51	4/24	123	32,126	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中・・・
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	31,695	7	473.3	3	640.3	8	32.88	16	964	1.35	4/18	121	31,695	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	31,528	8	505.3	1	636.9	9	31.12	22	1,013	1.26	4/18	121	31,528	ジンソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	31,261	9	375.9	26	631.5	10	53.07	2	589	1.68	4/16	123	31,261	sunarray 多結晶 270WX308	安川三相 9.9kW×5台	高茶屋のお隣
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	31,089	10	408.5	13	628.1	11	30.54	24	1,018	1.54	4/12	121	31,089	インリー多結晶 255wX225 sunshine-250wX75	田淵9.9kW×5台	18.5kW増設
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	29,867	11	368.7	28	603.4	13	28.97	26	1,031	1.64	4/18	121	29,867	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kW×5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
ばっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	29,855	12	472.5	4	603.1	14	31.29	21	954	1.28	4/27	121	29,855	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	28,920	13	402.8	15	584.2	16	29.81	25	970	1.45	4/9	123	28,920	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kW×5台	
FM高茶屋	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	28,215	14	376.2	25	570.0	18	45.14	5	625	1.52	4/16	123	28,215	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kW×5台	南に引込柱
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	27,433	15	379.4	23	554.2	19	31.46	20	872	1.46	4/9	123	27,433	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kW×5台	2015.12 15.6KW増設！
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	27,294	16	363.9	30	551.4	20	31.02	23	880	1.52	4/13	121	27,294	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南に2階建て倉庫
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/41e3d3e4d520216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	27,223	17	370.9	27	550.0	21	38.89	11	700	1.48	4/5	120	27,223	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	27,113	18	386.3	21	574.4	17	46.75	3	580	1.49	4/20	121	27,113	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI.H6J 8台	マルト助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	25,932	19	403.3	14	523.9	24	19.45	35	1,333	1.30	4/13	121	25,932	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9kW×5台	2016年2月 9.3kW増設
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	25,135	20	335.1	34	507.8	25	20.04	34	1,254	1.52	4/12	121	25,135	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
ばっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	24,740	21	440.5	5	499.8	26	32.30	18	766	1.13	4/16	123	24,740	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	南東に電柱&木 段々架台
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	24,699	22	304.9	37	499.0	27	40.59	7	609	1.64	4/19	121	24,699	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kW×5台	日当たり悪い 全面民家 家まで30cm
FM山室	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	24,205	23	322.7	35	489.0	28	36.51	13	663	1.52	4/12	121	24,205	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kW×5台	周囲家だらけ
天空原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	24,151	24	483.0	2	535.5	22	23.94	29	1,009	1.11	4/25	120	24,151	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	21,624	25	376.9	24	436.8	31	15.43	38	1,401	1.16	4/20	121	21,624	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kW×5台	南に電柱+引込柱
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	21,141	26	349.1	32	427.1	33	40.35	8	524	1.22	4/13	121	21,141	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kW×5台	
FM山室②	三重県 松阪市		54.35	39.6	南	20	20,951	27	385.5	22	529.1	23	54.70	1	383	1.37	4/6	121	20,951	znshine単結晶 275Wx82 265Wx120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブクル あり
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	20,356	28	355.6	31	411.2	34	37.08	12	549	1.16	4/24	120	20,356	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kW×5台	東西南北 民家あり
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	20,172	29	397.9	16	679.2	5	39.09	10	516	1.71	4/24	123	20,172	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW×3台	SMA 13直列
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	20,099	30	365.4	29	406.0	35	42.14	6	477	1.11	4/23	123	20,099	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kW×5台	東に民家あり

2017年・年間ランキング (2017-05-07更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
							本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
							度	度	度	度	度	度	度	度								
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	19,379	31	316.7	36	391.5	37	21.53	32	900	1.24	4/13	121	19,379	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んでます
水戸稻荷峰発電所2(229)	茨城県水戸市		47.25	38.5	南東	10度	18,586	32	393.4	17	482.8	30	46.47	4	400	1.23	4/18	121	18,586	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	18,309	33	427.8	11	616.5	12	28.00	27	654	1.44	4/12	121	18,309	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kW×3台	東西木と家あり
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	17,558	34	390.2	18	591.2	15	33.90	15	518	1.52	4/24	123	17,558	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kW×3台	真南電柱
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	14,434	35	388.0	19	486.0	29	26.24	28	550	1.25	4/25	121	14,434	Gi Power New Energy 単 結晶310W×120枚	田淵単相9.9kW×3	TIGO搭載!
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	12,792	36	387.6	20	430.7	32	39.60	9	323	1.11	4/24	120	12,792	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kW×3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	11,779	37	340.8	33	396.6	36	36.47	14	323	1.16	4/13	121	11,779	sunarray 270wX128	田淵9.9kW×3台	南東に電柱
FM折板屋根	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	4,821	38	214.8	38	241.1	38	20.87	33	231	1.12	4/5	121	4,821	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW×2 4.5KW×2	東の餃子の王将の影の影響あり