

| 2016-01・月間ランキング (2017-06-20更新) | 所在地 | オーナーHPリンク | パネル | PCS | 方位 | 仰角 | 換算発電量 | | パネル1kW 当たり 発電量 | | PCS1kW 当たり 発電量 | | 土地m ² 当たり 発電量 | | 土地 面積 | 過積載率 | 買取 最終日 | 換算買取 日数 | 発電量 | パネル | PCS | その他 |
|-----------------------------------|--------------|---|-------|------|-------|---------------------|-------|----|----------------------|----|----------------------|----|--------------------------------|----|----------|------|-----------|------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/m ² | 順位 | | | | | | | | |
| こがもパワーびびよ | 茨城県 鹿嶋市 | | 76.50 | 49.5 | 真南 | 25 | 7,830 | 1 | 102.4 | 7 | 158.2 | 1 | 6.31 | 23 | 1,240 | 1.55 | 1/24 | 32 | 8,083 | 1000多結晶 255WX300 | 田淵三相 9.9kwX5台 | |
| みのりソーラー3号基 | 茨城県 鹿嶋市 | | 78.00 | 49.5 | 東15度 | 20 | 7,600 | 2 | 97.4 | 8 | 153.5 | 2 | 4.00 | 60 | 1,900 | 1.58 | 1/24 | 32 | 7,845 | 1000多結晶 260WX300 | 田淵三相 9.9kwX5台 | そこそこ短い配線 |
| 喜望ソーラー豊橋 | 愛知県 豊橋市 | | 70.00 | 49.5 | 南南東 | 30 | 7,256 | 3 | 103.7 | 6 | 146.6 | 4 | 4.36 | 51 | 1,666 | 1.41 | 1/24 | 35 | 8,192 | リープトン多結晶 250wX280 | SMA 三相 9.9kwX5 | 抑制が止まりません |
| M鶴田発電所 | 茨城県 小美玉市 | | 66.56 | 46.4 | 真南 | 17 | 7,117 | 4 | 106.9 | 3 | 153.4 | 3 | | | | 1.43 | 1/21 | 31 | 7,117 | SF CIS 66.56kw | 安川単相 5.8kwX8台 | |
| ときわ西 | 埼玉県 比企群 | | 81.00 | 49.5 | 南西35度 | 15 | 7,091 | 5 | 87.5 | 24 | 143.3 | 5 | 6.68 | 15 | 1,061 | 1.64 | 1/26 | 32 | 7,320 | 1000単結晶 270WX300 | 田淵三相 9.9kwX5台 | 南西角に電柱 |
| みのりソーラー1号基 | 茨城県 鹿嶋市 | http://minori-solar.com/ | 74.70 | 49.5 | 真南 | 16 | 6,948 | 6 | 93.0 | 14 | 140.4 | 6 | 4.99 | 43 | 1,392 | 1.51 | 1/24 | 32 | 7,172 | 1000多結晶 300WX249 | 田淵三相 9.9kwX5台 | PCS故障中・・・ |
| いっぷソーラー第1発電所 | 茨城県 鹿嶋市 | | 72.00 | 49.5 | ほぼ南 | 20 | 6,902 | 7 | 95.9 | 10 | 139.4 | 8 | 5.45 | 34 | 1,266 | 1.45 | 1/24 | 32 | 7,125 | 1000多結晶 300WX240 | 田淵三相 9.9kwX5台 | |
| マスターズ鹿島 | 茨城県 鹿嶋市 | | 75.00 | 49.5 | 真南 | 16度 24度 | 6,825 | 8 | 91.0 | 17 | 137.9 | 9 | 6.52 | 19 | 1,047 | 1.52 | 1/24 | 32 | 7,045 | 1000多結晶 300WX250 | 田淵三相 9.9kwX5台 | |
| IU石岡発電所C | 茨城県 石岡市 | | 73.95 | 49.6 | 南南西 | 20 25 | 6,814 | 9 | 92.1 | 15 | 137.4 | 10 | | | | 1.49 | 1/5 | 33 | 7,254 | カナディアン多結晶 73.95kw | 安川 49.6 | |
| ばっしー筑西HQ63 | 茨城県 筑西市 | http://bashieco.com | 63.18 | 49.5 | 真南 | 10&20 | 6,716 | 10 | 106.3 | 4 | 135.7 | 12 | 7.04 | 10 | 954 | 1.28 | 1/27 | 31 | 6,716 | ハンファQセルズ G.PRO Q3 260 | オムロン単相5.5kwX9台 | |
| ばっしー龍ヶ崎HQ85 | 茨城県 龍ヶ崎市 | http://bashieco.com | 84.65 | 49.5 | 真南 | 20 | 6,669 | 11 | 78.8 | 44 | 134.7 | 13 | 4.18 | 54 | 1,597 | 1.71 | 1/24 | 32 | 6,884 | ハンファQセルズ G.PRO Q3 260 | オムロン単相5.5kwX9台 | 過積載工事完了！ |
| サンパル発電所1号基 | 茨城県 つくば市 | | 84.00 | 49.5 | 南 | 20 | 6,597 | 12 | 78.5 | 46 | 133.3 | 14 | 7.95 | 5 | 830 | 1.70 | 1/21 | 37 | 7,874 | 長州産業単結晶 280wX240 | SMA三相 9.9kwX5 | |
| FM寺家 | 三重県 鈴鹿市 | | 81.00 | 49.5 | 南 | 10,15,20, 25,30度 | 6,492 | 13 | 80.2 | 36 | 131.2 | 15 | 6.30 | 25 | 1,031 | 1.64 | 1/20 | 35 | 7,330 | sunarray 270wX300 | 田淵三相 9.9kwX5台 | 初エクスポート過積載！東西民家あり |
| IU石岡発電所B | 茨城県 石岡市 | | 66.56 | 46.4 | | 20 | 6,359 | 14 | 95.5 | 12 | 137.0 | 11 | | | | 1.43 | 1/5 | 33 | 6,769 | SF CIS 66.56kw | 安川単相 5.8kwX8台 | |
| ソーラーバル発電所1号基 | 茨城県 つくば市 | | 78.00 | 49.5 | 南 | 20 | 6,358 | 15 | 81.5 | 35 | 128.5 | 17 | 7.95 | 6 | 800 | 1.58 | 1/21 | 37 | 7,589 | ソーラーワールド多結晶 260wX240 | SMA三相 9.9kwX5 | |
| ばっしー龍ヶ崎1号基 | 茨城県 龍ヶ崎市 | http://bashieco.com | 83.43 | 49.5 | 真南 | 20 | 6,146 | 16 | 73.7 | 59 | 124.2 | 18 | 3.85 | 62 | 1,597 | 1.69 | 1/24 | 32 | 6,344 | ハンファQセルズ G.PRO Q3 255 | オムロン単相5.5kwX9台 | 過積載工事完了！ |
| ばっしー龍ヶ崎2号基 | 茨城県 龍ヶ崎市 | http://bashieco.com | 83.43 | 49.5 | 真南 | 20 | 6,134 | 17 | 73.5 | 61 | 123.9 | 19 | 3.84 | 63 | 1,597 | 1.69 | 1/24 | 32 | 6,332 | ハンファQセルズ G.PRO Q3 255 | オムロン単相5.5kwX9台 | 過積載工事完了！ |
| HS下妻シェアリング1号 | 茨城県 下妻市 | | 50.40 | 49.5 | 真南 | 可変 | 6,125 | 18 | 121.5 | 1 | 123.7 | 20 | 3.06 | 70 | 2,000 | 1.02 | 1/20 | 31 | 6,125 | GWソーラー単結晶 150WX336 | オムロン単相5.5kwX9台 | 南電柱1本 接続柱2本 |
| 水戸稲荷峰発電所 | 茨城県 水戸市 | | 73.68 | 49.5 | 南 | 20度 | 6,055 | 19 | 82.2 | 32 | 122.3 | 22 | 6.06 | 28 | 1,000 | 1.49 | 1/18 | 33 | 6,446 | カナディアン CS6P-255PX240 | オムロン KP55M-J4 9台 | |
| ばっしー筑西5号基 | 茨城県 筑西市 | http://bashieco.com | 63.18 | 49.5 | 真南 | 10 | 6,041 | 20 | 95.6 | 11 | 122.0 | 23 | 5.84 | 32 | 1,034 | 1.28 | 1/27 | 31 | 6,041 | ハンファQセルズ G.PRO Q3 260 | オムロン単相5.5kwX9台 | |
| HS下妻シェアリング2号 | 茨城県 下妻市 | | 50.40 | 49.5 | 真南 | 可変 | 5,886 | 21 | 116.8 | 2 | 118.9 | 24 | 2.94 | 71 | 2,000 | 1.02 | 1/20 | 31 | 5,886 | GWソーラー単結晶 150WX336 | オムロン単相5.5kwX9台 | |
| TG常陸大宮1号機 | 茨城県 常陸大宮市 | http://ameblo.jp/g-energy/ | 71.40 | 49.5 | 真南 | 10 | 5,866 | 22 | 82.2 | 33 | 118.5 | 25 | | | | 1.44 | 1/6 | 31 | 5,866 | インリーY-255P-29b X 280 | Sunny Tripower 10000TLTEE-JPx5 | |
| TG小美玉竹原発電所 | 茨城県 小美玉市 | http://ameblo.jp/g-energy/ | 71.40 | 49.5 | 真南 | 20 | 5,824 | 23 | 81.6 | 34 | 117.7 | 28 | | | | 1.44 | 1/20 | 31 | 5,824 | インリーY-255P-29b X 280 | 田淵三相 9.9kwX5台 | 朝夕影あり |
| IU石岡発電所D | 茨城県 石岡市 | | 73.95 | 49.6 | 南南西 | 20 25 | 5,776 | 24 | 78.1 | 47 | 116.5 | 29 | | | | 1.49 | 1/5 | 33 | 6,149 | カナディアン多結晶 73.95kw | 安川 49.6 | |
| スマイルソーラー多気3 | 三重県 多気郡 | | 58.60 | 44.0 | 真南 | 10 | 5,694 | 25 | 97.2 | 9 | 129.4 | 16 | 4.90 | 44 | 1,162 | 1.33 | 1/12 | 35 | 6,429 | インリー 303W X 192 | オムロン 単相 5.5kwX8台 | |
| 四万十第1発電所 | 高知県 高岡郡 | | 80.96 | 49.5 | 西15度 | 30 | 5,675 | 26 | 70.1 | 65 | 114.6 | 31 | 6.55 | 17 | 866 | 1.64 | 1/7 | 32 | 5,858 | 中国製パネル62.4kw | オムロン単相5.5kwX9台 | ちよつと山間部 |
| FM高茶屋 | 三重県 津市 | | 75.00 | 49.5 | 真南 | 8 | 5,658 | 27 | 75.4 | 53 | 114.3 | 32 | 9.05 | 1 | 625 | 1.52 | 1/18 | 35 | 6,388 | 銀星ソーラー多結晶 250WX300 | 田淵9.9kwX5台 | 南に引込柱 |
| あまそら第5 | 岐阜県 山県市 | | 81.13 | 49.5 | 真南 | 10度 15度 | 5,638 | 28 | 69.5 | 67 | 113.9 | 33 | 7.03 | 11 | 802 | 1.64 | 1/3 | 33 | 6,002 | 中国製多結晶 295w * 275 | 田淵三相 9.9kwX5台 | |
| KS小美玉世楽第1 | 茨城県 小美玉市 | | 70.13 | 49.5 | | 15 | 5,581 | 29 | 79.6 | 39 | 112.7 | 34 | | | | 1.42 | 1/24 | 32 | 5,761 | 1000多結晶255W 255wX275 | 田淵三相 9.9kwX5台 | |
| 太陽企画鹿島 | 茨城県 鹿嶋市 | | 62.40 | 39.6 | 真南 | 16度 | 5,553 | 30 | 89.0 | 21 | 140.2 | 7 | | | | 1.58 | 1/24 | 32 | 5,732 | 1000多結晶 260WX240 | 田淵三相 9.9kwX5台 | |

| 2016-01・月間ランキング (2017-06-20更新) | 所在地 | オーナーHPリンク | パネル | | 方位 | 仰角 | 換算発電量 | | パネル1kW 当たり 発電量 | | PCS1kW 当たり 発電量 | | 土地m ² 当たり 発電量 | | 土地 面積 | 過渡載率 | 買取 最終日 | 換算買取 日数 | 発電量 | パネル | PCS | その他 |
|-----------------------------------|--------------|---|-------|------|--------------|------------|-------|----|----------------------|----|----------------------|----|--------------------------------|----|----------|------|-----------|------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | kW | kW | | | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/m ² | 順位 | | | | | | | | |
| FM伊勢寺 | 三重県 松阪市 | | 75.00 | 49.5 | ほぼ南 | 6 | 5,538 | 31 | 73.8 | 57 | 111.9 | 36 | 6.29 | 26 | 880 | 1.52 | 1/17 | 35 | 6,253 | znshine多結晶 250wX300 | 田淵 9.9kwX5台 | 南に2階建て倉庫 |
| IU石岡発電所A | 茨城県 石岡市 | | 66.56 | 46.4 | | 20 | 5,496 | 32 | 82.6 | 30 | 118.5 | 26 | | | | 1.43 | 1/5 | 33 | 5,851 | SF CIS 66.56kw | 安川単相 5.8kwX8台 | 南に高い松 |
| KS小美玉鶴田第1 | 茨城県 小美玉市 | | 63.75 | 49.5 | | 15 | 5,423 | 33 | 85.1 | 27 | 109.6 | 37 | | | | 1.29 | 1/21 | 31 | 5,423 | loop多結晶255W 255wX250 | 田淵三 9.9kwX5台 | 朝夕影あり |
| スマイルソーラー多気2 | 三重県 多気郡 | | 68.30 | 44.0 | 真南 | 20 | 5,403 | 34 | 79.1 | 42 | 122.8 | 21 | 4.09 | 58 | 1,322 | 1.55 | 1/12 | 35 | 6,100 | インリー 305W X 224 | オムロン 単相 5.5kwX8台 | |
| KS水戸大塚第2 | 茨城県 水戸市 | | 60.00 | 49.5 | | 15 | 5,395 | 35 | 89.9 | 19 | 109.0 | 39 | | | | 1.21 | 1/17 | 33 | 5,743 | loop多結晶250W 250wX240 | 田淵三 9.9kwX5台 | 南2本電柱 |
| TG常陸大宮2号機 | 茨城県 常陸大宮市 | http://ameblo.jp/gc-energy/ | 64.77 | 49.5 | 3方向 | 10 | 5,345 | 36 | 82.5 | 31 | 108.0 | 41 | | | | 1.31 | 1/6 | 31 | 5,345 | カナディアンCS6P-255P X 254 | 田淵三 9.9kwX5台 | 架台が南、南西、南東の 3方向 |
| FM久居明神 | 三重県 津市 | | 75.00 | 49.5 | ほぼ南 | 20度 30度 | 5,335 | 37 | 71.1 | 62 | 107.8 | 43 | 4.25 | 53 | 1,254 | 1.52 | 1/14 | 35 | 6,023 | znshine多結晶 250wX300 | 田淵 9.9kwX5台 | 南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅 |
| クリーンエナジー高根町 | 山梨県 北杜市 | | 70.56 | 49.5 | 南 | 10 30 | 5,320 | 38 | 75.4 | 54 | 107.5 | 44 | 6.27 | 27 | 848 | 1.43 | 1/12 | 33 | 5,663 | インリー多結晶 245wX288 | 田淵三 9.9kwX5台 | 一軸角度調整架台 |
| FM片田 | 三重県 志摩市 | | 76.10 | 49.5 | 真南 | 30 | 5,294 | 39 | 69.6 | 66 | 106.9 | 46 | 5.20 | 40 | 1,018 | 1.54 | 1/14 | 35 | 5,977 | インリー多結晶 255wX225 | 田淵9.9kwX5台 | 18.5kw増設 |
| AZ4号発電所 明野町2 | 山梨県 北杜市 | | 63.70 | 49.5 | 東12度 西20度 | 20 | 5,269 | 40 | 82.7 | 29 | 106.4 | 47 | | | | 1.29 | 1/8 | 31 | 5,269 | SOPRAY SR-156P 245W x 260 | 田淵三 9.9kwX5台 | 日照時間日本一の場所 のすぐ近く! |
| スマイルソーラー多気1 | 三重県 多気郡 | | 78.00 | 49.5 | 真南 | 10 | 5,217 | 41 | 66.9 | 71 | 105.4 | 48 | 5.23 | 39 | 997 | 1.58 | 1/12 | 35 | 5,890 | WINAICO WST260P X 300 | 田淵三 9.9kwX5台 | |
| HS下妻発電所 | 茨城県 下妻市 | | 49.00 | 44.0 | 真南 | 30 | 5,179 | 42 | 105.7 | 5 | 117.7 | 27 | 4.32 | 52 | 1,200 | 1.11 | 1/19 | 33 | 5,513 | ネクストエナジー 単結晶245wX200 | 田淵5.5kwX8 | 朝夕影あり |
| 四万十第2発電所 | 高知県 高岡郡 | | 56.16 | 49.5 | 西15度 | 20 | 5,108 | 43 | 91.0 | 18 | 103.2 | 49 | 5.95 | 30 | 858 | 1.13 | 1/7 | 32 | 5,273 | SF160WX351 | オムロン単相5.5kwX9台 | ちよっと山間部 |
| KS笠間箱田 | 茨城県 笠間市 | | 64.30 | 49.5 | | 9 | 5,096 | 44 | 79.2 | 41 | 102.9 | 50 | | | | 1.30 | 1/26 | 32 | 5,260 | loop多結晶255W 255wX252 | 田淵三 9.9kwX5台 | |
| スマイルソーラー滋賀長浜第一発電所 | 滋賀県 長浜市 | | 78.00 | 49.5 | 南南東 | 20 | 5,032 | 45 | 64.5 | 76 | 101.7 | 51 | 5.08 | 41 | 990 | 1.58 | 1/17 | 35 | 5,681 | WINAICO WST260P X 300 | 田淵三 9.9kwX5台 | |
| スマイルソーラー滋賀長浜第二発電所 | 滋賀県 長浜市 | | 78.00 | 49.5 | 南南東 | 20 | 4,978 | 46 | 63.8 | 80 | 100.6 | 52 | 5.03 | 42 | 990 | 1.58 | 1/17 | 35 | 5,620 | WINAICO WST260P X 300 | 田淵三 9.9kwX5台 | |
| クリーンエナジー白州町 | 山梨県 北杜市 | | 70.56 | 49.5 | 南 | 10 30 | 4,953 | 47 | 70.2 | 64 | 100.1 | 53 | 5.75 | 33 | 862 | 1.43 | 1/19 | 33 | 5,273 | インリー多結晶 245wX288 | 田淵三 9.9kwX5台 | 一軸角度調整架台 |
| ぱっしーつくばHQ56 | 茨城県 つくば市 | http://bashieco.com | 56.16 | 49.5 | 東25度 | 20 | 4,938 | 48 | 87.9 | 23 | 99.8 | 54 | 6.45 | 20 | 766 | 1.13 | 1/14 | 31 | 4,938 | ハンファQセルズ G.PRO Q3 260 | オムロン単相5.5kwX9台 | 南東に電柱&木 段々架台 |
| KS水戸鯉淵第1(241) | 茨城県 水戸市 | | 61.20 | 49.5 | | 15 | 4,876 | 49 | 79.7 | 38 | 98.5 | 56 | | | | 1.24 | 1/18 | 33 | 5,191 | loop多結晶255W 250wX240 | 田淵三 9.9kwX5台 | |
| しまなみ第1発電所 | 愛媛県 今治市 | | 65.50 | 49.5 | 東12度 | 10 | 4,832 | 50 | 73.8 | 58 | 97.6 | 57 | 3.93 | 61 | 1,229 | 1.32 | 1/25 | 33 | 5,144 | ハンファQセルズ G.PRO-G4.1 260X252 | オムロン KP55M-4J X9 | |
| FM山室 | 三重県 松阪市 | | 75.00 | 49.5 | 西5度 | 8 | 4,801 | 51 | 64.0 | 79 | 97.0 | 59 | 7.24 | 9 | 663 | 1.52 | 1/14 | 35 | 5,420 | znshine多結晶250wX300 | 田淵9.9kwX5台 | 周囲家だらけ |
| KS水戸大塚第1 | 茨城県 水戸市 | | 60.00 | 49.5 | | 15 | 4,769 | 52 | 79.5 | 40 | 96.3 | 60 | | | | 1.21 | 1/17 | 33 | 5,077 | loop多結晶250W 250wX240 | 山洋 9.9kwX4台 | |
| 天空の里第一発電所 | 大分県 佐伯市 | | 72.30 | 49.5 | 真南 | 10 | 4,741 | 53 | 65.6 | 74 | 95.8 | 61 | 5.44 | 35 | 872 | 1.46 | 1/11 | 35 | 5,353 | カナディアン CS6P-260P | 田淵三 9.9kwX5台 | 2015.12 15.6KW増設! |
| キューブン発電所No2 | 大分県 佐伯市 | | 62.00 | 49.5 | 南 | 15 | 4,698 | 54 | 75.8 | 51 | 94.9 | 63 | 4.70 | 46 | 1,000 | 1.25 | 1/17 | 35 | 5,304 | カナディアンソーラー CS6P-250P 250W | 安川電機PV1000 単相202V X5台 | |
| KS水戸鯉淵第2(242) | 茨城県 水戸市 | | 61.20 | 49.5 | | 15 | 4,586 | 55 | 74.9 | 55 | 92.6 | 64 | | | | 1.24 | 1/18 | 33 | 4,882 | loop多結晶255W 250wX240 | 田淵三 9.9kwX5台 | |
| AZ1号発電所 鉢田 | 茨城県 鉢田市 | | 48.00 | 49.5 | 真南 | 20 | 4,582 | 56 | 95.5 | 13 | 92.6 | 65 | 6.94 | 12 | 660 | 0.97 | 1/25 | 32 | 4,730 | UpSolar UP-M240P | オムロン単相5.5kwX9台 | 1号柱やや影 44.82円 |
| HIS SOLAR | 大分県 豊後大野市 | | 64.30 | 49.5 | 南 | 20 | 4,523 | 57 | 70.3 | 63 | 91.4 | 66 | 3.39 | 67 | 1,333 | 1.30 | 1/17 | 35 | 5,107 | ハンファQセルズ G.PRO-G3 250 | 田淵単相 9.9k x 5台 | 2016年2月 9.3kw増設 |
| AZ2号発電所 明野町 | 山梨県 北杜市 | | 58.00 | 49.5 | 真南 | 20 | 4,444 | 58 | 76.6 | 49 | 89.8 | 67 | | | | 1.17 | 1/8 | 31 | 4,444 | Trina Solar TSM250-PC05A | オムロン単相5.5kwX9台 | 日照量日本一だが南東 に電柱と林の影 |
| 天竺原発電所 | 福島県 相馬郡 | | 50.00 | 45.1 | 南 | 20 | 4,400 | 59 | 88.0 | 22 | 97.6 | 58 | 4.36 | 50 | 1,009 | 1.11 | 1/26 | 33 | 4,684 | カナディアン CS-250P X 200 | 田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1 | |
| FM五ヶ所浦 | 三重県 度会郡 | | 57.38 | 49.5 | 西5度 | 10 | 4,343 | 60 | 75.7 | 52 | 87.7 | 69 | 3.10 | 69 | 1,401 | 1.16 | 1/24 | 35 | 4,903 | インリー多結晶 255wX225 | 田淵9.9kwX5台 | 南に電柱+引込柱 |

| 2016-01・月間ランキング (2017-06-20更新) | 所在地 | オーナーHPリンク | パネル | PCS | 方位 | 仰角 | 換算発電量 | | パネル1kW 当たり 発電量 | | PCS1kW 当たり 発電量 | | 土地m ² 当たり 発電量 | | 土地 面積 | 過積載率 | 買取 最終日 | 換算買取 日数 | 発電量 | パネル | PCS | その他 | |
|-----------------------------------|-------------|---|-------|------|--------------|------------|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|----------|------|-----------|------------|-------|--|----------------------------|---|--|
| | | | kW | kW | 度 | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/m ² | 順位 | m ² | パネル/PCS | 31 | kWh | | | | | | |
| しまなみ第2発電所 | 愛媛県 今治市 | | 65.50 | 49.5 | 西20度 | 10 | 4,332 | 61 | 66.1 | 72 | 87.5 | 70 | 5.98 | 29 | 724 | 1.32 | 1/6 | 19 | 2,655 | ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252 | オムロン KP55M-4J X9 | | |
| KS小美玉鶴田第2 | 茨城県 小美玉市 | | 51.00 | 39.6 | | 15 | 4,289 | 62 | 84.1 | 28 | 108.3 | 40 | | | | 1.29 | 1/21 | 31 | 4,289 | loop多結晶255W 255wX200 | 田淵三相 9.9kwX4台 | | |
| みのりソーラー2号基B | 茨城県 鹿嶋市 | http://minorisolar.com/ | 54.00 | 39.6 | 東45度 | 10 | 4,252 | 63 | 78.7 | 45 | 107.4 | 45 | 8.22 | 3 | 517 | 1.36 | 1/24 | 32 | 4,389 | loop多結晶 300WX180 | 田淵三相 9.9kwX4台 | 切り株ソーラー 段々架台 | |
| キューブ発電所No1 | 大分県 佐伯市 | | 56.00 | 49.5 | 南 | 15 | 4,167 | 64 | 74.4 | 56 | 84.2 | 72 | 4.17 | 55 | 1,000 | 1.13 | 1/17 | 35 | 4,705 | カナディアンソーラー CS6P-250P 250W | 安川電機PV1000 単相202V X5台 | 南西に山 午後2時より 影響あり 夏は影響なし | |
| いわき発電所 | 福島県 いわき市 | http://www.5f.biglobe.ne.jp/uaoki/matsuden.html | 52.27 | 49.5 | 真南 | 10 | 4,129 | 65 | 79.0 | 43 | 83.4 | 73 | 2.41 | 73 | 1,713 | 1.06 | 1/18 | 34 | 4,529 | 京セラ 多結晶 | オムロン単相5.5kwX9台 | | |
| FM荘 | 三重県 伊勢市 | | 60.56 | 49.5 | 真南 | 6 | 4,090 | 66 | 67.5 | 70 | 82.6 | 74 | 7.81 | 7 | 524 | 1.22 | 1/17 | 35 | 4,618 | znshine単結晶 275wX120 265wX104 | 田淵三相 9.9kwX5台 | | |
| 喜望ソーラー富士宮 | 静岡県 富士宮市 | | 55.10 | 47.2 | 南 | 10 | 4,052 | 67 | 73.5 | 60 | 85.8 | 71 | 3.58 | 66 | 1,132 | 1.17 | 1/4 | 33 | 4,313 | カナディアン多結晶 255wX216 | カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8 | 富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。 | |
| 天空の里第二発電所 | 大分県 佐伯市 | | 71.80 | 49.5 | 真南 | 20 | 4,034 | 68 | 56.2 | 92 | 81.5 | 76 | 4.16 | 56 | 970 | 1.45 | 1/11 | 35 | 4,554 | カナディアン CS6P-255P | 田淵三相 9.9kwX5台 | | |
| 松阪発電所 | 三重県 松阪市 | http://www.5f.biglobe.ne.jp/uaoki/matsuden.html | 52.27 | 49.5 | 真南 | 10 | 3,997 | 69 | 76.5 | 50 | 80.8 | 77 | 2.34 | 74 | 1,711 | 1.06 | 1/20 | 35 | 4,513 | 京セラ 多結晶 | オムロン単相5.5kwX9台 | | |
| あまそら第4 | 岐阜県 岐阜市 | | 59.89 | 39.6 | 真南 | 10度 20度 | 3,929 | 70 | 65.6 | 73 | 99.2 | 55 | 6.55 | 18 | 600 | 1.51 | 1/5 | 34 | 4,309 | 中国製多結晶 295w * 203 | 田淵三相 9.9kwX4台 | 南に建物有り 地面はアスファルト舗装 | |
| YSアサヒ笠岡 | 岡山県 笠岡市 | | 55.30 | 49.5 | 西30度 | 11.4 | 3,819 | 71 | 69.1 | 68 | 77.1 | 79 | 8.68 | 2 | 440 | 1.12 | 1/19 | 33 | 4,065 | インリー多結晶255w | 田淵9.9kwX5台 | 18mX20m 一面設置 | |
| スマ発電所 | 山口県 周南市 | | 62.00 | 49.5 | 南 | 15 | 3,676 | 72 | 59.3 | 88 | 74.3 | 83 | 2.92 | 72 | 1,261 | 1.25 | 1/8 | 32 | 3,795 | ジンコソーラー 310W JKM310M-72-J | 田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL | | |
| キャットウォークソーラー | 香川県 高松市 | | 57.60 | 49.5 | 西25度 | 13度 20度 | 3,648 | 73 | 63.3 | 81 | 73.7 | 85 | 4.56 | 49 | 800 | 1.16 | 1/17 | 34 | 4,001 | SF160-S X 360 | 新電源PVS9R9 T2-A-PFX5 | 置き基礎 猫散歩コース 東建物 | |
| 風の谷ソーラー | 岡山県 備前市 | | 61.20 | 49.5 | 西30度 西20度 | 15度 25度 | 3,622 | 74 | 59.2 | 89 | 73.2 | 86 | 4.02 | 59 | 900 | 1.24 | 1/13 | 31 | 3,622 | カナディアン CS6P-255P | 田淵9.9kwX5台 | 夏は蛍が飛んでいます | |
| スマイルソーラー発電所飯高3 | 三重県 松阪市 | | 54.00 | 49.5 | 東10度 | 10 | 3,515 | 75 | 65.1 | 75 | 71.0 | 87 | 4.84 | 45 | 726 | 1.09 | 1/13 | 35 | 3,968 | トリナソーラーTSM- 250PC05AX216 | オムロン単相5.5kwX9台 | | |
| みのりソーラー2号基A | 茨城県 鹿嶋市 | http://minorisolar.com/ | 45.00 | 29.7 | 東45度 | 16 | 3,451 | 76 | 76.7 | 48 | 116.2 | 30 | 6.66 | 16 | 518 | 1.52 | 1/24 | 32 | 3,562 | loop多結晶 300WX150 | 田淵三相 9.9kwX3台 | 真南電柱 | |
| スマイルソーラー発電所飯高1 | 三重県 松阪市 | | 54.00 | 49.5 | 東10度 | 10 | 3,373 | 77 | 62.5 | 82 | 68.1 | 88 | 4.65 | 47 | 726 | 1.09 | 1/13 | 35 | 3,808 | トリナソーラーTSM- 250PC05AX216 | オムロン単相5.5kwX9台 | | |
| AZ3号発電所 白州町 | 山梨県 北杜市 | | 39.00 | 29.7 | 東20度 | 20 | 3,345 | 78 | 85.8 | 26 | 112.6 | 35 | 4.15 | 57 | 807 | 1.31 | 1/18 | 33 | 3,561 | REC260PE260W x 150 | 田淵単相 9.9kwX3台 | 2015年5月1日より稼働 西に高い山 | |
| スマイルソーラー発電所飯高2 | 三重県 松阪市 | | 54.00 | 49.5 | 東10度 | 10 | 3,323 | 79 | 61.5 | 84 | 67.1 | 89 | 4.58 | 48 | 726 | 1.09 | 1/13 | 35 | 3,752 | トリナソーラーTSM- 250PC05AX216 | オムロン単相5.5kwX9台 | | |
| あまそら第3 | 岐阜県 大垣市 | | 53.10 | 39.6 | 真南 | 10 | 3,259 | 80 | 61.4 | 86 | 82.3 | 75 | 6.38 | 21 | 511 | 1.34 | 1/6 | 34 | 3,574 | 中国製多結晶 295w * 180 | 田淵三相 9.9kwX4台 | | |
| ハッピーリタイヤ発電所 | 長野県 長野市 | | 53.00 | 49.5 | 東10度 | 15度 | 3,254 | 81 | 61.4 | 85 | 65.7 | 90 | 5.42 | 36 | 600 | 1.07 | 1/18 | 35 | 3,674 | インリー多結晶 255P_29b | エクスル XL-PS55J | パネル間隔1.8m | |
| ねぎソーラー | 千葉県 我孫子市 | http://www.rokutech.jp/blog/ | 37.20 | 29.7 | 西18度 | 15度 25度 | 3,249 | 82 | 87.3 | 25 | 109.4 | 38 | 5.91 | 31 | 550 | 1.25 | 1/25 | 32 | 3,354 | Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚 | 田淵単相9.9kW x 3 | TIGO搭載! | |
| あまそら第1 | 岐阜県 大垣市 | | 47.20 | 39.6 | 真南 | 10度 15度 | 3,192 | 83 | 67.6 | 69 | 80.6 | 78 | 6.94 | 13 | 460 | 1.19 | 1/6 | 34 | 3,501 | 中国製多結晶 295w * 160 | 田淵三相 9.9kwX4台 | 同一番複数区画 地面はクワア植栽 | |
| 北灘モンキー | 徳島県 鳴門市 | | 49.92 | 40.0 | 東40度 | 10 | 3,043 | 84 | 61.0 | 87 | 76.1 | 80 | 6.30 | 24 | 483 | 1.25 | 1/26 | 34 | 3,338 | REC260PE 多結晶 260WX192 | 新電元三相PVS010T200 10kwX4台 | https://www.google.co.jp/maps/@34.1805779,134.4827675,15z | |
| KS小美玉世楽第2 | 茨城県 小美玉市 | | 55.34 | 39.6 | | 15 | 2,947 | 85 | 53.3 | 96 | 74.4 | 82 | | | | 1.40 | 1/24 | 32 | 3,042 | loop多結晶255W 255wX217 | 田淵三相 9.9kwX4台 | | |
| あまそら第2 | 岐阜県 大垣市 | | 47.20 | 39.6 | 真南 | 10 | 2,919 | 86 | 61.8 | 83 | 73.7 | 84 | 6.34 | 22 | 460 | 1.19 | 1/6 | 34 | 3,201 | 中国製多結晶 295w * 160 | 田淵三相 9.9kwX4台 | | |
| 玉名A | 熊本県 玉名市 | | 54.00 | 49.5 | 東15度 | 10 | 2,886 | 87 | 53.4 | 95 | 58.3 | 95 | 3.21 | 68 | 899 | 1.09 | 1/26 | 34 | 3,165 | UP-M250P | オムロン KP-55M-J4X9台 | | |
| 玉名D | 熊本県 玉名市 | | 48.00 | 44.0 | 東15度 | 10 | 2,806 | 88 | 58.5 | 90 | 63.8 | 92 | | | | 1.09 | 1/26 | 34 | 3,078 | UP-M250P | オムロン KP-55M-J4X8台 | | |
| FM行部 | 三重県 多気郡 | | 33.00 | 29.7 | 南西 | 10 | 2,632 | 89 | 79.8 | 37 | 88.6 | 68 | 8.15 | 4 | 323 | 1.11 | 1/26 | 62 | 5,264 | znshine単結晶 275wX120 | 田淵 9.9kwX3台 | | |
| 玉名E | 熊本県 玉名市 | | 50.00 | 47.3 | 東15度 | 10 | 2,586 | 90 | 51.7 | 97 | 54.7 | 97 | 3.78 | 64 | 684 | 1.06 | 1/26 | 34 | 2,836 | UP-M250P | オムロン KP-55M-J4X7+4.4X2 | | |

| 2016-01・月間ランキング (2017-06-20更新) | 所在地 | オーナーHPリンク | パネル | PCS | 方位 | 仰角 | 換算発電量 | | パネル1kW 当たり 発電量 | | PCS1kW 当たり 発電量 | | 土地m ² 当たり 発電量 | | 土地 面積 | 過積載率 | 買取 最終日 | 換算買取 日数 | 発電量 | パネル | PCS | その他 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------|------|--------------|------|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|----------|------|-----------|------------|-------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | kW | kW | 度 | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/kW | 順位 | kWh/m ² | 順位 | m ² | パネル/PCS | 31 | kWh | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FM今一色 | 三重県伊勢市 | | 34.56 | 29.7 | 南東 | 5 | 2,219 | 91 | 64.2 | 78 | 74.7 | 81 | 6.87 | 14 | 323 | 1.16 | 1/17 | 35 | 2,505 | sunarray 270wX128 | 田淵9.9kwX3台 | 南東に電柱 |
| 玉名C | 熊本県玉名市 | | 36.00 | 33.0 | 東15度 | 10 | 2,085 | 92 | 57.9 | 91 | 63.2 | 93 | | | | 1.09 | 1/26 | 34 | 2,287 | UP-M250P | オムロンKP-55M-J4X6台 | |
| 玉名B | 熊本県玉名市 | | 37.50 | 36.3 | 東15度 | 10 | 2,015 | 93 | 53.7 | 94 | 55.5 | 96 | 3.68 | 65 | 547 | 1.03 | 1/26 | 34 | 2,210 | UP-M250P | オムロンKP-55M-J4X5台+4.4X2台 | |
| 喜望ソーラー岡崎 | 愛知県岡崎市 | | 15.60 | 15.0 | 南西 南東 | 22 | 1,435 | 94 | 92.0 | 16 | 95.7 | 62 | 5.37 | 37 | 267 | 1.04 | 1/18 | 35 | 1,620 | パナソニックHIT244a X64 | パナソニック単相5.5kwX2 4.4KWx1 | |
| 片貝発電所 | 千葉県山武郡 | | 22.33 | 22.0 | 北から 東に30度 | 5 | 1,435 | 95 | 64.3 | 77 | 65.2 | 91 | 7.25 | 8 | 198 | 1.02 | 1/26 | 32 | 1,481 | Sea Forest Solar SH-290S6-24 X 77枚 | オムロンKP55M-J4 4台 | 過積載 |
| FM折板屋根 | 三重県鈴鹿市 | | 22.44 | 20.0 | 東西 | 1 | 1,211 | 96 | 54.0 | 93 | 60.5 | 94 | 5.24 | 38 | 231 | 1.12 | 1/6 | 34 | 1,328 | カナディアンCS6P-255W X 88 | シャープ5.5KWx2 4.5KWx2 | 東の餃子の王将の影の影響あり |
| 某氏の青山ソーラー5 | 茨城県鹿嶋市 | | 12.00 | 10.0 | 南 | 10 | 1,079 | 97 | 89.9 | 20 | 107.9 | 42 | 0.77 | 75 | 1,392 | 1.20 | 1/24 | 39 | 1,357 | 100p多結晶(楽天)300WX40 | 安川三相10kwX1台 | エクストリーム親子ソーラー |