

2017-04・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	30	kWh					
ばっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	9,716	1	108.2	46	196.3	1	4.29	66	2,264	1.81	4/24	29	9,392	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン集電箱まで 70m
サンバル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	9,549	2	113.7	30	192.9	2	6.37	53	1,500	1.70	4/23	31	9,867	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	9,479	3	100.3	67	191.5	3	6.99	47	1,356	1.91	4/19	30	9,479	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
グリーンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	9,465	4	112.7	31	191.2	4	6.55	52	1,445	1.70	4/23	31	9,781	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	9,445	5	114.5	28	189.3	7	8.63	32	1,094	1.65	4/24	29	9,130	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	9,432	6	100.4	66	190.5	5	10.01	21	942	1.90	4/23	32	10,061	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	9,345	7	111.3	39	188.8	8	11.26	12	830	1.70	4/23	31	9,657	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	9,318	8	110.1	43	188.2	9	5.83	57	1,597	1.71	4/24	29	9,007	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
ソーラーバル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	9,033	9	115.8	22	182.5	10	11.29	11	800	1.58	4/23	31	9,334	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
あさま7号	長野県 小諸市		76.50	49.5	南	10度	9,030	10	118.0	15	182.4	11	7.54	44	1,197	1.55	4/23	32	9,632	JINKO多結晶 255W	田淵9.9kw	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	9,007	11	115.5	26	182.0	12	4.74	64	1,900	1.58	4/24	29	8,707	looop多結晶 260Wx300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
淡輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	8,955	12	112.6	32	180.9	13	10.35	20	865	1.61	4/23	32	9,552	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり
水戸稲荷峰発電所3(1064)	茨城県 水戸市		74.88	49.5	南	20度	8,745	13	116.8	19	176.7	14	5.47	62	1,600	1.51	4/17	32	9,328	アンフィニジャパン JS-260U-PI60 X288	アンフィニジャパン MS55K2 9台	
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	8,659	14	123.8	8	174.9	15	7.86	40	1,101	1.41	4/3	32	9,236	トリナ多結晶265W ×264 枚	SMA単相4.5kW×11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	8,640	15	115.7	24	174.5	16	6.21	54	1,392	1.51	4/24	29	8,352	looop多結晶 300Wx249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	8,616	16	104.4	55	172.7	21	8.88	29	970	1.65	4/13	30	8,616	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	8,606	17	103.5	59	173.9	17	14.61	2	589	1.68	4/16	33	9,467	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	8,579	18	120.4	13	173.3	18				1.44	4/3	32	9,151	SF-165	SF単相5.5kwX9台	
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	8,562	19	85.2	75	173.0	19	10.68	17	802	2.03	4/12	31	8,847	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	8,546	20	134.2	2	172.6	22				1.29	4/7	31	8,831	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	8,527	21	115.7	23	172.3	23	8.53	35	1,000	1.49	4/18	29	8,243	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	8,489	22	104.9	52	171.5	24	9.80	25	866	1.64	4/5	30	8,489	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.frontier- monitor.com/publicsite/t...	73.40	49.5	南南東	25度 35度	8,459	23	115.2	27	170.9	25	12.08	10	700	1.48	4/5	30	8,459	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	8,416	24	103.9	56	170.0	26	8.16	39	1,031	1.64	4/18	33	9,258	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	8,260	25	123.4	9	166.9	27	8.57	34	964	1.35	4/18	29	7,985	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
YSアサヒ新見	岡山県 新見市		81.84	49.5	東40度	19	8,245	26	100.7	64	166.6	28	6.87	49	1,200	1.65	4/16	33	9,069	聞いたことのない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	8,232	27	117.6	17	166.3	29	4.94	63	1,666	1.41	4/20	30	8,232	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
ばっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	8,195	28	129.7	3	165.6	30	8.59	33	954	1.28	4/27	29	7,922	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	8,091	29	107.9	47	163.5	31	12.95	5	625	1.52	4/16	33	8,900	銀星ソーラー多結晶 250Wx300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	7,934	30	127.2	5	160.3	35	7.83	41	1,013	1.26	4/18	29	7,670	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり

2017-04・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他	
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	30	kWh						
FM片田	三重県志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,876	31	103.5	58	159.1	36	7.74	42	1,018	1.54	4/12	31	8,139	インリー多結晶 255wX225 255wX225	田淵9.9kwX5台		18.5kw増設
クリーンエナジー須玉町	山梨県北杜市		81.30	49.9	南西	10	7,849	32	96.5	71	157.3	40	6.11	56	1,284	1.63	4/6	21	5,494	インリー多結晶 245wX288	HUAWEI SUN2000-33KTL		JET認証外PCS 南に鉄塔 西に樹木
クリーンエナジー高根町	山梨県北杜市		70.56	49.5	南	10 30	7,787	33	110.4	42	157.3	39	9.18	27	848	1.43	4/12	30	7,787	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台		一軸角度調整架台
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	7,755	34	103.4	60	156.7	42	8.81	31	880	1.52	4/13	31	8,014	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台		南に2階建て倉庫
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	7,703	35	117.6	16	155.6	44	10.64	18	724	1.32	4/5	31	7,960	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9		
クリーンエナジー白州町	山梨県北杜市		70.56	49.5	南	10 30	7,656	36	108.5	45	154.7	46	8.88	30	862	1.43	4/19	29	7,401	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台		一軸角度調整架台
しまなみ第1発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	東12度	10	7,612	37	116.2	20	153.8	47	6.19	55	1,229	1.32	4/24	29	7,358	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9		
さんびーず⑤	群馬県安中市		61.60	49.5	真南	18	7,484	38	121.5	11	151.2	48				1.24	4/9	32	7,983	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4		東に民家一軒
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	7,444	39	106.1	49	157.7	38	12.83	6	580	1.49	4/20	30	7,444	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台		マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
FM第国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	7,441	40	91.9	74	150.3	50	12.23	8	609	1.64	4/19	30	7,441	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台		日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	7,318	41	146.4	1	162.3	32	7.25	46	1,009	1.11	4/25	29	7,074	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1		
天空の里第二発電所	大分県佐伯市		71.80	49.5	真南	20	7,212	42	100.4	65	145.7	53	7.44	45	970	1.45	4/9	32	7,693	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台		
天空の里第一発電所	大分県佐伯市		72.30	49.5	真南	10	7,146	43	98.8	69	144.4	54	8.19	38	872	1.46	4/9	32	7,622	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台		2015.12 15.6KW増設!
四万十第2発電所	高知県高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	7,105	44	126.5	6	143.5	55	8.28	37	858	1.13	4/5	30	7,105	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台		ちよつと山間部
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,098	45	94.6	72	143.4	56	5.66	59	1,254	1.52	4/12	31	7,335	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台		南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM山室	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,024	46	93.7	73	141.9	57	10.59	19	663	1.52	4/12	31	7,258	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台		周囲家だらけ
ばっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	6,963	47	124.0	7	140.7	58	9.09	28	766	1.13	4/16	32	7,427	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台		南東に電柱&木 段々架台
スマ発電所	山口県周南市		62.00	49.5	南	15	6,911	48	111.5	38	139.6	60	5.48	61	1,261	1.25	4/9	33	7,602	ジソコソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL		
えびソラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	53.68	44.0	西30度	10度	6,581	49	122.6	10	149.6	51	6.93	48	950	1.22	4/3	32	7,020	インリー多結晶305W x 176枚	パナソニック単相 5.5kw x 8		TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	6,533	50	112.6	33	132.0	62				1.17	4/10	32	6,968	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台		日射量日本一だが南東 に電柱と木の影
さんびーず③	群馬県安中市		58.30	40.6	真南	18	6,529	51	112.0	35	160.8	33				1.44	4/9	32	6,964	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8		東に民家一軒
さんびーず⑥	群馬県安中市		58.85	40.6	真南	18	6,514	52	110.7	41	160.4	34				1.45	4/9	32	6,948	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8		西に雑木
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,483	53	107.0	48	131.0	63	12.37	7	524	1.22	4/13	31	6,699	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台		
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	6,392	54	116.0	21	135.4	61	5.65	60	1,132	1.17	4/4	30	6,392	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8		富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
さんびーず⑦	群馬県安中市		53.90	40.6	真南	18	6,323	55	117.3	18	155.7	43				1.33	4/9	32	6,745	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8		東に民家一軒
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	6,305	56	98.1	70	127.4	64	4.73	65	1,333	1.30	4/13	30	6,305	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9kw x 5台		2016年2月 9.3kw増設
FM山室②	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	6,285	57	115.6	25	158.7	37	16.41	1	383	1.37	4/6	31	6,494	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台		東に大きなキューブフル あり
さんびーず④	群馬県安中市		56.10	40.6	真南	18	6,281	58	112.0	37	154.7	45				1.38	4/9	32	6,700	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8		西に雑木
AZ1号発電所 鉢田	茨城県鉢田市		48.00	49.5	真南	20	6,122	59	127.5	4	123.7	65	9.28	26	660	0.97	4/25	29	5,918	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台		1号柱やや影 44.82円
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	6,110	60	99.8	68	123.4	66	6.79	51	900	1.24	4/13	31	6,314	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台		夏は蛍が飛んでます

2017-04・月間ランキング (2018-01-04更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	30	kWh					
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	6,005	61	104.9	51	121.3	68	10.94	15	549	1.16	4/24	32	6,405	sunarray 多結晶 270WX121	山洋 9.9kW5台	東西南北 民家あり
ハッピーリタイヤ発電所	長野県長野市		53.00	49.5	東10度	15度	5,935	62	112.0	36	119.9	70	9.89	24	600	1.07	4/16	33	6,528	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	5,815	63	105.7	50	117.5	71	12.19	9	477	1.11	4/23	32	6,203	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kW5台	東に民家あり
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	5,812	64	101.3	63	117.4	72	4.15	67	1,401	1.16	4/20	30	5,812	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kW5台	南に電柱+引込柱
YSアサヒ笠岡	岡山県笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	5,786	65	104.6	53	116.9	73	13.15	4	440	1.12	4/19	30	5,786	インリー多結晶255w	田淵9.9kW5台	18mX20m 一面設置
本郷発電所	広島県三原市		56.20	49.5	南	20	5,698	66	101.4	62	115.1	75	8.34	36	683	1.14	4/18	33	6,268	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X216	オムロン KP55M-4J X9	
水戸稻荷峰発電所2(229)	茨城県水戸市		47.25	38.5	南東	10度	5,690	67	120.4	12	147.8	52	14.22	3	400	1.23	4/18	29	5,500	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,633	68	111.1	40	189.7	6	10.92	16	516	1.71	4/24	29	5,445	looop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW3台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minor-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	5,134	69	114.1	29	172.9	20	9.91	23	518	1.52	4/24	29	4,963	looop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kW3台	真南電柱
AZ3号発電所 白州町	山梨県北社市		39.00	29.7	東20度	20	4,669	70	119.7	14	157.2	41	5.79	58	807	1.31	4/15	31	4,825	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kW3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	4,473	71	104.5	54	150.6	49	6.84	50	654	1.44	4/12	31	4,622	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kW3台	東西木と家あり
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.io/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	4,169	72	112.1	34	140.4	59	7.58	43	550	1.25	4/25	29	4,030	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	3,623	73	109.8	44	122.0	67	11.22	13	323	1.11	4/24	32	3,864	znshine単結晶 275WX120	田淵 9.9kW3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,589	74	103.9	57	120.9	69	11.11	14	323	1.16	4/13	31	3,709	sunarray 270wX128	田淵9.9kW3台	南東に電柱
FM折板屋根	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,313	75	103.1	61	115.6	74	10.01	22	231	1.12	4/5	31	2,390	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり