

2018-01・月間ランキング (2018-03-12更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位	m <sup>2</sup>	パネル/PCS	31	kWh					
さんびーず④	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	8,935	1	97.3	15	180.5	1	6.07	32	1,472	1.85	1/9	33	9,511	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	8,633	2	91.3	20	174.4	2	6.37	27	1,356	1.91	1/20	32	8,911	リープтон多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔の影と真つ向勝負
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	8,581	3	81.5	33	173.4	3	5.72	35	1,500	2.13	1/24	31	8,581	loop多結晶 270wX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
なつつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	8,424	4	113.1	2	170.2	4	8.61	9	978	1.51	1/14	34	9,239	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	8,336	5	88.7	23	168.4	5	8.85	7	942	1.90	1/24	34	9,143	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	8,285	6	98.6	11	167.4	6	5.73	34	1,445	1.70	1/23	33	8,820	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,043	7	95.8	16	162.5	7	5.36	36	1,500	1.70	1/23	33	8,562	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,857	8	112.2	3	158.7	8	4.72	40	1,666	1.41	1/23	34	8,617	リープтон多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
フルタイム4号発電所	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	7,807	9	125.1	1	157.7	9	7.71	17	1,013	1.26	1/18	31	7,807	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	7,658	10	92.8	18	153.5	10	7.00	24	1,094	1.65	1/24	31	7,658	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	7,573	11	72.5	44	153.0	11	4.55	43	1,665	2.11	1/21	34	8,306	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	7,453	12	88.7	22	150.6	12	8.98	5	830	1.70	1/23	33	7,934	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,412	13	97.4	14	149.7	14	7.28	21	1,018	1.54	1/15	34	8,129	インリー多結晶 255wX225 250wX275	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,338	14	94.1	17	148.2	16	3.86	49	1,900	1.58	1/24	31	7,338	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
フルタイム3号発電所	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	7,067	15	105.5	6	142.8	20	7.33	20	964	1.35	1/18	31	7,067	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	7,002	16	88.4	24	148.4	15	7.85	15	892	1.68	1/14	34	7,680	テルサンパワー 275wX288	日立5.9KWx8	
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	6,947	17	97.5	13	140.3	21				1.44	1/5	32	7,171	SF-165	SF単相5.5kwX9台	
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	6,921	18	68.9	49	139.8	22	8.63	8	802	2.03	1/15	34	7,591	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	6,912	19	85.4	27	139.6	24	7.98	13	866	1.64	1/9	34	7,581	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	6,793	20	81.7	32	137.2	25	11.53	1	589	1.68	1/17	34	7,450	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	6,759	21	109.7	4	136.5	26				1.24	1/9	33	7,195	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	6,711	22	86.0	26	135.6	27	8.39	10	800	1.58	1/23	33	7,144	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minori-solar.com/">http://minori-solar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	6,694	23	89.6	21	135.2	28	4.81	39	1,392	1.51	1/24	31	6,694	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,428	24	79.4	34	129.9	29	6.23	30	1,031	1.64	1/21	34	7,050	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	6,333	25	99.4	10	127.9	30				1.29	1/7	31	6,333	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場合 のすぐ近く！
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	6,082	26	104.3	7	149.8	13				1.44	1/9	33	6,474	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	5,959	27	101.3	9	146.8	17				1.45	1/9	33	6,343	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	5,881	28	109.1	5	144.8	18				1.33	1/9	33	6,260	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,860	29	78.1	36	118.4	31	4.67	41	1,254	1.52	1/15	34	6,427	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	5,850	30	104.3	8	144.1	19				1.38	1/9	33	6,227	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木

2018-01・月間ランキング (2018-03-12更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	5,744	31	76.6	37	116.0	33	9.19	4	625	1.52	1/17	34	6,300	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	5,545	32	73.9	43	112.0	36	6.30	28	880	1.52	1/16	34	6,082	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,388	33	83.8	30	108.9	38	4.04	48	1,333	1.30	1/16	33	5,736	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,355	34	76.3	39	113.4	35	9.23	3	580	1.49	1/23	34	5,873	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルテ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	<a href="http://public.frontier-monitor.com/publicsite/tokushima-2016794">http://public.frontier-monitor.com/publicsite/tokushima-2016794</a>	73.40	49.5	南南東	25度 35度	5,214	35	71.0	46	105.3	40	7.45	18	700	1.48	1/9	34	5,719	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
四万十第2発電所	高知県高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	5,177	36	92.2	19	104.6	41	6.03	33	858	1.13	1/9	34	5,678	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,904	37	98.1	12	108.7	39	4.86	38	1,009	1.11	1/28	34	5,379	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM山室	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	4,884	38	65.1	54	98.7	43	7.37	19	663	1.52	1/15	34	5,357	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,632	39	84.1	29	98.1	44	4.09	46	1,132	1.17	1/4	31	4,632	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見え ます。建物の影大きい。
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,493	40	78.3	35	90.8	46	3.21	51	1,401	1.16	1/23	34	4,928	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	4,487	41	64.1	55	90.6	47	4.08	47	1,101	1.41	1/3	31	4,487	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
FM第国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	4,387	42	54.2	58	88.6	48	7.21	22	609	1.64	1/22	34	4,811	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,148	43	81.8	31	139.7	23	8.04	11	516	1.71	1/24	31	4,148	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,118	44	68.0	50	83.2	50	7.86	14	524	1.22	1/16	34	4,516	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	4,101	45	70.7	47	82.8	51				1.17	1/7	31	4,101	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と林の影
AZ1号発電所 鉢田	茨城県鉢田市		48.00	49.5	真南	20	4,052	46	84.4	28	81.9	53	6.14	31	660	0.97	1/25	31	4,052	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円
FM山室②	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	4,022	47	74.0	42	101.6	42	10.50	2	383	1.37	1/9	34	4,411	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	3,829	48	66.9	53	77.4	55	6.98	25	549	1.16	1/25	32	3,953	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	3,817	49	69.4	48	77.1	56	8.00	12	477	1.11	1/24	34	4,186	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,780	50	61.8	56	76.4	57	4.20	45	900	1.24	1/15	33	4,024	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は虫が飛んでます
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	53.68	44.0	西30度	10度	3,606	51	67.2	52	82.0	52	3.80	50	950	1.22	1/3	31	3,606	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
AZ3号発電所 白州町	山梨県北杜市		39.00	29.7	東20度	20	3,401	52	87.2	25	114.5	34	4.21	44	807	1.31	1/15	31	3,401	REC260PE260W × 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	3,239	53	72.0	45	109.1	37	6.25	29	518	1.52	1/24	31	3,239	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
FM北勢町新町	三重県いなべ市		54.28	49.5		5	3,118	54	57.4	57	63.0	58	8.91	6	350	1.10	1/21	34	3,420	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.5kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	2,838	55	76.3	40	95.6	45	5.16	37	550	1.25	1/25	31	2,838	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kw × 3	TIGO搭載!
中井発電所	神奈川県足柄上郡		33.60	22.0	真南から西に 20度	10度(増設 分は5度)	2,571	56	76.5	38	116.9	32	6.70	26	384	1.53	1/3	31	2,571	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,490	57	75.4	41	83.8	49	7.71	16	323	1.11	1/25	32	2,570	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,325	58	67.3	51	78.3	54	7.20	23	323	1.16	1/16	34	2,550	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
FM折板屋根	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,068	59	47.6	59	53.4	59	4.62	42	231	1.12	1/8	34	1,171	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり
AZ5号発電所 美浦村	茨城県稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	0	60	0.0	60	0.0	60	0.00	52	970	1.65	1/10	31	0	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用