

2018-02・月間ランキング (2018-04-29更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	28	kWh					
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	8,790	1	83.5	31	177.6	1	5.86	31	1,500	2.13	2/22	29	9,104	1000多結晶 270WX300	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kWx5台	SMA 13直列
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	8,752	2	93.2	21	176.8	2	9.29	7	942	1.90	2/22	29	9,065	ループ多結晶 270WX348	SMA 4.5kWx11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
グリーンパネル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	8,614	3	102.6	7	174.0	3	5.96	30	1,445	1.70	2/21	29	8,922	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kWx5	
サンバル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,405	4	100.1	12	169.8	4	5.60	35	1,500	1.70	2/21	29	8,705	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kWx5	
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,400	5	100.0	13	169.7	5	10.12	4	830	1.70	2/21	29	8,700	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kWx5	
さんびーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	8,389	6	91.4	22	169.5	6	5.70	34	1,472	1.85	2/7	29	8,689	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	7,959	7	96.5	16	159.5	9	7.27	21	1,094	1.65	2/22	29	8,243	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kWx1台 10kWx4台	中華製不使用
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	7,922	8	83.8	30	160.0	8	5.84	32	1,356	1.91	2/20	31	8,771	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kWx5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
ソーラーパネル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	7,893	9	101.2	11	159.5	10	9.87	5	800	1.58	2/21	29	8,175	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kWx5	
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	7,709	10	103.5	6	155.7	11	7.88	16	978	1.51	2/12	29	7,984	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
希望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,681	11	109.7	2	155.2	12	4.61	40	1,666	1.41	2/21	29	7,955	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kWx5	抑制が止まりません
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,488	12	96.0	17	151.3	13	3.94	46	1,900	1.58	2/22	29	7,755	1000多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kWx5台	そこそこ短い配線
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,228	13	95.0	19	146.0	16	7.10	24	1,018	1.54	2/13	29	7,486	インリー多結晶 255wX225 sunshine 250wX275	田淵9.9kWx5台	18.5kW増設
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,009	14	93.8	20	141.6	18	5.03	38	1,392	1.51	2/22	29	7,259	1000多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kWx5台	PCS故障中・・・
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	6,967	15	66.7	51	140.8	19	4.18	44	1,665	2.11	2/19	29	7,216	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kWx9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,865	16	102.5	8	138.7	21	7.12	23	964	1.35	2/18	31	7,600	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	6,862	17	68.3	49	138.6	22	8.56	12	802	2.03	2/13	29	7,107	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kWx5台	
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	6,751	18	81.2	36	136.4	24	11.46	2	589	1.68	2/15	29	6,992	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kWx5台	高茶屋のお隣
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	6,740	19	85.1	29	142.8	17	7.56	20	892	1.68	2/12	29	6,981	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	6,647	20	80.6	37	133.2	27	6.85	26	970	1.65	2/10	31	7,359	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kWx1台 10kWx4台	中華製不使用
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,589	21	81.3	34	133.1	28	6.39	29	1,031	1.64	2/19	29	6,824	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kWx5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,538	22	104.8	4	132.1	29	6.45	28	1,013	1.26	2/18	31	7,238	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	6,418	23	104.2	5	129.7	30				1.24	2/7	29	6,647	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	6,096	24	81.3	35	123.2	34	6.93	25	880	1.52	2/14	29	6,314	zshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kWx5台	南に2階建て倉庫
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	6,056	25	86.3	25	128.3	32	10.44	3	580	1.49	2/21	29	6,272	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,857	26	91.1	23	118.3	35	4.39	41	1,333	1.30	2/14	29	6,066	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9kW x 5台	2016年2月 9.3kW増設
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	5,792	27	115.8	1	128.4	31	5.74	33	1,009	1.11	2/25	28	5,792	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	5,646	28	96.8	15	139.1	20				1.44	2/7	29	5,848	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	5,614	29	95.4	18	138.3	23				1.45	2/7	29	5,815	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	5,523	30	98.4	14	136.0	25				1.38	2/7	29	5,720	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木

2018-02・月間ランキング (2018-04-29更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	28	kWh					
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	5,507	31	102.2	9	135.6	26			1.33	2/7	29	5,704	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒	
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,484	32	73.1	44	110.8	37	4.37	43	1,254	1.52	2/13	29	5,680	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	5,448	33	67.3	50	110.1	38	8.95	9	609	1.64	2/20	29	5,643	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	5,401	34	72.0	46	109.1	39	8.15	15	663	1.52	2/13	29	5,594	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/t...	73.40	49.5	南南東	25度 35度	5,312	35	72.4	45	107.3	40	7.59	18	700	1.48	2/5	27	5,122	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	5,171	36	90.1	24	104.5	41	3.69	49	1,401	1.16	2/21	29	5,356	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北中市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	4,938	37	77.5	40	99.8	43				1.29	2/7	31	5,467	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く!
FM山室②新立(6日)	三重県 松阪市		54.35	39.6	南	20	4,678	38	86.1	27	118.1	36	12.21	1	383	1.37	2/6	28	4,678	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,495	39	74.2	42	90.8	46	8.58	11	524	1.22	2/14	29	4,656	znshine単結晶 275WX120 265WX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	4,487	40	78.4	39	90.7	47	8.17	14	549	1.16	2/25	31	4,968	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	4,366	41	79.4	38	88.2	49	9.15	8	477	1.11	2/22	29	4,522	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,354	42	85.9	28	146.6	14	8.44	13	516	1.71	2/22	29	4,510	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	4,344	43	101.5	10	146.3	15	6.64	27	654	1.44	2/13	29	4,499	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	4,260	44	69.6	48	86.1	50	4.73	39	900	1.24	2/14	30	4,564	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,211	45	76.4	41	89.2	48	3.72	47	1,132	1.17	2/4	31	4,662	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	4,066	46	58.1	52	82.1	52	3.69	48	1,101	1.41	2/1	29	4,211	トリナ多結晶265W x 264 枚	SMA単相4.5kW x 11	スーパ一過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	3,722	47	82.7	33	125.3	33	7.19	22	518	1.52	2/22	29	3,855	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南か ら西に 20度	10度(増設 分は5度)	3,598	48	107.1	3	163.6	7	9.37	6	384	1.53	2/1	29	3,727	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
AZ2号発電所 明野町	山梨県 北中市		58.00	49.5	真南	20	3,164	49	54.6	56	63.9	54				1.17	2/7	31	3,503	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と林の影
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	3,112	50	58.0	53	70.7	53	3.28	51	950	1.22	2/1	29	3,223	インリー多結晶305W x 176枚	パナソニック単相 5.5kW x 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,077	51	82.7	32	103.6	42	5.60	36	550	1.25	2/25	31	3,407	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北中市		39.00	29.7	東20度	20	2,891	52	74.1	43	97.3	44	3.58	50	807	1.31	2/15	31	3,201	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,846	53	86.2	26	95.8	45	8.81	10	323	1.11	2/25	31	3,151	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	2,742	54	36.6	58	55.4	56	4.39	42	625	1.52	2/15	63	6,170	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	2,720	55	56.7	54	54.9	57	4.12	45	660	0.97	2/22	28	2,720	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円
FM北勢町新町	三重県 いなべ市		54.28	49.5		5	2,650	56	48.8	57	53.5	58	7.57	19	350	1.10	2/19	29	2,745	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,487	57	72.0	47	83.7	51	7.70	17	323	1.16	2/14	29	2,576	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,266	58	56.4	55	63.3	55	5.48	37	231	1.12	2/5	28	1,266	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり