

2018-03・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
さんびーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	10,754	1	117.1	17	217.2	1	7.31	35	1,472	1.85	3/8	29	10,060	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	10,692	2	102.4	41	216.0	2	6.42	41	1,665	2.11	3/18	27	9,312	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	9,819	3	103.9	39	198.4	3	7.24	36	1,356	1.91	3/19	27	8,552	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	9,690	4	130.1	6	195.8	4	9.91	18	978	1.51	3/11	27	8,440	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	9,290	5	98.9	55	187.7	5	9.86	19	942	1.90	3/22	28	8,391	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	9,238	6	87.7	63	186.6	6	6.16	43	1,500	2.13	3/26	32	9,536	loop多結晶 270wX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	9,210	7	110.8	24	186.1	7	15.64	3	589	1.68	3/14	27	8,022	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	9,176	8	91.4	62	185.4	8	11.44	9	802	2.03	3/12	27	7,992	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	9,124	9	119.9	14	184.3	9	8.96	23	1,018	1.54	3/12	27	7,947	インリー多結晶 255wX225 zncshine 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	9,082	10	112.1	21	183.5	10	8.81	24	1,031	1.64	3/18	27	7,910	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
ばっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	8,977	11	100.0	50	181.4	13	3.97	56	2,264	1.81	3/26	32	9,267	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kw x 11	パワコン集電箱まで 70m
淡輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	8,738	12	109.9	25	176.5	18	10.10	17	865	1.61	3/25	31	8,738	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	8,697	13	141.2	1	175.7	19				1.24	3/8	29	8,136	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	8,640	14	109.1	28	183.0	12	9.69	20	892	1.68	3/11	27	7,525	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,532	15	101.6	43	172.4	20	10.28	15	830	1.70	3/25	32	8,807	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,506	16	101.3	45	171.8	21	5.67	48	1,500	1.70	3/25	32	8,780	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	8,506	16	101.3	45	171.8	21	5.89	45	1,445	1.70	3/25	32	8,780	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	8,462	18	112.8	20	170.9	23	13.54	4	625	1.52	3/14	27	7,370	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	8,456	19	120.8	13	170.8	24	5.08	52	1,666	1.41	3/21	28	7,638	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	8,401	20	99.2	51	169.7	25	5.26	50	1,597	1.71	3/26	32	8,672	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	8,398	21	112.0	22	169.6	26	9.54	21	880	1.52	3/13	27	7,314	zncshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	8,314	22	124.2	10	168.0	27	8.62	26	964	1.35	3/19	29	7,778	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	8,290	23	100.5	47	166.1	28	7.58	33	1,094	1.65	3/26	32	8,557	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	8,160	24	130.8	3	164.9	29	8.06	29	1,013	1.26	3/19	29	7,634	ジンソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	8,138	25	127.7	7	164.4	30				1.29	3/7	28	7,350	SOPRAY SR-156P 245W x 280	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	8,109	26	104.0	38	163.8	31	10.14	16	800	1.58	3/25	32	8,371	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	8,002	27	97.0	57	160.4	33	8.25	28	970	1.65	3/10	28	7,228	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	<a href="http://public.frontier-
monitor.com/publicsite/1
6202016794">http://public.frontier- monitor.com/publicsite/1 6202016794	73.40	49.5	南南東	25度 35度	7,985	28	108.8	29	161.3	32	11.41	10	700	1.48	3/6	29	7,470	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,895	29	105.3	37	159.5	34	6.30	42	1,254	1.52	3/12	27	6,876	zncshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,803	30	100.0	49	157.6	37	4.11	55	1,900	1.58	3/26	32	8,055	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線

2018-03・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
ひできち第1発電所	和歌山県 田辺市		79.20	49.5	南	20	7,632	31	96.4	58	154.2	40	4.18	54	1,824	1.60	3/4	28	6,893	SF165-S X 480	SMA三相 STP1000TREE-JP-11	SMA +アモルファス絶縁 トランス
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	7,598	32	93.8	59	153.5	41	12.49	6	609	1.64	3/19	27	6,618	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪い 全面民家 家まで30cm
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	7,595	33	108.6	30	153.4	42	6.90	37	1,101	1.41	3/4	31	7,595	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	7,448	34	106.1	35	157.8	36	12.84	5	580	1.49	3/21	28	6,727	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,435	35	99.1	52	150.2	44	11.21	13	663	1.52	3/12	27	6,476	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	7,435	36	127.5	8	183.1	11				1.44	3/8	29	6,955	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,394	37	99.0	54	149.4	45	5.31	49	1,392	1.51	3/26	32	7,632	loop多結晶 300Wx249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	7,359	38	125.0	9	181.3	14				1.45	3/8	29	6,884	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
FM栗真	三重県 津市		60.00	49.5	南南西	5	7,340	39	122.3	12	148.3	46				1.21	3/18	21	4,972	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	周囲が家
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	7,303	40	130.2	5	179.9	15				1.38	3/8	29	6,832	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	7,253	41	134.6	2	178.6	16				1.33	3/8	29	6,785	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	6,921	42	107.6	31	139.8	49	5.19	51	1,333	1.30	3/13	27	6,028	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	6,583	43	107.6	32	133.0	51	7.31	34	900	1.24	3/13	27	5,734	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	6,547	44	118.8	15	138.7	50	5.78	46	1,132	1.17	3/5	29	6,125	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,517	45	130.3	4	144.5	47	6.46	40	1,009	1.11	3/26	29	6,097	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	6,419	46	101.6	42	129.7	53	6.73	39	954	1.28	3/29	30	6,212	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,397	47	105.6	36	129.2	54	12.21	7	524	1.22	3/13	27	5,572	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	6,245	48	109.1	27	126.2	56	11.38	11	549	1.16	3/25	28	5,641	sunarray 多結晶 270wX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
FM山室②新立(6日)	三重県 松阪市		54.35	39.6	南	20	6,208	49	114.2	19	156.8	38	16.21	2	383	1.37	3/6	28	5,607	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	6,166	50	107.5	33	124.6	58	4.40	53	1,401	1.16	3/21	28	5,569	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	6,140	51	109.3	26	124.0	59	8.02	32	766	1.13	3/15	29	5,744	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台
FM北勢町新町	三重県 いなべ市		54.28	49.5		5	6,056	52	111.6	23	122.4	60	17.30	1	350	1.10	3/18	27	5,275	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪い、積雪アリ
AZ2号発電所 明野町	山梨県 北杜市		58.00	49.5	真南	20	5,954	53	102.7	40	120.3	61				1.17	3/7	28	5,378	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と木の影
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	53.68	44.0	西30度	10度	5,737	54	106.9	34	130.4	52	6.04	44	950	1.22	3/4	31	5,737	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	5,405	55	98.3	56	109.2	63	11.33	12	477	1.11	3/22	28	4,882	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	5,248	56	122.6	11	176.7	17	8.02	31	654	1.44	3/12	27	4,571	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,703	57	92.8	60	158.4	35	9.11	22	516	1.71	3/26	32	4,855	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11	SMA 13直列
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北杜市		39.00	29.7	東20度	20	4,589	58	117.7	16	154.5	39	5.69	47	807	1.31	3/15	28	4,145	REC260PE260W × 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	4,157	59	92.4	61	140.0	48	8.02	30	518	1.52	3/26	32	4,291	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	3,791	60	114.9	18	127.6	55	11.74	8	323	1.11	3/25	28	3,424	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	

2018-03・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh				
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/ blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,732	61	100.3	48	125.7	57	6.79	38	550	1.25	3/27	30	3,612	Gi Power New Energy 単 結晶310W×120枚	田淵単相9.9kW×3	TIGO搭載!
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,501	62	101.3	44	117.9	62	10.84	14	323	1.16	3/13	27	3,049	sunarray 270wX128	田淵9.9kWX3台	南東に電柱
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南が ら西に 20度	10度(増設 分は5度)	3,330	63	99.1	53	151.4	43	8.67	25	384	1.53	3/4	31	3,330	XSOL XLKT-260PKx96 270P×32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,920	64	85.6	64	96.0	64	8.31	27	231	1.12	3/5	28	1,734	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	0	65	0.0	65	0.0	65	0.00	57	660	0.97	3/22	28	0	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kWx9台	1号柱やや影 44.82円