

2018-05・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²								
初芝@中野千曲クオリティソーラー	長野県千曲市		104.40	49.5	真南	30	11,895	1	113.9	50	240.3	1	7.14	38	1,665	2.11	5/20	33	12,662	JINKO単結晶290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M高さ架台
篠田家ソーラー7	茨城県鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	11,372	2	108.0	51	229.7	2	7.58	33	1,500	2.13	5/24	31	11,372	SMA三相loop多結晶270wX390	SMA三相STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
ばっしー龍ヶ崎SF90	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	10,844	3	120.8	42	219.1	4	4.79	47	2,264	1.81	5/24	31	10,844	ソーラーフロンティアSF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン集電箱まで70m
たっくらんど⑤	群馬県太田市		79.92	49.5	南	20	10,842	4	135.7	12	219.0	5	7.23	35	1,500	1.61	5/27	33	11,542	SF185-S X 432	オムロンKP-55M-4J 5.5kWX9	東に電柱
FM高茶屋②	三重県津市		83.16	49.5	南南西	8	10,748	5	129.2	22	217.1	6	18.25	2	589	1.68	5/16	31	10,748	sunarray 多結晶270wX308	安川三相9.9kwX5台	高茶屋のお隣
FM下仁柿	三重県松阪市		100.44	49.5	少し西	15	10,734	6	106.9	52	216.9	7	13.38	12	802	2.03	5/14	33	11,427	jinko 270w * 372枚	安川三相9.9kwX5台	
FM寺家	三重県鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20,25.30度	10,697	7	132.1	18	216.1	8	10.38	23	1,031	1.64	5/20	33	11,387	sunarray 270wX300	田淵三相9.9kwX5台	初エクストリーム過積載！東西民家あり
さんびーず⑧	群馬県安中市		91.80	49.5	真南	20	10,571	8	115.2	49	213.6	9	7.18	37	1,472	1.85	5/9	31	10,571	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
サンパル発電所番号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	10,506	9	125.1	29	212.2	10	7.00	39	1,500	1.70	5/23	31	10,506	長州産業単結晶280wX300	SMA三相9.9kwX5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南南西	20	10,467	10	124.6	31	211.5	11	7.24	34	1,445	1.70	5/23	31	10,467	長州産業単結晶280wX300	SMA三相9.9kwX5	
サンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	10,329	11	123.0	37	208.7	12	12.44	16	830	1.70	5/23	31	10,329	長州産業単結晶280wX240	SMA三相9.9kwX5	
なっつん上田①発電所	長野県上田市		74.50	49.5	南南西	20	10,313	12	138.4	8	208.3	13	10.54	20	978	1.51	5/13	33	10,978	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
FM第国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	10,098	13	124.7	30	204.0	16	16.59	5	609	1.64	5/21	33	10,749	sunarray 多結晶270wX300	安川三相9.9kwX5台	日当たり悪い全面民家 家まで30cm
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	9,962	14	132.8	16	201.3	17	15.94	6	625	1.52	5/16	31	9,962	銀星ソーラー多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	9,901	15	117.0	47	200.0	19	6.20	43	1,597	1.71	5/24	31	9,901	ハンファQセルズG.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
ソーラーパル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	9,868	16	126.5	27	199.4	20	12.34	17	800	1.58	5/23	31	9,868	ソーラーワールド多結晶260wX240	SMA三相9.9kwX5	
ひできち第1発電所	和歌山県田辺市		79.20	49.5	南	20	9,797	17	123.7	34	197.9	21	5.37	45	1,824	1.60	5/6	33	10,429	SF165-S X 480	SMA三相STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA +アモルファス絶縁トランス
フルタイム3号発電所1202	山梨県山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	9,781	18	146.1	3	197.6	22	10.15	25	964	1.35	5/20	33	10,412	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度20度	9,685	19	138.0	9	205.2	14	16.70	3	580	1.49	5/22	33	10,310	ネクストエナジー単結晶290W 242枚	デルタ電子単相 RPI.H6J 8台	マルチ助け合い、西民家エクストリーム詰込み
FM伊勢寺②	三重県松阪市		81.13	49.5		5	9,671	20	119.2	44	195.4	23				1.64	5/15	33	10,295	zenshine単275w * 294枚	安川三相9.9kwX5台	西の倉庫をコの字で囲う
FM片田	三重県志摩市		76.10	49.5	真南	30	9,664	21	127.0	26	195.2	24	9.49	27	1,018	1.54	5/14	33	10,288	オンリー多結晶255wX225枚	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
FM秋理穂	三重県松阪市		79.20	47.2	南東	20	9,630	22	121.6	39	204.0	15	10.80	19	892	1.68	5/13	33	10,251	テルサンパワー275wX288	日立5.9KWx8	
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	9,367	23	120.1	43	189.2	25	4.93	46	1,900	1.58	5/24	31	9,367	loop多結晶260wX300	田淵三相9.9kwX5台	そこそこ短い配線
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	9,277	24	123.7	33	187.4	26	10.54	21	880	1.52	5/15	33	9,876	zenshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
FM山室(13日)	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	9,251	25	123.3	35	186.9	27	13.95	9	663	1.52	5/14	33	9,848	zenshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
フルタイム4号発電所765-1	山梨県山梨市		62.40	49.5	南	23度	9,245	26	148.2	2	186.8	28	9.13	30	1,013	1.26	5/20	33	9,841	ジンコソーラーJKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	9,130	27	122.2	38	184.4	29	6.56	41	1,392	1.51	5/24	31	9,130	loop多結晶300wX249	田淵三相9.9kwX5台	PCS故障中...
FM栗真	三重県津市		60.00	49.5	南南西	5	8,934	28	148.9	1	180.5	33				1.21	5/20	33	9,510	jinko単300w * 200枚	SMA単相4.5kwX5台 5.4kwX5台	周囲が家
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	http://publiccenter-monitor.com/publicsite/46326?id=20216724	73.40	49.5	南南東	25度35度	8,902	29	121.3	40	179.8	34	12.72	14	700	1.48	5/8	34	9,764	SF-170S 432枚	オムロンKP55M-J4 9台	斜面に一面設置西に山林あり
ばっしー筑西HQ63	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	8,788	30	139.1	7	177.5	36	9.21	29	954	1.28	5/29	33	9,355	ハンファQセルズG.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	

2018-05・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
							日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	8,750	31	116.7	48	176.8	37	6.98	40	1,254	1.52	5/14	33	9,314	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	8,505	32	132.3	17	171.8	40	6.38	42	1,333	1.30	5/15	30	8,231	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k x 5台	2016年2月 9.3kw増設
さんびーず⑤	群馬県安中市		61.60	49.5	真南	18	8,481	33	137.7	10	171.3	41				1.24	5/9	31	8,481	インリ YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	8,152	34	133.2	14	164.7	42	9.06	31	900	1.24	5/15	33	8,678	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	7,975	35	131.7	19	161.1	45	15.22	7	524	1.22	5/15	33	8,489	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	7,826	36	136.4	11	158.1	46	5.59	44	1,401	1.16	5/22	33	8,331	インリ多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
鬼越発電所	岩手県滝沢市		71.80	49.5	真南	20	7,636	37	106.4	53	154.3	47	9.65	26	791	1.45	5/9	31	7,636	WINAICO WST-285P6 252枚	山洋電気P61B5521SJC 9台	東西森林マキシマイザー 装備
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	7,618	38	133.1	15	153.9	48	13.88	10	549	1.16	5/24	31	7,618	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
FM北勢町新町	三重県いなべ市		54.28	49.5		5	7,551	39	139.1	6	152.5	49	21.57	1	350	1.10	5/20	33	8,038	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ
さんびーず③	群馬県安中市		58.30	40.6	真南	18	7,330	40	125.7	28	180.5	32				1.44	5/9	31	7,330	インリ YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	7,268	41	145.4	4	161.2	44	7.20	36	1,009	1.11	5/27	33	7,737	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
さんびーず⑥	群馬県安中市		58.85	40.6	真南	18	7,254	42	123.3	36	178.7	35				1.45	5/9	31	7,254	インリ YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
ぱっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	7,162	43	127.5	23	144.7	51	9.35	28	766	1.13	5/16	31	7,162	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台
さんびーず④	群馬県安中市		56.10	40.6	真南	18	7,147	44	127.4	24	176.0	38				1.38	5/9	31	7,147	インリ YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	7,123	45	129.5	21	143.9	53	14.93	8	477	1.11	5/23	31	7,123	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
さんびーず⑦	群馬県安中市		53.90	40.6	真南	18	7,037	46	130.6	20	173.3	39				1.33	5/9	31	7,037	インリ YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
FM山室②新立(6日)	三重県松城市		54.35	39.6	南	20	6,384	47	117.5	45	161.2	43	16.67	4	383	1.37	5/8	33	6,796	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブフル あり
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,945	48	117.3	46	200.2	18	11.52	18	516	1.71	5/24	31	5,945	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	5,444	49	121.0	41	183.3	30	10.51	22	518	1.52	5/24	31	5,444	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	5,440	50	127.1	25	183.2	31	8.32	32	654	1.44	5/14	33	5,791	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
中井発電所	神奈川県足柄上郡		33.60	22.0	真南から西に 20度	10度(増設 分は5度)	4,827	51	143.7	5	219.4	3	12.57	15	384	1.53	5/1	29	4,516	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	4,457	52	135.1	13	150.1	50	13.80	11	323	1.11	5/24	31	4,457	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	4,282	53	123.9	32	144.2	52	13.26	13	323	1.16	5/15	33	4,558	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
FM折板屋根(西条町)	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,355	54	104.9	54	117.8	54	10.20	24	231	1.12	5/7	33	2,507	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり