

2018-06・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			30	kWh			度	日数換算	順位	度	日数換算	順位	m ²	パネル/PCS								
初芝@中野千曲クオリティソーラー	長野県千曲市		104.40	49.5	真南	30	11,339	1	108.6	14	229.1	1	6.81	10	1,665	2.11	6/18	29	10,961	JINKO単結晶 290Wx360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
さんびーず⑧	群馬県安中市		91.80	49.5	真南	20	11,292	2	123.0	9	228.1	2	7.67	8	1,472	1.85	6/7	29	10,916	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
なっつん上田①発電所	長野県上田市		74.50	49.5	南南西	20	11,028	3	148.0	2	222.8	3	11.28	2	978	1.51	6/11	29	10,660	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
篠田家ソーラー7	茨城県鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	9,922	4	94.2	20	200.4	4	6.61	12	1,500	2.13	6/24	31	10,253	1000多結晶 270Wx390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
FM秋理種	三重県松阪市		79.20	47.2	南東	20	9,241	5	116.7	11	195.8	6	10.36	4	892	1.68	6/11	29	8,933	デルサンパワー 275Wx288	日立5.9KWx8	
さんびーず⑤	群馬県安中市		61.60	49.5	真南	18	9,190	6	149.2	1	185.7	10				1.24	6/7	29	8,884	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	8,967	7	99.9	19	181.2	11	3.96	16	2,264	1.81	6/24	31	9,266	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW x 11	パワコン集電箱まで 70m
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/4ae2aeid=20216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	8,705	8	118.6	10	175.9	12	12.44	1	700	1.48	6/6	29	8,415	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
鬼越発電所	岩手県滝沢市		71.80	49.5	真南	20	8,323	9	115.9	12	168.2	14	10.52	3	791	1.45	6/7	29	8,046	WINAICO WST-285P6 252枚	山洋電気P61B5521SJC 9台	東西森林マキシマイザー 装備
さんびーず③	群馬県安中市		58.30	40.6	真南	18	8,049	10	138.1	5	198.3	5				1.44	6/7	29	7,781	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	7,949	11	93.9	21	160.6	15	4.98	14	1,597	1.71	6/24	31	8,214	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
さんびーず⑥	群馬県安中市		58.85	40.6	真南	18	7,946	12	135.0	7	195.7	7				1.45	6/7	29	7,681	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,897	13	101.2	17	159.5	16	4.16	15	1,900	1.58	6/24	31	8,160	1000多結晶 260Wx300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそ短い配線
さんびーず④	群馬県安中市		56.10	40.6	真南	18	7,831	14	139.6	4	192.9	8				1.38	6/7	29	7,570	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,695	15	103.0	15	155.5	17	5.53	13	1,392	1.51	6/24	31	7,952	1000多結晶 300Wx249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
さんびーず⑦	群馬県安中市		53.90	40.6	真南	18	7,666	16	142.2	3	188.8	9				1.33	6/7	29	7,410	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
ぱっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	7,062	17	125.8	8	142.7	20	9.22	6	766	1.13	6/14	29	6,827	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台
ぱっしー筑西HQ63	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	6,925	18	109.6	13	139.9	21	7.26	9	954	1.28	6/27	29	6,694	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,764	19	135.3	6	150.0	19	6.70	11	1,009	1.11	6/25	29	6,539	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,094	20	100.5	18	171.5	13	9.87	5	516	1.71	6/24	31	5,264	1000多結晶 260Wx195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	4,591	21	102.0	16	154.6	18	8.86	7	518	1.52	6/24	31	4,744	1000多結晶 300Wx150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱