

2018-04・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	11,220	1	119.4	30	226.7	1	11.91	17	942	1.90	4/22	31	11,594	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	11,165	2	106.0	55	225.6	2	7.44	35	1,500	2.13	4/23	28	10,421	loop多結晶 270wX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11	SMA 13直列
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	10,953	3	104.9	56	221.3	3	6.58	41	1,665	2.11	4/17	30	10,953	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	10,704	4	113.3	43	216.2	4	7.89	34	1,356	1.91	4/18	30	10,704	リープソン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	10,504	5	141.0	2	212.2	5	10.74	19	978	1.51	4/10	30	10,504	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
さんぴーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	10,384	6	113.1	45	209.8	6	7.05	38	1,472	1.85	4/8	31	10,730	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
サンパル発電所番号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,353	7	123.3	20	209.2	7	6.90	39	1,500	1.70	4/22	28	9,663	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	10,242	8	121.9	23	206.9	8	7.09	37	1,445	1.70	4/22	28	9,559	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,168	9	121.0	25	205.4	9	12.25	15	830	1.70	4/22	28	9,490	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	89.76	49.5	真南	20	10,163	10	113.2	44	205.3	10	4.49	52	2,264	1.81	4/23	28	9,485	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW x 11	パワコン集電箱まで 70m
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	10,122	11	100.8	58	204.5	11	12.62	13	802	2.03	4/11	30	10,122	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	9,759	12	125.1	16	197.1	13	12.20	16	800	1.58	4/22	28	9,108	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	9,739	13	117.1	38	196.7	14	16.53	3	589	1.68	4/15	32	10,388	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	84.65	49.5	真南	20	9,557	14	112.9	46	193.1	16	5.98	45	1,597	1.71	4/23	28	8,920	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	9,557	15	136.5	5	193.1	17	5.74	47	1,666	1.41	4/19	29	9,238	リープソン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	9,524	16	120.3	28	201.8	12	10.68	20	892	1.68	4/10	30	9,524	テルサンパワー 275wX288	日立5.9KWx8	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	9,439	17	121.0	26	190.7	19	4.97	50	1,900	1.58	4/23	28	8,810	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	9,427	18	123.9	19	190.4	20	9.26	25	1,018	1.54	4/11	30	9,427	インリー多結晶 255wX225 zncpinch 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	9,170	19	122.3	22	185.2	24	14.67	5	625	1.52	4/15	32	9,781	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	9,108	20	129.8	12	193.0	18	15.70	4	580	1.49	4/19	29	8,804	ネクストエナジー単結晶 290w 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルテ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minori-solar.com/">http://minori-solar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	9,107	21	121.9	24	184.0	26	6.54	43	1,392	1.51	4/23	28	8,500	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
愛媛のみかん園	愛媛県 松山市	<a href="http://public.frontier-monitor.com/publicsite/tae20160416021">http://public.frontier-monitor.com/publicsite/tae20160416021</a>	73.40	49.5	南南東	25度 35度	9,095	22	123.9	18	183.7	27	12.99	11	700	1.48	4/4	29	8,792	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	9,000	23	111.1	50	181.8	29	8.73	28	1,031	1.64	4/17	30	9,000	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
さんぴーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	8,889	24	144.3	1	179.6	30				1.24	4/8	31	9,185	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	8,844	25	117.9	36	178.7	32	10.05	23	880	1.52	4/12	30	8,844	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建で倉庫
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	8,815	26	131.6	9	178.1	33	9.14	26	964	1.35	4/17	29	8,521	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	8,674	27	107.1	53	175.2	34	14.25	7	609	1.64	4/18	30	8,674	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	8,532	28	136.7	4	172.4	35	8.42	30	1,013	1.26	4/17	29	8,248	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	8,512	29	113.5	42	172.0	36	6.79	40	1,254	1.52	4/11	30	8,512	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	8,373	30	111.6	49	169.2	37	12.63	12	663	1.52	4/11	30	8,373	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ

2018-04・月間ランキング (2018-07-22更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他	
			kW	kWh			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>									順位
			30	kWh			m <sup>2</sup>	パナル/PCS															
ひできち第1発電所	和歌山県 田辺市		79.20	49.5	南	20	8,195	31	103.5	57	165.6	39	4.49	51	1,824	1.60	4/3	30	8,195	SF165-S X 480	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA +アモルファス絶縁 トランス	
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	7,810	32	111.6	48	157.8	41	7.09	36	1,101	1.41	4/2	29	7,550	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む	
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	63.18	49.5	真南	10&20	7,759	33	122.8	21	156.8	42	8.13	31	954	1.28	4/26	28	7,242	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台		
FM五ヶ所浦	三重県 会郡		57.38	49.5	西5度	10	7,729	34	134.7	6	156.1	43	5.52	48	1,401	1.16	4/19	29	7,471	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱	
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	7,656	35	119.1	33	154.7	44	5.74	46	1,333	1.30	4/15	33	8,422	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設	
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	7,607	36	130.5	11	187.4	21				1.44	4/8	31	7,861	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒	
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	7,602	37	129.2	14	187.2	22				1.45	4/8	31	7,855	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木	
FM伊勢寺②	三重県 松阪市		81.13	49.5		5	7,532	38	92.8	59	152.2	45				1.64	4/12	14	3,515	zenshine単275w * 294枚	安川三相 9.9kwX5台	西の倉庫をコの字で囲う	
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	7,485	39	133.4	7	184.3	25				1.38	4/8	31	7,734	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木	
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	7,416	40	137.6	3	182.7	28				1.33	4/8	31	7,663	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒	
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	7,304	41	119.3	31	147.6	47	8.12	32	900	1.24	4/12	30	7,304	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます	
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	7,254	42	119.8	29	146.5	48	13.84	8	524	1.22	4/12	30	7,254	zenshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台		
FM栗真	三重県 津市		60.00	49.5	南南西	5	7,233	43	120.6	27	146.1	50				1.21	4/17	30	7,233	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	周囲が家	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	7,232	44	126.3	15	146.1	51	13.17	10	549	1.16	4/23	29	6,991	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり	
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	6,818	45	124.0	17	137.7	53	14.29	6	477	1.11	4/22	31	7,045	zenshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり	
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	56.16	49.5	東25度	20	6,702	46	119.3	32	135.4	55	8.75	27	766	1.13	4/15	31	6,925	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台	
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,605	47	132.1	8	146.5	49	6.55	42	1,009	1.11	4/24	29	6,385	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1		
FM山室②新立(6日)	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	6,399	48	117.7	37	161.6	40	16.71	2	383	1.37	4/5	30	6,399	zenshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり	
FM北勢町新町	三重県 いなべ市		54.28	49.5		5	6,177	49	113.8	41	124.8	58	17.65	1	350	1.10	4/17	30	6,177	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ	
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	53.68	44.0	西30度	10度	6,059	50	112.9	47	137.7	54	6.38	44	950	1.22	4/2	29	5,857	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・	
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	5,896	51	107.0	54	124.9	57	5.21	49	1,132	1.17	4/3	29	5,699	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。	
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,818	52	114.8	40	195.9	15	11.27	18	516	1.71	4/23	28	5,430	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列	
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	5,532	53	129.3	13	186.3	23	8.46	29	654	1.44	4/11	30	5,532	zenshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり	
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minori-solar.com/">http://minori-solar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	5,324	54	118.3	34	179.3	31	10.28	22	518	1.52	4/23	28	4,969	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱	
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	4,395	55	118.1	35	148.0	46	7.99	33	550	1.25	4/24	28	4,102	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kW × 3	TIGO搭載!	
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	4,332	56	131.3	10	145.9	52	13.41	9	323	1.11	4/23	29	4,188	zenshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台		
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,978	57	115.1	39	133.9	56	12.32	14	323	1.16	4/12	30	3,978	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱	
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南から 西に 20度	10度(増設 分は5度)	3,693	58	109.9	51	167.9	38	9.62	24	384	1.53	4/2	29	3,570	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4		
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,419	59	107.8	52	121.0	59	10.47	21	231	1.12	4/4	30	2,419	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり	