

2018-07・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他	
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²									順位
			31	kWh			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²									順位
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	13,040	1	123.8	17	263.4	1	8.69	22	1,500	2.13	7/24	30	12,619	loop多結晶 270WX300	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列	
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	11,603	2	111.1	27	234.4	2	6.97	30	1,665	2.11	7/18	30	11,229	JINKO単結晶 290WX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台	
サンバル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	11,061	3	131.7	12	223.5	4	7.37	29	1,500	1.70	7/23	32	11,418	長州産業単結晶 280WX300	SMA三相 9.9kwX5		
グリーンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	11,032	4	131.3	13	222.9	5	7.63	26	1,445	1.70	7/23	32	11,388	長州産業単結晶 280WX300	SMA三相 9.9kwX5		
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,866	5	129.4	15	219.5	6	13.09	9	830	1.70	7/23	32	11,216	長州産業単結晶 280WX240	SMA三相 9.9kwX5		
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	10,667	6	136.8	6	215.5	7	5.61	35	1,900	1.58	7/24	30	10,323	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線	
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	10,646	7	112.7	25	215.1	8	7.85	24	1,356	1.91	7/19	30	10,303	リープトン多結晶 315WX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真つ勝負	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	10,504	8	140.6	3	212.2	10	7.55	28	1,392	1.51	7/24	30	10,165	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・	
ソーラーバル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	10,329	9	132.4	9	208.7	12	12.91	11	800	1.58	7/23	32	10,662	ソーラーワールド多結晶 260WX240	SMA三相 9.9kwX5		
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	10,113	10	144.1	1	214.3	9	17.44	1	580	1.49	7/22	32	10,439	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み	
なつつ上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	9,812	11	131.7	11	198.2	13	10.03	18	978	1.51	7/10	29	9,179	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し	
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	9,627	12	118.8	19	194.5	14	9.34	20	1,031	1.64	7/18	30	9,316	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり	
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	9,368	13	115.7	21	189.3	15	15.40	3	609	1.64	7/19	30	9,066	sunarray 多結晶 270WX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪い 全面民家 家まで30cm	
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	9,171	14	131.0	14	185.3	17	5.50	36	1,666	1.41	7/22	32	9,467	リープトン多結晶 250WX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません	
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	8,965	15	89.3	45	181.1	18	11.18	15	802	2.03	7/11	29	8,387	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台		
さんぴーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	8,935	16	97.3	42	180.5	19	6.07	33	1,472	1.85	7/8	31	8,935	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒	
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	8,830	17	111.5	26	187.1	16	9.90	19	892	1.68	7/10	29	8,260	デルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8		
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	8,699	18	114.3	22	175.7	20	8.55	23	1,018	1.54	7/11	29	8,138	インリー多結晶 255wX225 zncpnc 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設	
FM源太郎商店中村町	三重県 津市		90.00	49.5	南南東	5	8,643	19	96.0	44	174.6	21				1.82	7/8	31	8,643	jinko単300w * 300枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	南一西 竹林	
FM伊勢寺②	三重県 松阪市		81.13	49.5		5	8,361	20	103.1	36	168.9	23				1.64	7/12	29	7,822	zenshine単275w * 294枚	安川三相 9.9kwX5台	西の倉庫をコの字で囲う	
FM栗真	三重県 津市		60.00	49.5	南南西	5	7,990	21	133.2	7	161.4	24				1.21	7/18	30	7,732	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	周囲が家	
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,952	22	106.0	33	160.6	25	11.99	13	663	1.52	7/11	29	7,439	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ	
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	7,655	23	102.1	38	154.6	27	8.70	21	880	1.52	7/12	29	7,161	znshine多結晶 250WX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	7,589	24	132.6	8	153.3	28	13.82	7	549	1.16	7/24	30	7,344	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり	
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,466	25	99.5	41	150.8	32	5.95	34	1,254	1.52	7/11	29	6,984	znshine多結晶 250WX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅	
FM七日市① 源太郎商店	三重県 津市		91.50	49.5		10	7,180	26	78.5	46	145.0	34	7.58	27	947	1.85	7/10	10	2,316	jinko単305w * 300枚	田淵単相 9.9kwX5台		
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/1/monitor.html?siteid=20116724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	7,134	27	97.2	43	144.1	36	10.19	16	700	1.48	7/5	29	6,674	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり	
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	7,054	28	128.3	16	142.5	37	14.79	4	477	1.11	7/23	32	7,282	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり	
さんぴーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	7,010	29	113.8	23	141.6	38				1.24	7/8	31	7,010	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒	
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	6,950	30	121.1	18	140.4	39	4.96	38	1,401	1.16	7/22	32	7,174	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱	

2018-07・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
							日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
							度	度	度	度	度	度	度									
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,891	31	137.8	5	152.8	29	6.83	32	1,009	1.11	7/26	31	6,891	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,880	32	113.6	24	139.0	40	13.13	8	524	1.22	7/12	29	6,436	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	6,705	33	132.3	10	225.8	3	12.99	10	516	1.71	7/24	30	6,489	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	6,252	34	138.9	4	210.5	11	12.07	12	518	1.52	7/24	30	6,050	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	6,246	35	102.1	39	126.2	44	6.94	31	900	1.24	7/12	29	5,843	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでいます
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	6,201	36	106.4	32	152.7	30				1.44	7/8	31	6,201	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	6,139	37	104.3	35	151.2	31				1.45	7/8	31	6,139	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	6,032	38	109.5	28	127.8	42	5.33	37	1,132	1.17	7/3	29	5,643	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	6,030	39	107.5	31	148.5	33				1.38	7/8	31	6,030	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	5,885	40	109.2	29	145.0	35				1.33	7/8	31	5,885	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
FM北勢町新町	三重県 いなべ市		54.28	49.5		5	5,552	41	102.3	37	112.2	46	15.86	2	350	1.10	7/18	30	5,373	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ
FM山室②新立(6日)	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	5,431	42	99.9	40	137.2	41	14.18	6	383	1.37	7/5	29	5,081	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	5,055	43	118.1	20	170.2	22	7.73	25	654	1.44	7/11	29	4,729	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	4,649	44	140.9	2	156.5	26	14.39	5	323	1.11	7/24	30	4,499	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,756	45	108.7	30	126.5	43	11.63	14	323	1.16	7/12	29	3,514	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,342	46	104.4	34	117.1	45	10.14	17	231	1.12	7/4	29	2,191	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり