

2017-02・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	28	kWh					
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	9,900	1	117.9	2	200.0	1	6.85	35	1,445	1.70	2/21	9	3,182	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	9,887	2	117.7	3	199.7	2	6.59	39	1,500	1.70	2/21	9	3,178	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	9,131	3	101.7	21	184.5	3	4.03	61	2,264	1.81	2/22	29	9,457	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kw×11	パワコン集電箱まで 70m
水戸稲荷峰発電所3(1064)	茨城県 水戸市		74.88	49.5	南	20度	8,797	4	117.5	5	177.7	4	5.50	47	1,600	1.51	2/15	24	7,540	アンフィニジャパン JS-260U-PI60 X288	アンフィニジャパン MS55K2 9台	
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	8,712	5	102.9	19	176.0	5	5.46	48	1,597	1.71	2/22	29	9,023	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,410	6	100.1	23	169.9	6	10.13	5	830	1.70	2/21	29	8,710	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	8,232	7	117.6	4	166.3	7	4.94	51	1,666	1.41	2/20	28	8,232	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	8,155	8	104.5	13	164.7	8	10.19	4	800	1.58	2/21	29	8,446	ソーラーワールド多結晶 280wX240	SMA 三相 9.9kwX5	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	8,075	9	103.5	16	163.1	9	4.25	57	1,900	1.58	2/22	29	8,363	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそ短配線
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	7,984	10	96.8	30	160.0	10	7.30	30	1,094	1.65	2/22	29	8,269	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	7,819	11	94.8	31	156.7	12	8.06	16	970	1.65	2/13	29	8,098	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	7,765	12	105.4	12	156.9	11	7.76	19	1,000	1.49	2/16	29	8,042	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	7,556	13	121.1	1	152.6	14	7.46	25	1,013	1.26	2/16	29	7,826	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,532	14	100.8	22	152.2	15	5.41	49	1,392	1.51	2/22	29	7,801	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	7,471	15	111.6	9	150.9	16	7.75	20	964	1.35	2/16	29	7,738	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	7,348	16	90.8	37	148.4	17	8.48	12	866	1.64	2/6	28	7,348	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	7,098	17	112.4	8	143.4	18	7.44	26	954	1.28	2/27	29	7,352	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,059	18	92.8	32	142.6	19	6.93	34	1,018	1.54	2/12	28	7,059	インリー多結晶 255wX225 anchina 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	6,971	19	97.1	29	140.8	21	7.19	32	970	1.45	2/8	28	6,971	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台	
かめ吉2号246 (SMA)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	6,825	20	112.8	7	137.9	23	7.46	24	915	1.22	2/13	29	7,069	ソーラーワールド 280w X 216枚	SMA 9.9kw X 5	
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	6,578	21	103.3	17	132.9	28				1.29	2/8	29	6,813	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	6,539	22	91.7	35	132.1	29				1.44	2/2	28	6,539	SF-165	SF単相5.5kwX9台	
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	6,507	23	105.6	11	131.4	30				1.24	2/7	29	6,739	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,486	24	80.1	53	131.0	31	6.29	42	1,031	1.64	2/16	28	6,486	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	6,481	25	89.6	39	130.9	32	7.43	27	872	1.46	2/8	28	6,481	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12 15.6KW増設！
かめ吉1号245 (田淵)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	6,424	26	106.2	10	129.8	33	7.20	31	892	1.22	2/13	29	6,653	ソーラーワールド 280w X 216枚	田淵三相 9.9kw X 5	
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	6,423	27	64.0	68	129.8	34	8.01	17	802	2.03	2/12	45	10,323	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
あさま7号	長野県 小諸市		76.50	49.5	南	10度	6,334	28	82.8	47	128.0	37	5.29	50	1,197	1.55	2/21	28	6,334	JINKO多結晶 255W	田淵9.9kw	
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	6,322	29	76.0	57	127.7	38	10.73	2	589	1.68	2/14	28	6,322	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
波輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	6,023	30	75.8	58	121.7	41	6.96	33	865	1.61	2/21	28	6,023	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり

2017-02・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過渡載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			度	度			度															
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/1002644402416724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	5,945	31	81.0	49	120.1	42	8.49	11	700	1.48	2/6	28	5,945	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	5,920	32	78.9	55	119.6	43	6.73	37	880	1.52	2/13	28	5,920	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,917	33	92.0	33	119.5	44	4.44	54	1,333	1.30	2/14	28	5,917	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	5,866	34	104.5	14	118.5	45	6.84	36	858	1.13	2/6	28	5,866	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,787	35	82.5	48	122.6	40	9.98	7	580	1.49	2/20	28	5,787	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI.H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
天空原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	5,785	36	115.7	6	128.3	36	5.73	45	1,009	1.11	2/23	28	5,785	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	5,772	37	99.0	25	142.2	20				1.44	2/7	29	5,978	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
クリーンエナジー高根町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	5,691	38	80.7	51	115.0	46	6.71	38	848	1.43	2/12	31	6,301	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	5,598	39	99.7	24	113.1	48	7.31	29	766	1.13	2/14	29	5,798	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	5,570	40	74.3	59	112.5	50	8.91	10	625	1.52	2/14	28	5,570	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	5,564	41	103.2	18	137.1	24				1.33	2/7	29	5,763	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	5,534	42	98.7	26	136.3	25				1.38	2/7	29	5,732	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,520	43	73.6	61	111.5	51	4.40	56	1,254	1.52	2/12	28	5,520	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	5,406	44	91.9	34	133.2	27				1.45	2/7	29	5,599	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
クリーンエナジー白州町	山梨県 北杜市		70.56	49.5	南	10 30	5,206	45	73.8	60	105.2	53	6.04	44	862	1.43	2/19	31	5,764	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	5,179	46	69.1	66	104.6	54	7.81	18	663	1.52	2/12	28	5,179	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
AZ2号発電所 明野町	山梨県 北杜市		58.00	49.5	真南	20	5,054	47	87.1	41	102.1	55				1.17	2/8	29	5,235	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と林の影
FM弟国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	5,018	48	62.0	71	101.4	56	8.25	15	609	1.64	2/19	28	5,018	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	5,000	49	87.1	42	101.0	58	3.57	64	1,401	1.16	2/20	28	5,000	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
しまなみ第1発電所	愛媛県 今治市		65.50	49.5	東12度	10	4,982	50	76.1	56	100.6	59	4.05	60	1,229	1.32	2/23	29	5,160	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	4,887	51	101.8	20	98.7	60	7.41	28	660	0.97	2/23	29	5,062	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	4,880	52	69.8	65	98.6	61	4.43	55	1,101	1.41	2/1	29	5,054	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	ソーラー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,784	53	86.8	43	101.4	57	4.23	59	1,132	1.17	2/2	29	4,955	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,602	54	90.8	36	154.9	13	8.92	9	516	1.71	2/22	29	4,766	1000多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列
FM山室②新立(6日)	三重県 松阪市		54.35	39.6	南	20	4,533	55	83.4	45	114.5	47	11.84	1	383	1.37	2/6	28	4,533	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
本郷発電所	広島県 三原市		56.20	49.5	南	20	4,488	56	79.9	54	90.7	63	6.57	40	683	1.14	2/16	29	4,648	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X216	オムロン KP55M-4J X9	
YSアサヒ笠岡	岡山県 笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	4,452	57	80.5	52	89.9	64	10.12	6	440	1.12	2/19	31	4,929	インリー多結晶255w	田淵9.9kwX5台	18mX20m 一面設置
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	4,446	58	80.8	50	89.8	65	9.32	8	477	1.11	2/21	28	4,446	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,377	59	72.3	62	88.4	66	8.35	14	524	1.22	2/13	28	4,377	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	4,181	60	97.7	28	140.8	22	6.39	41	654	1.44	2/12	28	4,181	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり

2017-02・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			28	28			28	28	28	28	28	28										
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	4,132	61	72.2	63	83.5	67	7.53	22	549	1.16	2/22	28	4,132	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
水戸稻荷峰発電所2(229)	茨城県水戸市		47.25	38.5	南東	10度	4,079	62	86.3	44	106.0	52	10.20	3	400	1.23	2/16	29	4,225	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	3,998	63	61.0	72	80.8	70	5.52	46	724	1.32	2/5	30	4,284	ハンファOセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	3,962	64	88.0	40	133.4	26	7.65	21	518	1.52	2/22	29	4,103	looop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
スマ発電所	山口県周南市		62.00	49.5	南	15	3,926	65	63.3	69	79.3	71	3.11	65	1,261	1.25	2/7	29	4,066	シンコソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL	
AZ3号発電所 白州町	山梨県北社市		39.00	29.7	東20度	20	3,822	66	98.0	27	128.7	35	4.74	52	807	1.31	2/16	29	3,958	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,804	67	62.2	70	76.9	72	4.23	58	900	1.24	2/13	29	3,940	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	3,643	68	67.9	67	82.8	68	3.83	62	950	1.22	2/1	29	3,773	インリー多結晶305W x 176枚	パナソニック単相 5.5kw x 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
YSアサヒ新見	岡山県新見市		81.84	49.5	東40度	19	3,626	69	44.3	74	73.3	73	3.02	66	1,200	1.65	2/14	29	3,756	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,347	70	90.0	38	112.7	49	6.09	43	550	1.25	2/23	29	3,467	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kw x 3	TIGO搭載!
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,733	71	82.8	46	92.0	62	8.46	13	323	1.11	2/22	28	2,733	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,419	72	70.0	64	81.4	69	7.49	23	323	1.16	2/13	28	2,419	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
ハッピーリタイヤ発電所	長野県長野市		53.00	49.5	東10度	15度	2,240	73	42.3	75	45.3	75	3.73	63	600	1.07	2/14	28	2,240	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m
某氏の青山ソーラー5	茨城県鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	1,253	74	104.4	15	125.3	39	0.90	67	1,392	1.20	2/22	29	1,298	looop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kwX1台	エクストリーム親子ソー ラー
FM折板屋根(西条町)	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,058	75	47.2	73	52.9	74	4.58	53	231	1.12	2/5	30	1,134	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり