

2018-03・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
			度	度			度	度	度	度	度	度										
さんびーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	10,754	1	117.1	18	217.2	1	7.31	36	1,472	1.85	3/8	29	10,060	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	10,692	2	102.4	42	216.0	2	6.42	42	1,665	2.11	3/18	27	9,312	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	9,819	3	103.9	40	198.4	3	7.24	37	1,356	1.91	3/19	27	8,552	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	9,690	4	130.1	6	195.8	4	9.91	19	978	1.51	3/11	27	8,440	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	9,290	5	98.9	56	187.7	5	9.86	20	942	1.90	3/22	28	8,391	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	9,238	6	87.7	65	186.6	6	6.16	44	1,500	2.13	3/26	32	9,536	loop多結晶 270wX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	9,210	7	110.8	25	186.1	7	15.64	3	589	1.68	3/14	27	8,022	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	9,176	8	91.4	63	185.4	8	11.44	10	802	2.03	3/12	27	7,992	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	9,124	9	119.9	15	184.3	9	8.96	24	1,018	1.54	3/12	27	7,947	インリー多結晶 255wX225 zoshine 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	9,082	10	112.1	22	183.5	10	8.81	25	1,031	1.64	3/18	27	7,910	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
ばっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	89.76	49.5	真南	20	8,977	11	100.0	51	181.4	13	3.97	57	2,264	1.81	3/26	32	9,267	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kw x 11	パワコン集電箱まで 70m
淡輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	8,738	12	109.9	26	176.5	18	10.10	18	865	1.61	3/25	31	8,738	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	8,697	13	141.2	1	175.7	19				1.24	3/8	29	8,136	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	8,640	14	109.1	29	183.0	12	9.69	21	892	1.68	3/11	27	7,525	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,532	15	101.6	44	172.4	20	10.28	16	830	1.70	3/25	32	8,807	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,506	16	101.3	46	171.8	21	5.67	49	1,500	1.70	3/25	32	8,780	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	8,506	16	101.3	46	171.8	21	5.89	46	1,445	1.70	3/25	32	8,780	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
きりソーラー	群馬県 桐生市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/ blog/</a>	67.20	49.5	東8度	12度	8,483	18	126.2	9	171.4	23	11.85	8	716	1.36	3/15	17	4,652	ソーラーワールド SW280duo280W x 240枚	ソーラーエッジ3相 24.75kW x 2	
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	8,462	19	112.8	21	170.9	24	13.54	4	625	1.52	3/14	27	7,370	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	8,456	20	120.8	14	170.8	25	5.08	53	1,666	1.41	3/21	28	7,638	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
ばっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	84.65	49.5	真南	20	8,401	21	99.2	52	169.7	26	5.26	51	1,597	1.71	3/26	32	8,672	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	8,398	22	112.0	23	169.6	27	9.54	22	880	1.52	3/13	27	7,314	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	8,314	23	124.2	11	168.0	28	8.62	27	964	1.35	3/19	29	7,778	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	8,290	24	100.5	48	166.1	29	7.58	34	1,094	1.65	3/26	32	8,557	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	8,160	25	130.8	3	164.9	30	8.06	30	1,013	1.26	3/19	29	7,634	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北社市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	8,138	26	127.7	7	164.4	31				1.29	3/7	28	7,350	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
FM源太郎商店中村町	三重県 津市		90.00	49.5	南南東	5	8,131	27	90.3	64	164.3	32				1.82	3/7	28	7,344	jinko単300w * 300枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	南一西 竹林
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	8,109	28	104.0	39	163.8	33	10.14	17	800	1.58	3/25	32	8,371	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	8,002	29	97.0	58	160.4	35	8.25	29	970	1.65	3/10	28	7,228	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	<a href="http://publicaffairs.monitor.com/publicsite/4/20210101-20210724">http://publicaffairs. monitor.com/publicsite/4/ 20210101-20210724</a>	73.40	49.5	南南東	25度 35度	7,985	30	108.8	30	161.3	34	11.41	11	700	1.48	3/6	29	7,470	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり

2018-03・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
			度	度			度	度	度	度	度	度										
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,895	31	105.3	38	159.5	36	6.30	43	1,254	1.52	3/12	27	6,876	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,803	32	100.0	50	157.6	39	4.11	56	1,900	1.58	3/26	32	8,055	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
ひできち第1発電所	和歌山県田辺市		79.20	49.5	南	20	7,632	33	96.4	59	154.2	42	4.18	55	1,824	1.60	3/4	28	6,893	SMA三相 STP1000TREE--JP-11 9.9kwX5台	SMA +アモルファス絶縁 トランス	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
FM第国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	7,598	34	93.8	60	153.5	43	12.49	6	609	1.64	3/19	27	6,618	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	7,595	35	108.6	31	153.4	44	6.90	38	1,101	1.41	3/4	31	7,595	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	7,448	36	106.1	36	157.8	38	12.84	5	580	1.49	3/21	28	6,727	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
FM山室(13日)	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,435	37	99.1	53	150.2	46	11.21	14	663	1.52	3/12	27	6,476	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
さんびーず③	群馬県安中市		58.30	40.6	真南	18	7,435	38	127.5	8	183.1	11				1.44	3/8	29	6,955	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	7,394	39	99.0	55	149.4	47	5.31	50	1,392	1.51	3/26	32	7,632	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
さんびーず⑥	群馬県安中市		58.85	40.6	真南	18	7,359	40	125.0	10	181.3	14				1.45	3/8	29	6,884	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
FM栗真	三重県津市		60.00	49.5	南南西	5	7,340	41	122.3	13	148.3	48				1.21	3/18	21	4,972	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	周囲が家
さんびーず④	群馬県安中市		56.10	40.6	真南	18	7,303	42	130.2	5	179.9	15				1.38	3/8	29	6,832	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑦	群馬県安中市		53.90	40.6	真南	18	7,253	43	134.6	2	178.6	16				1.33	3/8	29	6,785	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	6,921	44	107.6	32	139.8	51	5.19	52	1,333	1.30	3/13	27	6,028	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	6,583	45	107.6	33	133.0	53	7.31	35	900	1.24	3/13	27	5,734	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	6,547	46	118.8	16	138.7	52	5.78	47	1,132	1.17	3/5	29	6,125	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,517	47	130.3	4	144.5	49	6.46	41	1,009	1.11	3/26	29	6,097	カナディアン GS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
ぱっしー筑西HQ63	茨城県筑西市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	63.18	49.5	真南	10&20	6,419	48	101.6	43	129.7	55	6.73	40	954	1.28	3/29	30	6,212	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,397	49	105.6	37	129.2	56	12.21	7	524	1.22	3/13	27	5,572	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	6,245	50	109.1	28	126.2	58	11.38	12	549	1.16	3/25	28	5,641	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
FM山室②新立(6日)	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	6,208	51	114.2	20	156.8	40	16.21	2	383	1.37	3/6	28	5,607	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	6,166	52	107.5	34	124.6	60	4.40	54	1,401	1.16	3/21	28	5,569	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
ぱっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	56.16	49.5	東25度	20	6,140	53	109.3	27	124.0	61	8.02	33	766	1.13	3/15	29	5,744	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台
FM北勢町新町	三重県いなべ市		54.28	49.5		5	6,056	54	111.6	24	122.4	62	17.30	1	350	1.10	3/18	27	5,275	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	5,954	55	102.7	41	120.3	63				1.17	3/7	28	5,378	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と木の影
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	53.68	44.0	西30度	10度	5,737	56	106.9	35	130.4	54	6.04	45	950	1.22	3/4	31	5,737	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	5,405	57	98.3	57	109.2	65	11.33	13	477	1.11	3/22	28	4,882	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	5,248	58	122.6	12	176.7	17	8.02	32	654	1.44	3/12	27	4,571	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,703	59	92.8	61	158.4	37	9.11	23	516	1.71	3/26	32	4,855	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE--JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列
AZ3号発電所 白州町	山梨県北杜市		39.00	29.7	東20度	20	4,589	60	117.7	17	154.5	41	5.69	48	807	1.31	3/15	28	4,145	REC260PE260W × 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山

2018-03・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位	m <sup>2</sup>	パネル/PCS	31	kWh					
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minor-solar.com/">http://minor-solar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	4,157	61	92.4	62	140.0	50	8.02	31	518	1.52	3/26	32	4,291	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kWX3台	真南電柱
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	3,791	62	114.9	19	127.6	57	11.74	9	323	1.11	3/25	28	3,424	znshine単結晶 275WX120	田淵 9.9kWX3台	
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,732	63	100.3	49	125.7	59	6.79	39	550	1.25	3/27	30	3,612	Gi Power New Energy 単 結晶310W×120枚	田淵単相9.9kW×3	TIGO搭載!
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,501	64	101.3	45	117.9	64	10.84	15	323	1.16	3/13	27	3,049	sunarray 270wX128	田淵9.9kWX3台	南東に電柱
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南が ら西に 20度	10度(増設 分は5度)	3,330	65	99.1	54	151.4	45	8.67	26	384	1.53	3/4	31	3,330	XSOL XLKT-260PKx96 270P×32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,920	66	85.6	66	96.0	66	8.31	28	231	1.12	3/5	28	1,734	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWX2 4.5KWX2	東の餃子の王将の影の 影響あり
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	0	67	0.0	67	0.0	67	0.00	58	660	0.97	3/22	28	0	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kWX9台	1号柱やや影 44.82円