

2017-12・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位	m <sup>2</sup>	パネル/PCS	31	kWh					
さんびーず④	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	8,443	1	92.0	14	170.6	1	5.74	35	1,472	1.85	12/7	29	7,898	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	8,235	2	87.6	18	166.4	2	8.74	6	942	1.90	12/21	28	7,438	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	8,001	3	84.7	23	161.6	3	5.90	33	1,356	1.91	12/19	29	7,485	リブトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	7,949	4	94.6	12	160.6	4	5.50	37	1,445	1.70	12/21	28	7,180	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	7,927	5	75.9	41	160.2	5	4.76	44	1,665	2.11	12/18	29	7,416	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	89.76	49.5	真南	20	7,859	6	87.6	19	158.8	6	3.47	55	2,264	1.81	12/24	28	7,098	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kw x 11	パワーコン集電箱まで 70m
サンパル発電所番号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	7,692	7	91.6	15	155.4	7	5.13	39	1,500	1.70	12/21	28	6,948	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	7,628	8	102.4	3	154.1	8	7.80	11	978	1.51	12/11	29	7,136	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,600	9	108.6	2	153.5	9	4.56	47	1,666	1.41	12/20	29	7,110	リブトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	7,521	10	71.4	54	151.9	10	5.01	41	1,500	2.13	12/24	28	6,793	loop多結晶 270wX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	84.65	49.5	真南	20	7,374	11	87.1	20	149.0	11	4.62	46	1,597	1.71	12/24	28	6,660	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	7,175	12	85.4	21	145.0	12	8.65	7	830	1.70	12/21	28	6,481	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,910	13	110.7	1	139.6	14	6.82	23	1,013	1.26	12/18	29	6,464	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	6,831	14	89.8	17	138.0	18	6.71	24	1,018	1.54	12/12	29	6,390	オンパレード多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,778	15	101.2	6	136.9	19	7.03	19	964	1.35	12/18	29	6,341	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	6,712	16	84.7	22	142.2	13	7.52	14	892	1.68	12/11	29	6,279	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	6,701	17	80.6	34	135.4	21	11.38	2	589	1.68	12/14	29	6,269	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	6,624	18	80.3	35	132.7	24	6.05	30	1,094	1.65	12/24	28	5,983	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,585	19	81.3	33	133.0	23	6.39	26	1,031	1.64	12/18	29	6,160	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	6,442	20	82.6	27	130.2	25	8.05	9	800	1.58	12/21	28	5,819	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	6,354	21	81.5	32	128.4	26	3.34	56	1,900	1.58	12/24	28	5,739	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	6,306	22	102.4	4	127.4	27				1.24	12/7	29	5,899	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM源太郎商店中村町	三重県 津市		90.00	49.5	南南東	5	6,234	23	69.3	55	125.9	28				1.82	12/7	29	5,832	jinko単300w * 300枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	南一西 竹林
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	6,132	24	74.3	48	122.9	31	6.32	27	970	1.65	12/10	30	5,934	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	6,126	25	75.7	44	123.8	30	7.07	17	866	1.64	12/6	29	5,731	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	<a href="http://public.frontier-&lt;br/&gt;monitor.com/publicsite/t&lt;br/&gt;he244444=9916794">http://public.frontier- monitor.com/publicsite/t he244444=9916794</a>	73.40	49.5	南南東	25度 35度	6,019	26	82.0	29	121.6	33	8.60	8	700	1.48	12/6	29	5,631	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	63.18	49.5	真南	10&20	5,856	27	92.7	13	118.3	34	6.14	29	954	1.28	12/27	28	5,289	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
ひでぎち第1発電所	和歌山県 田辺市		79.20	49.5	南	20	5,827	28	73.6	51	117.7	35	3.19	57	1,824	1.60	12/4	29	5,451	SF165-S X 480	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA +アモルファス絶縁 トランス
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	5,810	29	91.2	16	117.4	36				1.29	12/7	30	5,623	SOPRAY SR-156P 245w x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	5,704	30	76.4	40	115.2	38	4.10	51	1,392	1.51	12/24	28	5,152	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・

2017-12・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積 m <sup>2</sup>	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他	
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>									順位
			31	31																			
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	5,692	31	75.9	42	115.0	39	6.47	25	880	1.52	12/13	29	5,325	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫	
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	5,689	32	75.9	43	114.9	40	9.10	5	625	1.52	12/14	29	5,322	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱	
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	5,643	33	95.9	10	139.0	15				1.45	12/7	29	5,279	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木	
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	5,635	34	96.6	8	138.8	16				1.44	12/7	29	5,271	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒	
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	5,597	35	78.5	38	113.1	42				1.44	12/4	29	5,236	SF-165	SF単相5.5kwX9台		
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,508	36	73.4	52	111.3	43	4.39	48	1,254	1.52	12/12	29	5,153	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅	
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	5,504	37	98.1	7	135.6	20				1.38	12/7	29	5,149	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木	
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	5,483	38	101.7	5	135.0	22				1.33	12/7	29	5,129	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒	
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,446	39	77.6	39	115.4	37	9.39	4	580	1.49	12/20	29	5,095	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルト助け合い、西民家 エクストリーム詰込み	
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/ blog/</a>	69.96	49.5	東30度 真南	10-20度 10度	5,267	40	75.3	45	106.4	45	4.78	43	1,101	1.41	12/3	32	5,437	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kw × 11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む	
淡輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	5,178	41	65.1	60	104.6	47	5.99	31	865	1.61	12/21	28	4,677	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり	
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,056	42	78.6	37	102.1	48	3.79	54	1,333	1.30	12/14	30	4,893	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設	
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	4,915	43	65.5	59	99.3	49	7.41	15	663	1.52	12/12	29	4,598	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ	
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,780	44	95.6	11	106.0	46	4.74	45	1,009	1.11	12/25	28	4,317	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1		
四万十第2発電所	高知県 高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	4,647	45	82.7	26	93.9	51	5.42	38	858	1.13	12/6	29	4,347	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部	
FM山室②新立(6日)	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	4,527	46	83.3	24	114.3	41	11.82	1	383	1.37	12/6	29	4,235	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり	
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,516	47	82.0	30	95.7	50	3.99	53	1,132	1.17	12/4	29	4,225	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。	
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	56.16	49.5	東25度	20	4,419	48	78.7	36	89.3	54	5.77	34	766	1.13	12/14	29	4,134	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台	
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,254	49	74.2	50	85.9	55	3.04	58	1,401	1.16	12/20	29	3,980	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱	
FM弟国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	4,240	50	52.3	67	85.6	56	6.97	20	609	1.64	12/19	29	3,966	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm	
FM片田②	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	4,120	51	96.3	9	138.7	17	6.30	28	654	1.44	12/12	29	3,854	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり	
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,063	52	67.1	57	82.1	59	7.75	12	524	1.22	12/13	29	3,801	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台		
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/ blog/</a>	53.68	44.0	西30度	10度	4,029	53	75.1	46	91.6	53	4.24	49	950	1.22	12/3	32	4,159	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kw × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・	
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	3,945	54	82.2	28	79.7	60	5.98	32	660	0.97	12/25	28	3,563	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円	
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5	南	6	3,772	55	65.9	58	76.2	61	6.87	22	549	1.16	12/24	28	3,407	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり	
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	3,772	55	68.6	56	76.2	61	7.91	10	477	1.11	12/21	28	3,407	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり	
AZ2号発電所 明野町	山梨県 北社市		58.00	49.5	真南	20	3,727	57	64.3	62	75.3	63				1.17	12/7	30	3,607	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と木の影	
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,720	58	60.8	64	75.2	64	4.13	50	900	1.24	12/13	29	3,480	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます	
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	3,648	59	72.0	53	122.8	32	7.07	18	516	1.71	12/24	28	3,295	loop 多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列	
FM北勢町新町	三重県 いなべ市		54.28	49.5	南	5	3,468	60	63.9	63	70.1	66	9.91	3	350	1.10	12/18	29	3,244	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ	

2017-12・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位	m <sup>2</sup>	パネル/PCS	31	kWh					
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北杜市		39.00	29.7	東20度	20	3,248	61	83.3	25	109.4	44	4.02	52	807	1.31	12/15	30	3,143	REC260PE260W x 150 9.9kWx3台	田淵単相	2015年5月1日より稼働 西に高い山
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/ blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	2,780	62	74.7	47	93.6	52	5.05	40	550	1.25	12/25	28	2,511	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南が ら西に 20度	10度(増設 分は5度)	2,750	63	81.9	31	125.0	29	7.16	16	384	1.53	12/3	32	2,839	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	2,481	64	55.1	66	83.5	57	4.79	42	518	1.52	12/24	28	2,241	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kWx3台	真南電柱
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,450	65	74.2	49	82.5	58	7.59	13	323	1.11	12/24	28	2,213	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kWx3台	
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,222	66	64.3	61	74.8	65	6.88	21	323	1.16	12/13	29	2,079	sunarray 270wX128	田淵9.9kWx3台	南東に電柱
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,286	67	57.3	65	64.3	67	5.57	36	231	1.12	12/5	29	1,203	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	0	68	0.0	68	0.0	68	0.00	59	802	2.03	12/12	29	0	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kWx5台	