

2017-01・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	8,971	1	99.9	10	181.2	1	3.96	55	2,264	1.81	1/24	29	8,392	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW×11	パワコン集電箱まで 70m
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	8,502	2	100.4	7	171.7	2	5.32	42	1,597	1.71	1/24	33	9,050	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	過積載工事完了！
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	8,267	3	100.2	8	165.7	3	7.56	12	1,094	1.65	1/24	34	9,067	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kW×1台 10kW×4台	中華製不使用
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,882	4	101.1	6	159.2	4	4.15	51	1,900	1.58	1/24	33	8,391	loop多結晶 260W×300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそこ短い配線
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	7,378	5	100.1	9	149.1	6	7.38	16	1,000	1.49	1/18	31	7,378	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,281	6	97.5	15	147.1	7	5.23	43	1,392	1.51	1/24	33	7,751	loop多結晶 300W×249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中・・・
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,123	7	101.8	4	143.9	8	4.28	48	1,666	1.41	1/23	34	7,812	リープソン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kW×5	抑制が止まりません
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	7,070	8	85.0	33	142.8	10	12.00	1	589	1.68	1/17	34	7,754	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kW×5台	高茶屋のお隣
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	7,061	9	85.6	31	141.5	11	7.28	18	970	1.65	1/15	33	7,517	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kW×1台 10kW×4台	中華製不使用
FM片田	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	6,999	10	92.0	22	141.4	12	6.87	26	1,018	1.54	1/15	34	7,676	インリー多結晶 255wX225 sunshine 250wX275	田淵9.9kW×5台	18.5kw増設
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,962	11	111.6	1	140.6	13	6.87	27	1,013	1.26	1/18	31	6,962	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	6,884	12	82.0	37	139.1	14	8.29	9	830	1.70	1/23	33	7,328	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kW×5	
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,805	13	101.6	5	137.5	16	7.06	23	964	1.35	1/18	31	6,805	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	6,658	14	85.4	32	134.5	17	8.32	8	800	1.58	1/23	33	7,088	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kW×5	
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	6,606	15	104.6	2	133.5	18	6.92	24	954	1.28	1/29	33	7,032	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	6,474	16	80.0	40	130.8	20	7.48	14	866	1.64	1/9	34	7,101	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kW×9台	ちよっと山間部
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	6,424	17	90.1	24	129.8	23				1.44	1/5	32	6,631	SF-165	SF単相5.5kW×9台	
TG小美玉竹原発電所	茨城県 小美玉市	http://ameblo.jp/g-energy/	71.40	49.5	真南	20	6,208	18	86.9	29	125.4	24				1.44	1/22	33	6,608	インリーYL-255P-29b X 280	田淵三相 9.9kW×5台	朝夕影あり
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,186	19	76.4	46	125.0	25	6.00	37	1,031	1.64	1/19	32	6,386	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kW×5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
かめ吉2号246 (SMA)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	6,158	20	101.8	3	124.4	26	6.73	29	915	1.22	1/15	33	6,555	ソーラーワールド 280w X 216枚	SMA 9.9kW X 5	
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北社市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	6,148	21	96.5	16	124.2	27				1.29	1/10	33	6,545	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kW×5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	6,032	22	97.9	14	121.9	28				1.24	1/9	33	6,421	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	6,020	23	80.3	39	121.6	29	9.63	3	625	1.52	1/17	34	6,603	銀星ソーラー多結晶 250W×300	田淵9.9kW×5台	南に引込柱
HIS SOLAR	大分県 豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,907	24	91.9	23	119.3	31	4.43	47	1,333	1.30	1/17	35	6,669	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
TG常陸大宮2号機	茨城県 常陸大宮市	http://ameblo.jp/g-energy/	64.77	49.5	3方向	10	5,834	25	90.1	26	117.9	32				1.31	1/6	31	5,834	カナディアンCS6P-255P X 254	田淵三相 9.9kW×5台	架台が南、南西、南東の 3方向
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	5,824	26	81.1	38	117.7	33	6.00	36	970	1.45	1/11	35	6,576	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kW×5台	
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	5,720	27	76.3	47	115.6	34	6.50	31	880	1.52	1/16	34	6,274	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南に2階建て倉庫
かめ吉1号245 (田淵)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	5,683	28	93.9	20	114.8	36	6.37	32	892	1.22	1/15	33	6,050	ソーラーワールド 280w X 216枚	田淵三相 9.9kW X 5	
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	5,614	29	96.3	17	138.3	15				1.44	1/9	33	5,976	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://publicfrontier-monitor.com/publicsite/4ae2a3e4d-20216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	5,610	30	76.4	45	113.3	39	8.01	11	700	1.48	1/9	34	6,153	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり

2017-01・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過渡載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			度	度			度															
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,350	31	76.2	48	113.4	38	9.22	4	580	1.49	1/23	34	5,868	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルト助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
さんびーず④	群馬県安中市		56.10	40.6	真南	18	5,331	32	95.0	19	131.3	19				1.38	1/9	33	5,675	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑥	群馬県安中市		58.85	40.6	真南	18	5,303	33	90.1	25	130.6	21				1.45	1/9	33	5,645	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑦	群馬県安中市		53.90	40.6	真南	18	5,292	34	98.2	13	130.3	22				1.33	1/9	33	5,633	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
天空の里第一発電所	大分県佐伯市		72.30	49.5	真南	10	5,253	35	72.7	53	106.1	41	6.02	35	872	1.46	1/11	35	5,931	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12 15.6KW増設!
波輪発電所	大阪府泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	5,219	36	65.6	59	105.4	42	6.03	34	865	1.61	1/24	34	5,724	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり
ばっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	5,208	37	92.7	21	105.2	43	6.80	28	766	1.13	1/16	33	5,544	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	5,162	38	68.8	56	104.3	44	4.12	52	1,254	1.52	1/15	34	5,662	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
グリーンエナジー高根町	山梨県北杜市		70.56	49.5	南	10 30	5,150	39	73.0	52	104.0	46	6.07	33	848	1.43	1/12	31	5,150	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
しまなみ第1発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	東12度	10	5,017	40	76.6	44	101.4	47	4.08	53	1,229	1.32	1/25	33	5,341	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
四万十第2発電所	高知県高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	4,920	41	87.6	27	99.4	48	5.73	38	858	1.13	1/9	34	5,396	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
FM山室(13日)	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	4,909	42	65.5	60	99.2	49	7.40	15	663	1.52	1/15	34	5,384	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
AZ1号発電所 鉢田	茨城県鉢田市		48.00	49.5	真南	20	4,757	43	99.1	12	96.1	50	7.21	21	660	0.97	1/25	31	4,757	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kwX9台	1号柱やや影 44.82円
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	4,613	44	79.5	41	93.2	52				1.17	1/10	33	4,911	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と木の影
FM山室②新立(6日)	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	4,500	45	82.8	36	113.6	37	11.75	2	383	1.37	1/9	34	4,936	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
FM弟国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	4,449	46	54.9	70	89.9	54	7.31	17	609	1.64	1/22	34	4,879	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,441	47	87.6	28	149.5	5	8.61	7	516	1.71	1/24	33	4,727	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列
YSアサヒ新見	岡山県新見市		81.84	49.5	東40度	19	4,381	48	53.5	71	88.5	56	3.65	58	1,200	1.65	1/16	33	4,664	聞いたことのない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	4,362	49	62.3	64	88.1	57	3.96	56	1,101	1.41	1/3	33	4,643	トリナ多結晶265W X 264 枚	SMA単相4.5kw X 11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
グリーンエナジー白州町	山梨県北杜市		70.56	49.5	南	10 30	4,270	50	60.5	65	86.3	59	4.95	45	862	1.43	1/19	31	4,270	インリー多結晶 245wX288	田淵三相 9.9kwX5台	一軸角度調整架台
FM片田②	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	4,253	51	99.4	11	143.2	9	6.50	30	654	1.44	1/15	34	4,665	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,218	52	84.4	34	93.5	51	4.18	49	1,009	1.11	1/26	31	4,218	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPO-B-99PX4 EPO-A-55P X1	
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,207	53	73.3	51	85.0	60	3.00	60	1,401	1.16	1/23	34	4,614	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	4,199	54	76.2	49	89.0	55	3.71	57	1,132	1.17	1/4	31	4,199	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	3,968	55	69.3	55	80.2	61	7.23	20	549	1.16	1/25	31	3,968	sunarray 多結晶 270WX12	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	3,959	56	65.4	61	80.0	62	7.56	13	524	1.22	1/16	34	4,342	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
YSアサヒ笠岡	岡山県笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	3,907	57	70.7	54	78.9	63	8.88	6	440	1.12	1/19	31	3,907	インリー多結晶255w	田淵9.9kwX5台	18mX20m 一面設置
本郷発電所	広島県三原市		56.20	49.5	南	20	3,823	58	68.0	57	77.2	65	5.60	40	683	1.14	1/18	31	3,823	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X216	オムロン KP55M-4J X9	
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,665	59	59.9	66	74.0	67	4.07	54	900	1.24	1/15	33	3,901	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	3,615	60	55.2	69	73.0	68	4.99	44	724	1.32	1/6	32	3,732	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	

2017-01・月間ランキング (2018-08-14更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
							度															
水戸稲荷峰発電所2(229)	茨城県 水戸市		47.25	38.5	南東	10度	3,566	61	75.5	50	92.6	53	8.92	5	400	1.23	1/18	31	3,566	サンテック 315wX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minor-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	3,563	62	79.2	42	120.0	30	6.88	25	518	1.52	1/24	33	3,793	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
スマ発電所	山口県 周南市		62.00	49.5	南	15	3,533	63	57.0	67	71.4	69	2.80	61	1,261	1.25	1/9	33	3,761	シンソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL	
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	3,467	64	63.0	62	70.0	70	7.27	19	477	1.11	1/24	34	3,802	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	3,366	65	62.7	63	76.5	66	3.54	59	950	1.22	1/3	33	3,583	インリー多結晶305W x 176枚	パナソニック単相 5.5kW x 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北社市		39.00	29.7	東20度	20	3,362	66	86.2	30	113.2	40	4.17	50	807	1.31	1/18	31	3,362	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
あさま7号	長野県 小諸市		76.50	49.5	南	10度	3,272	67	42.8	73	66.1	71	2.73	62	1,197	1.55	1/24	34	3,589	JINKO多結晶 255W	田淵9.9kw	
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,097	68	83.3	35	104.3	45	5.63	39	550	1.25	1/25	31	3,097	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
ハッピーリタイヤ発電所	長野県 長野市		53.00	49.5	東10度	15度	2,801	69	52.8	72	56.6	73	4.67	46	600	1.07	1/17	34	3,072	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,600	70	78.8	43	87.5	58	8.05	10	323	1.11	1/25	31	2,600	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,305	71	66.7	58	77.6	64	7.14	22	323	1.16	1/16	34	2,528	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,256	72	56.0	68	62.8	72	5.44	41	231	1.12	1/6	32	1,297	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり
某氏の青山ソーラー5	茨城県 鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	1,155	73	96.2	18	115.5	35	0.83	63	1,392	1.20	1/24	33	1,229	loop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 1.0kwX1台	エクストリーム親子ソー ラー