

2017-10・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
さんびーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	9,508	1	103.6	9	192.1	1	6.46	29	1,472	1.85	10/9	32	9,815	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	9,215	2	91.7	20	186.2	2	11.49	3	802	2.03	10/13	31	9,215	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
なつつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	8,561	3	114.9	2	173.0	3	8.75	11	978	1.51	10/11	30	8,285	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	8,314	4	79.6	37	168.0	4	4.99	42	1,665	2.11	10/18	29	7,778	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	7,987	5	96.8	16	160.1	5	8.23	13	970	1.65	10/10	30	7,729	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	7,877	6	83.4	27	159.1	6	5.81	37	1,356	1.91	10/19	29	7,369	リートン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	7,493	7	79.8	36	151.4	11	7.95	16	942	1.90	10/23	29	7,010	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
FM片田2078	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,460	8	98.0	14	150.7	12	7.33	23	1,018	1.54	10/12	30	7,219	インリー多結晶 255wX225 anchipine 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	7,379	9	105.5	8	149.1	13	6.70	25	1,101	1.41	10/2	29	6,903	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	7,330	10	119.0	1	148.1	14				1.24	10/9	32	7,566	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
ひできち第1発電所	和歌山県 田辺市		79.20	49.5	南	20	7,187	11	90.7	21	145.2	16	3.94	53	1,824	1.60	10/3	29	6,723	SMA三相 SF165-S X 480	STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA +アモルファス絶縁 トランス
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://publiccenter- monitor.com/publicsite/1 m23/m23-20116724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	7,118	12	97.0	15	143.8	18	10.17	5	700	1.48	10/5	29	6,659	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM秋理種	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	6,840	13	86.4	25	144.9	17	7.67	19	892	1.68	10/11	30	6,619	テルサンパワー 275WX288	日立5.9kWx8	
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	6,741	14	105.8	7	136.2	19				1.29	10/7	30	6,524	SOPRAY SR-156P 245W × 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
サンバル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	6,646	15	79.1	40	134.3	20	4.43	50	1,500	1.70	10/23	29	6,217	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	6,644	16	82.1	32	134.2	21	7.67	18	866	1.64	10/5	29	6,215	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよっと山間部
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	6,598	17	79.3	39	133.3	22	11.20	4	589	1.68	10/16	32	6,811	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
波輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	6,556	18	82.5	29	132.4	23	7.58	21	865	1.61	10/23	29	6,133	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり
グリーンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	6,527	19	77.7	44	131.9	24	4.52	49	1,445	1.70	10/23	29	6,106	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	6,476	20	77.1	46	130.8	25	7.80	17	830	1.70	10/23	29	6,058	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,474	21	96.7	17	130.8	26	6.72	24	964	1.35	10/18	29	6,056	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	6,459	22	90.6	22	130.5	27				1.44	10/3	29	6,042	SF-165	SF単相5.5kwX9台	
ばっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	6,408	23	71.4	53	129.5	28	2.83	61	2,264	1.81	10/24	29	5,995	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW × 11	パワコン集電箱まで 70m
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	6,392	24	109.6	5	157.4	7				1.44	10/9	32	6,598	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,353	25	78.4	41	128.3	29	6.16	32	1,031	1.64	10/18	29	5,943	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	6,327	26	107.5	6	155.8	8				1.45	10/9	32	6,531	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,219	27	99.7	13	125.6	31	6.14	34	1,013	1.26	10/18	29	5,818	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	6,215	28	110.8	4	153.1	9				1.38	10/9	32	6,415	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
YSアサヒ新見	岡山県 新見市		81.84	49.5	東40度	19	6,203	29	75.8	48	125.3	32	5.17	41	1,200	1.65	10/16	32	6,403	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	6,202	30	88.6	24	125.3	33	3.72	56	1,666	1.41	10/22	31	6,202	リートン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません

2017-10・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			度	度			度	度	度	度	度	度	m ²	ハセル/PCS								
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	6,185	31	82.5	30	124.9	34	4.93	44	1,254	1.52	10/12	30	5,985	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
さんびーず⑦	群馬県安中市		53.90	40.6	真南	18	6,149	32	114.1	3	151.4	10				1.33	10/9	32	6,347	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
ソーラーパル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	6,103	33	78.2	42	123.3	36	7.63	20	800	1.58	10/23	29	5,709	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	5,865	34	78.2	43	118.5	38	6.66	26	880	1.52	10/15	32	6,054	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	5,827	35	70.6	54	116.8	41	5.33	39	1,094	1.65	10/24	29	5,451	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	5,820	36	82.9	28	123.3	35	10.03	6	580	1.49	10/22	31	5,820	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
FM山室(13日)	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	5,791	37	77.2	45	117.0	40	8.73	12	663	1.52	10/12	30	5,604	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県龍ヶ崎町	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	5,718	38	67.6	61	115.5	42	3.58	58	1,597	1.71	10/24	29	5,349	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
AZ2号発電所 明野町	山梨県北杜市		58.00	49.5	真南	20	5,562	39	95.9	18	112.4	43				1.17	10/7	30	5,383	Trina Solar TSM250-PC05A	オムロン単相5.5kwX9台	日射量日本一だが南東 に電柱と林の影
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	5,559	40	100.9	12	117.8	39	4.91	45	1,132	1.17	10/3	29	5,200	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	53.68	44.0	西30度	10度	5,553	41	103.5	10	126.2	30	5.85	36	950	1.22	10/2	29	5,195	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	5,472	42	73.0	50	110.6	44	8.76	10	625	1.52	10/16	32	5,649	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
FM弟国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	5,346	43	66.0	62	108.0	45	8.79	9	609	1.64	10/19	29	5,001	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
四万十第2発電所	高知県高岡郡		56.16	49.5	西15度	20	5,306	44	94.5	19	107.2	47	6.18	31	858	1.13	10/5	29	4,964	SF160WX351	オムロン単相5.5kwX9台	ちよっと山間部
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	5,154	45	80.2	35	104.1	49	3.87	55	1,333	1.30	10/16	32	5,320	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	5,128	46	65.7	63	103.6	50	2.70	63	1,900	1.58	10/24	29	4,797	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	4,908	47	81.0	33	99.1	53	9.37	7	524	1.22	10/15	32	5,066	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM山室②新立(6日)	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	4,868	48	89.6	23	122.9	37	12.71	1	383	1.37	10/5	29	4,554	znshine単結晶 275wX82 265wX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	http://minor-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	4,801	49	64.3	66	97.0	54	3.45	60	1,392	1.51	10/24	29	4,491	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
ソクラテス大町	三重県伊賀市		68.00	49.5	南	15	4,799	50	70.6	55	96.9	55	4.80	46	1,000	1.37	10/24	29	4,489	SF170-S X 400	安川三相 CEPT-P2HA 9.9KW X 5	
ぱっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	4,795	51	85.4	26	96.9	56	6.26	30	766	1.13	10/16	32	4,950	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱 & 木 段々架台
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	4,664	52	76.2	47	94.2	58	5.18	40	900	1.24	10/15	32	4,814	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
ぱっしー筑西HQ63	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	4,336	53	68.6	59	87.6	61	4.55	48	954	1.28	10/29	31	4,336	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM片田②2074	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	4,318	54	100.9	11	145.4	15	6.60	27	654	1.44	10/12	30	4,179	znshine単結晶 275wX40 265wX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
FM北勢町新町	三重県いなべ市		54.28	49.5		5	4,313	55	79.5	38	87.1	62	12.32	2	350	1.10	10/18	29	4,035	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ
YSアサヒ笠岡	岡山県笠岡市		55.30	49.5	西30度	11.4	4,008	56	72.5	51	81.0	64	9.11	8	440	1.12	10/19	30	3,879	インリー多結晶255w	田淵9.9kwX5台	18mX20m 一面設置
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	3,933	57	68.5	60	79.5	66	2.81	62	1,401	1.16	10/22	31	3,933	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	3,596	58	71.9	52	79.7	65	3.56	59	1,009	1.11	10/25	29	3,364	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	3,536	59	64.3	65	71.4	68	7.41	22	477	1.11	10/23	29	3,308	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	3,297	60	57.6	70	66.6	70	6.00	35	549	1.16	10/24	29	3,084	sunarray 多結晶 270wX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり

2017-10・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
AZ3号発電所 白州町	山梨県 北杜市		39.00	29.7	東20度	20	3,157	61	80.9	34	106.3	48	3.91	54	807	1.31	10/15	30	3,055	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kWX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
AZ1号発電所 鉢田	茨城県 鉢田市		48.00	49.5	真南	20	3,148	62	65.6	64	63.6	71	4.77	47	660	0.97	10/25	29	2,945	UpSolar UP-M240P	オムロン単相5.5kWX9台	1号柱やや影 44.82円
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	2,986	63	58.9	68	100.5	52	5.79	38	516	1.71	10/24	29	2,793	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW X3台	SMA 13直列
ソクラテス子守	三重県 伊賀市		40.80	27.9	南	15	2,872	64	70.4	57	103.0	51	4.01	51	717	1.46	10/24	29	2,687	SF170-S X 240	安川三相 CEPT-P2HA 9.9KW X 3	
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,611	65	75.5	49	87.9	60	8.08	14	323	1.16	10/15	32	2,695	sunarray 270wX128	田淵9.9kWX3台	南東に電柱
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	2,584	66	57.4	71	87.0	63	4.99	43	518	1.52	10/24	29	2,417	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kWX3台	真南電柱
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南から西に20度	10度(増設分は5度)	2,366	67	70.4	56	107.5	46	6.16	33	384	1.53	10/2	29	2,213	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	2,183	68	58.7	69	73.5	67	3.97	52	550	1.25	10/25	29	2,042	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,096	69	63.5	67	70.6	69	6.49	28	323	1.11	10/24	29	1,961	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kWX3台	
ソクラテス吉助田	三重県 伊賀市		27.20	19.8	南	15	1,887	70	69.4	58	95.3	57	3.71	57	509	1.37	10/24	29	1,765	SF170-S X 160	安川三相 CEPT-P2HA 9.9KW X 2	
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,844	71	82.2	31	92.2	59	7.98	15	231	1.12	10/4	29	1,725	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり