

2018-06・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²								
初芝@中野千曲クオリティソーラー	長野県千曲市		104.40	49.5	真南	30	11,339	1	108.6	37	229.1	1	6.81	36	1,665	2.11	6/18	29	10,961	JINKO単結晶290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M高さ架台
さんびーず④	群馬県安中市		91.80	49.5	真南	20	11,292	2	123.0	17	228.1	2	7.67	32	1,472	1.85	6/7	29	10,916	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
なつつん上田①発電所	長野県上田市		74.50	49.5	南南西	20	11,028	3	148.0	3	222.8	3	11.28	14	978	1.51	6/11	29	10,660	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
きりソーラー	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	東8度	12度	10,181	4	151.5	1	205.7	4	14.22	6	716	1.36	6/14	29	9,842	ソーラーワールドSW280duo280W x 240枚	ソーラーエッジ3相24.75kW x 2	
FM下仁柿	三重県松阪市		100.44	49.5	少し西	15	10,143	5	101.0	49	204.9	5	12.65	11	802	2.03	6/12	29	9,805	jinko 270w * 372枚	安川三相9.9kwX5台	
FM源太郎商店中村町	三重県津市		90.00	49.5	南南東	5	10,104	6	112.3	33	204.1	6				1.82	6/7	29	9,767	jinko単300w * 300枚	SMA単相4.5kwX5台 5.4kwX5台	南一西 竹林
SKEソーラー	愛知県豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	10,008	7	105.9	40	202.2	7	7.38	34	1,356	1.91	6/19	29	9,674	リープトン多結晶315wX300	SMA三相9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔の影と真っ向勝負
篠田家ソーラー7	茨城県鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	9,922	8	94.2	57	200.4	8	6.61	39	1,500	2.13	6/24	31	10,253	loop多結晶270wX390	SMA三相STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	9,639	9	137.8	8	194.7	12	8.76	27	1,101	1.41	6/3	32	10,282	トリナ多結晶265W x 264枚	SMA単相4.5kW x 11	スーパー過積載と詰め込みで北斜面に挑む
FM伊勢寺② FKM	三重県松阪市		81.13	49.5		5	9,286	10	114.5	29	187.6	16				1.64	6/13	29	8,976	zsshine単275w * 294枚	安川三相9.9kwX5台	西の倉庫をコの字で囲う
FM秋理穂	三重県松阪市		79.20	47.2	南東	20	9,241	11	116.7	25	195.8	10	10.36	19	892	1.68	6/11	29	8,933	テルサンパワー275WX288	日立5.9KWx8	
さんびーず⑤	群馬県安中市		61.60	49.5	真南	18	9,190	12	149.2	2	185.7	17				1.24	6/7	29	8,884	インリーYL275C-30b	オムロンKP55M-J4	東に民家一軒
FM寺家	三重県鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	9,114	13	112.5	31	184.1	18	8.84	26	1,031	1.64	6/18	29	8,810	sunarray 270wX300	田淵三相9.9kwX5台	初エクストリーム過積載！東西民家あり
デルタ伊那の谷	長野県伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	9,103	14	129.7	11	192.9	14	15.70	3	580	1.49	6/20	29	8,800	ネクストエナジー単結晶290W 242枚	デルタ電子単相 RPI H6J 8台	マルチ助け合い、西民家エクストリーム詰め込み
FM高茶屋1288-2	三重県津市		75.00	49.5	真南	8	9,063	15	120.8	19	183.1	19	14.50	5	625	1.52	6/14	29	8,761	銀星ソーラー多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
たっくらランド⑤	群馬県太田市		79.92	49.5	南	20	8,973	16	112.3	32	181.3	20	5.98	42	1,500	1.61	6/25	29	8,674	SF185-S X 432	オムロンKP-55M-J4 5.5KWx9	東に電柱
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	8,967	17	99.9	51	181.2	21	3.96	50	2,264	1.81	6/24	31	9,266	ソーラーフロンティアSF-170S	SMA単相4.5kW x 11	パワコン+集電箱まで70m
FM伊勢寺	三重県松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	8,753	18	116.7	24	176.8	22	9.95	22	880	1.52	6/13	29	8,461	zsshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
サンパル発電所番号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	8,714	19	103.7	42	176.1	23	5.81	43	1,500	1.70	6/21	29	8,424	長州産業単結晶280wX300	SMA三相9.9kwX5	
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	http://m14977/publicfrontier-monitor.com/publicsite/1ae2a6eaid=20216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	8,705	20	118.6	21	175.9	24	12.44	12	700	1.48	6/6	29	8,415	SF-170S 432枚	オムロンKP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM山室(13日)	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	8,600	21	114.7	28	173.7	25	12.97	8	663	1.52	6/12	29	8,313	zsshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
サンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	8,542	22	101.7	47	172.6	26	10.29	20	830	1.70	6/21	29	8,257	長州産業単結晶280wX240	SMA三相9.9kwX5	
鬼越発電所	岩手県滝沢市		71.80	49.5	真南	20	8,323	23	115.9	27	168.2	29	10.52	18	791	1.45	6/7	29	8,046	WINAICO WST-285P6 252枚	山洋電気P61B5521SJC 9台	東西森林マキシマイザー装備
FM片田2078	三重県志摩市		76.10	49.5	真南	30	8,291	24	109.0	36	167.5	31	8.14	29	1,018	1.54	6/12	29	8,015	インリー多結晶255wX225 sunarray 250w X 75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
FM第国	三重県多気郡		81.00	49.5	少し西	5	8,280	25	102.2	45	167.3	32	13.61	7	609	1.64	6/19	29	8,004	sunarray 多結晶270wX300	安川三相9.9kwX5台	日当たり悪い 全面民家 家まで30cm
グリーンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南南西	20	8,255	26	98.3	53	166.8	33	5.71	44	1,445	1.70	6/21	29	7,980	長州産業単結晶280wX300	SMA三相9.9kwX5	
ソーラーパル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	8,089	27	103.7	43	163.4	34	10.11	21	800	1.58	6/21	29	7,819	ソーラーワールド多結晶260wX240	SMA三相9.9kwX5	
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	8,088	28	107.8	39	163.4	35	6.45	40	1,254	1.52	6/12	29	7,818	zsshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
さんびーず③	群馬県安中市		58.30	40.6	真南	18	8,049	29	138.1	7	198.3	9				1.44	6/7	29	7,781	インリーYL275C-30b	安川電機CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	7,949	30	93.9	58	160.6	37	4.98	46	1,597	1.71	6/24	31	8,214	ハンファQセルズG.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！

2018-06・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	7,946	31	135.0	10	195.7	11				1.45	6/7	29	7,681	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,897	32	101.2	48	159.5	38	4.16	48	1,900	1.58	6/24	31	8,160	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそこ短い配線
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	7,890	33	112.7	30	159.4	39	4.74	47	1,666	1.41	6/20	29	7,627	リフトン多結晶 250WX280	SMA 三相 9.9kW×5	抑制が止まりません
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	7,831	34	139.6	5	192.9	13				1.38	6/7	29	7,570	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
FM栗真	三重県 津市		60.00	49.5	南南西	5	7,713	35	128.6	12	155.8	40				1.21	6/18	29	7,456	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kW×5台 5.4kW×5台	周囲が家
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	7,695	36	103.0	44	155.5	41	5.53	45	1,392	1.51	6/24	31	7,952	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中・・・
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	7,669	37	126.6	13	154.9	42	14.63	4	524	1.22	6/13	29	7,413	znshine単結晶 275WX120 265WX104	田淵三相 9.9kW×5台	
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	7,666	38	142.2	4	188.8	15				1.33	6/7	29	7,410	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	7,492	39	139.6	6	170.3	28	7.89	31	950	1.22	6/3	32	7,991	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	7,204	40	117.7	23	145.5	47	8.00	30	900	1.24	6/13	29	6,964	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んでます
ぱっしーつくばHQ56	茨城県 つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	7,062	41	125.8	15	142.7	48	9.22	24	766	1.13	6/14	29	6,827	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	南東に電柱&木 段々架台
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	6,973	42	126.6	14	147.7	46	6.16	41	1,132	1.17	6/4	29	6,741	カナディアン多結晶 255WX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kW×8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	6,925	43	109.6	35	139.9	49	7.26	35	954	1.28	6/27	29	6,694	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kW×9台	
FM北勢町新町	三重県 いなべ市		54.28	49.5		5	6,805	44	125.4	16	137.5	51	19.44	1	350	1.10	6/18	29	6,578	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kW×5台 5.4kW×5台	日当たり悪し、積雪アリ
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,764	45	135.3	9	150.0	45	6.70	37	1,009	1.11	6/25	29	6,539	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM山室②新立(6日)	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	6,407	46	117.9	22	161.8	36	16.73	2	383	1.37	6/6	29	6,193	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kW×4台	東に大きなキューブクル あり
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	6,094	47	110.8	34	123.1	54	12.78	10	477	1.11	6/21	29	5,891	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kW×5台	東に民家あり
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	6,058	48	105.8	41	122.4	56	11.03	16	549	1.16	6/24	31	6,260	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kW×5台	東西南北 民家あり
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	5,597	49	97.5	56	113.1	58	3.99	49	1,401	1.16	6/20	29	5,410	インリー多結晶 255WX225	田淵9.9kW×5台	南に電柱+引込柱
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,094	50	100.5	50	171.5	27	9.87	23	516	1.71	6/24	31	5,264	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW×2台	SMA 13直列
FM片田②2074	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	4,990	51	116.6	26	168.0	30	7.63	33	654	1.44	6/12	29	4,824	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kW×3台	東西木と家あり
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	4,591	52	102.0	46	154.6	43	8.86	25	518	1.52	6/24	31	4,744	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kW×3台	真南電柱
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	4,153	53	120.2	20	139.8	50	12.86	9	323	1.16	6/13	29	4,015	sunarray 270wX128	田淵9.9kW×3台	南東に電柱
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,647	54	98.0	54	122.8	55	6.63	38	550	1.25	6/25	29	3,525	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kW × 3	TIGO搭載!
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	3,573	55	108.3	38	120.3	57	11.06	15	323	1.11	6/24	31	3,692	znshine単結晶 275WX120	田淵 9.9kW×3台	
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南から 西に 20度	10度(増設 分は5度)	3,319	56	98.8	52	150.9	44	8.64	28	384	1.53	6/3	33	3,651	XSOL XLKT-260PK×96 270P×32	XSOL XL-PS55K2 5.5KW×4	
国府発電所	神奈川県 中郡		29.70	22.0	真南	10	2,905	57	97.8	55	132.0	53	10.68	17	272	1.35	6/6	29	2,808	XSOL XLKT-260PK 85 枚 270PK 29枚	デルタ電子RPI5.5J(P)4 台	東西に家屋
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,744	58	122.3	18	137.2	52	11.88	13	231	1.12	6/5	29	2,653	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW×2 4.5KW×2	東の餃子の王将の影の 影響あり
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	0	59	0.0	59	0.0	59	0.00	51	964	1.35	6/19	30	0	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	0	59	0.0	59	0.0	59	0.00	51	1,013	1.26	6/19	30	0	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり