

2018-04・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	30	kWh					
和田発電所	静岡県 浜松市		93.96	49.5	ほぼ南	15&20	11,220	1	119.4	31	226.7	1	11.91	18	942	1.90	4/22	31	11,594	ループ多結晶 270wX348	SMA 4.5kwX11	南電柱3本冬のみ影響 電圧抑制あり
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	11,165	2	106.0	56	225.6	2	7.44	36	1,500	2.13	4/23	28	10,421	loop多結晶 270wX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5	SMA 13直列
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	10,953	3	104.9	58	221.3	3	6.58	42	1,665	2.11	4/17	30	10,953	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	10,704	4	113.3	44	216.2	4	7.89	35	1,356	1.91	4/18	30	10,704	リープソン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kwX5	幅1m高さ30mの電波塔 の影と真っ向勝負
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	10,504	5	141.0	2	212.2	5	10.74	20	978	1.51	4/10	30	10,504	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
さんぴーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	10,384	6	113.1	46	209.8	6	7.05	39	1,472	1.85	4/8	31	10,730	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
サンバル発電所番号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,353	7	123.3	21	209.2	7	6.90	40	1,500	1.70	4/22	28	9,663	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	10,242	8	121.9	24	206.9	8	7.09	38	1,445	1.70	4/22	28	9,559	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,168	9	121.0	26	205.4	9	12.25	16	830	1.70	4/22	28	9,490	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	89.76	49.5	真南	20	10,163	10	113.2	45	205.3	10	4.49	53	2,264	1.81	4/23	28	9,485	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kW x 11	パワコン集電箱まで 70m
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	10,122	11	100.8	60	204.5	11	12.62	14	802	2.03	4/11	30	10,122	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
ソーラーバル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	9,759	12	125.1	17	197.1	13	12.20	17	800	1.58	4/22	28	9,108	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	9,739	13	117.1	39	196.7	14	16.53	3	589	1.68	4/15	32	10,388	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	http://bashieco.com	84.65	49.5	真南	20	9,557	14	112.9	47	193.1	16	5.98	46	1,597	1.71	4/23	28	8,920	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	9,557	15	136.5	5	193.1	17	5.74	48	1,666	1.41	4/19	29	9,238	リープソン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
FM秋理穂	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	9,524	16	120.3	29	201.8	12	10.68	21	892	1.68	4/10	30	9,524	テルサンパワー 275wX288	日立5.9KWx8	
FM源太郎商店中村町	三重県 津市		90.00	49.5	南南東	5	9,449	17	105.0	57	190.9	19				1.82	4/8	32	10,079	jinko単300w * 300枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	南一西 竹林
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	9,439	18	121.0	27	190.7	20	4.97	51	1,900	1.58	4/23	28	8,810	loop多結晶 260wX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
FM片田2078	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	9,427	19	123.9	20	190.4	21	9.26	26	1,018	1.54	4/11	30	9,427	loop多結晶 255wX225 250wX275	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	9,170	20	122.3	23	185.2	25	14.67	5	625	1.52	4/15	32	9,781	銀星ソーラー多結晶 250wX300	田淵9.9kwX5台	南に引込柱
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	9,108	21	129.8	13	193.0	18	15.70	4	580	1.49	4/19	29	8,804	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	9,107	22	121.9	25	184.0	27	6.54	44	1,392	1.51	4/23	28	8,500	loop多結晶 300wX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
きりソーラー	群馬県 桐生市	http://www.rokutech.jp/ blog/	67.20	49.5	東8度	12度	9,100	23	135.4	6	183.8	28	12.71	12	716	1.36	4/15	31	9,403	ソーラーワールド SW280duo280W * 240枚	ソーラーエッジ3相 24.75kW x 2	
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.transter- monitor.com/publicsite/1 823333470918724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	9,095	24	123.9	19	183.7	29	12.99	11	700	1.48	4/4	29	8,792	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	9,000	25	111.1	51	181.8	31	8.73	29	1,031	1.64	4/17	30	9,000	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
さんぴーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	8,889	26	144.3	1	179.6	32				1.24	4/8	31	9,185	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	8,844	27	117.9	37	178.7	34	10.05	24	880	1.52	4/12	30	8,844	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南に2階建て倉庫
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	8,815	28	131.6	10	178.1	35	9.14	27	964	1.35	4/17	29	8,521	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM弟国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	8,674	29	107.1	54	175.2	36	14.25	7	609	1.64	4/18	30	8,674	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kwX5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	8,532	30	136.7	4	172.4	37	8.42	31	1,013	1.26	4/17	29	8,248	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり

2018-04・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過渡載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			度	度			度	度	度	度	度	度										
FM久居明神	三重県津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	8,512	31	113.5	43	172.0	38	6.79	41	1,254	1.52	4/11	30	8,512	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kwX5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM山室(13日)	三重県松阪市		75.00	49.5	西5度	8	8,373	32	111.6	50	169.2	39	12.63	13	663	1.52	4/11	30	8,373	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kwX5台	周囲家だらけ
ひできち第1発電所	和歌山県田辺市		79.20	49.5	南	20	8,195	33	103.5	59	165.6	41	4.49	52	1,824	1.60	4/3	30	8,195	SF165-S X 480	SMA三相 STP1000TREE--JP-11 9.9kwX5台	SMA +アモルファス絶縁 トランス
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	69.96	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	7,810	34	111.6	49	157.8	43	7.09	37	1,101	1.41	4/2	29	7,550	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパ-過渡載と詰め込み で北斜面に挑む
ぱっしー筑西HQ63	茨城県筑西市	http://bashieco.com	63.18	49.5	真南	10&20	7,759	35	122.8	22	156.8	44	8.13	32	954	1.28	4/26	28	7,242	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	7,729	36	134.7	7	156.1	45	5.52	49	1,401	1.16	4/19	29	7,471	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
HIS SOLAR	大分県豊後大野市		64.30	49.5	南	20	7,656	37	119.1	34	154.7	46	5.74	47	1,333	1.30	4/15	33	8,422	ハンファQセルズ G.PRO-G3 250	田淵単相 9.9k × 5台	2016年2月 9.3kw増設
さんびーず③	群馬県安中市		58.30	40.6	真南	18	7,607	38	130.5	12	187.4	22				1.44	4/8	31	7,861	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず⑥	群馬県安中市		58.85	40.6	真南	18	7,602	39	129.2	15	187.2	23				1.45	4/8	31	7,855	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
FM伊勢寺② FKM	三重県松阪市		81.13	49.5		5	7,532	40	92.8	61	152.2	47				1.64	4/12	14	3,515	zenshine単275w * 294枚	安川三相 9.9kwX5台	西の倉庫をコの字で囲う
さんびーず④	群馬県安中市		56.10	40.6	真南	18	7,485	41	133.4	8	184.3	26				1.38	4/8	31	7,734	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑦	群馬県安中市		53.90	40.6	真南	18	7,416	42	137.6	3	182.7	30				1.33	4/8	31	7,663	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	7,304	43	119.3	32	147.6	49	8.12	33	900	1.24	4/12	30	7,304	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	7,254	44	119.8	30	146.5	50	13.84	8	524	1.22	4/12	30	7,254	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
FM栗真	三重県津市		60.00	49.5	南南西	5	7,233	45	120.6	28	146.1	52				1.21	4/17	30	7,233	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	周囲が家
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	7,232	46	126.3	16	146.1	53	13.17	10	549	1.16	4/23	29	6,991	sunarray 多結晶 270wX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	6,818	47	124.0	18	137.7	55	14.29	6	477	1.11	4/22	31	7,045	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
ぱっしーつくばHQ56	茨城県つくば市	http://bashieco.com	56.16	49.5	東25度	20	6,702	48	119.3	33	135.4	57	8.75	28	766	1.13	4/15	31	6,925	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	南東に電柱&木 段々架台
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,605	49	132.1	9	146.5	51	6.55	43	1,009	1.11	4/24	29	6,385	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM山室②新立(6日)	三重県松阪市		54.35	39.6	南	20	6,399	50	117.7	38	161.6	42	16.71	2	383	1.37	4/5	30	6,399	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
FM北勢町新町	三重県いなべ市		54.28	49.5		5	6,177	51	113.8	42	124.8	60	17.65	1	350	1.10	4/17	30	6,177	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	53.68	44.0	西30度	10度	6,059	52	112.9	48	137.7	56	6.38	45	950	1.22	4/2	29	5,857	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
喜望ソーラー富士宮	静岡県富士宮市		55.10	47.2	南	10	5,896	53	107.0	55	124.9	59	5.21	50	1,132	1.17	4/3	29	5,699	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	5,818	54	114.8	41	195.9	15	11.27	19	516	1.71	4/23	28	5,430	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE--JP-11 9.9kwX3台	SMA 13直列
FM片田②2074	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	5,532	55	129.3	14	186.3	24	8.46	30	654	1.44	4/11	30	5,532	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西北と家あり
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minorisolar.com/	45.00	29.7	東45度	16	5,324	56	118.3	35	179.3	33	10.28	23	518	1.52	4/23	28	4,969	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	4,395	57	118.1	36	148.0	48	7.99	34	550	1.25	4/24	28	4,102	Gi Power New Energy 単 結晶310W × 120枚	田淵単相9.9kW × 3	TIGO搭載!
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	4,332	58	131.3	11	145.9	54	13.41	9	323	1.11	4/23	29	4,188	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,978	59	115.1	40	133.9	58	12.32	15	323	1.16	4/12	30	3,978	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
中井発電所	神奈川県足柄上郡		33.60	22.0	真南から西に 20度	10度(増設 分は5度)	3,693	60	109.9	52	167.9	40	9.62	25	384	1.53	4/2	29	3,570	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS5K2 5.5KWx4	

2018-04・月間ランキング (2018-10-08更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,419	61	107.8	53	121.0	61	10.47	22	231	1.12	4/4	30	2,419	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり