

2018年・年間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	総発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
							本年発電量	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	117,792	1	1,128.3	13	2,379.6	1	70.75	12	1,665	2.11	12/18	365	117,792	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	113,234	2	1,075.3	15	2,287.6	2	75.49	9	1,500	2.13	12/24	365	113,234	1000多結晶 270Wx390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
なつつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	111,262	3	1,493.4	1	2,247.7	3	113.76	4	978	1.51	12/11	365	111,262	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
サンパル発電所番号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	104,605	4	1,245.3	5	2,113.2	4	69.74	14	1,500	1.70	12/21	365	104,605	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	104,123	5	1,239.6	6	2,103.5	5	72.06	11	1,445	1.70	12/21	365	104,123	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	102,323	6	1,218.1	8	2,067.1	7	123.28	2	830	1.70	12/21	365	102,323	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/ blog/</a>	105.80	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	100,802	7	952.8	18	2,036.4	8	91.55	8	1,101	2.14	12/3	365	100,802	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込 みで北斜面に挑む
FM秋理種(kdy230)	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	98,848	8	1,248.1	4	2,094.2	6	110.82	6	892	1.68	12/11	365	98,848	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	96,397	9	1,235.9	7	1,947.4	9	120.50	3	800	1.58	12/21	365	96,397	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	93,893	10	1,203.8	10	1,896.8	11	49.42	18	1,900	1.58	12/24	365	93,893	1000多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	<a href="http://public.rcenter-monitor.com/publicsite/1002?siteid=20216724">http://public.rcenter- monitor.com/publicsite/1 002?siteid=20216724</a>	73.40	49.5	南南東	25度 35度	93,082	11	1,268.1	3	1,880.4	12	132.97	1	700	1.48	12/6	365	93,082	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	89,634	12	1,199.9	11	1,810.8	13	64.39	17	1,392	1.51	12/24	365	89,634	1000多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/ blog/</a>	58.80	44.0	西30度	10度	71,001	13	1,207.5	9	1,613.7	15	74.74	10	950	1.34	12/3	365	71,001	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	69,602	14	1,392.0	2	1,543.3	16	68.98	15	1,009	1.11	12/25	365	69,602	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	67,768	15	1,012.1	17	1,369.1	17	70.30	13	964	1.35	12/18	365	67,768	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	66,595	16	1,067.2	16	1,345.4	18	65.74	16	1,013	1.26	12/18	365	66,595	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	57,409	17	1,132.3	12	1,933.0	10	111.26	5	516	1.71	12/24	365	57,409	1000多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	50,569	18	1,123.8	14	1,702.7	14	97.62	7	518	1.52	12/24	365	50,569	1000多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱