

2018-12・月間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
							度															
初芝@中野千曲クオリティソーラー	長野県千曲市		104.40	49.5	真南	30	7,947	1	76.1	9	160.6	1	4.77	10	1,665	2.11	12/18	30	7,691	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
なつつ上田①発電所	長野県上田市		74.50	49.5	南南西	20	7,836	2	105.2	1	158.3	2	8.01	2	978	1.51	12/11	30	7,583	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
篠田家ソーラー7	茨城県鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	6,683	3	63.5	14	135.0	3	4.46	13	1,500	2.13	12/24	29	6,252	1000多結晶 270Wx390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX5台	SMA 13直列
グリーンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南南西	20	6,655	4	79.2	6	134.4	4	4.61	11	1,445	1.70	12/21	30	6,440	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	6,579	5	62.2	16	132.9	5	5.98	8	1,101	2.14	12/3	32	6,791	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み みで北斜面に挑む
サンパル発電所零号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	6,468	6	77.0	8	130.7	7	4.31	15	1,500	1.70	12/21	30	6,259	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
FM秋理種(kdy230)	三重県松阪市		79.20	47.2	南東	20	6,256	7	79.0	7	132.5	6	7.01	4	892	1.68	12/11	30	6,054	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
サンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	6,118	8	72.8	10	123.6	8	7.37	3	830	1.70	12/21	30	5,921	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	http://public.tronter-monitor.com/publicsite/1?page2&id=20216724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	5,915	9	80.6	5	119.5	9	8.45	1	700	1.48	12/6	30	5,724	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
フルタイム4号発電所765-1	山梨県山梨市		62.40	49.5	南	23度	5,811	10	93.1	2	117.4	10	5.74	9	1,013	1.26	12/18	30	5,624	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
フルタイム3号発電所1202	山梨県山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	5,778	11	86.3	4	116.7	11	5.99	7	964	1.35	12/18	30	5,592	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
ソーラーパル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	5,534	12	70.9	11	111.8	12	6.92	5	800	1.58	12/21	30	5,355	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	5,351	13	68.6	12	108.1	13	2.82	18	1,900	1.58	12/24	29	5,006	1000多結晶 260Wx300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそ短い配線
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	http://minor-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	4,701	14	62.9	15	95.0	16	3.38	17	1,392	1.51	12/24	29	4,398	1000多結晶 300Wx249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,409	15	88.2	3	97.8	15	4.37	14	1,009	1.11	12/25	29	4,125	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	58.80	44.0	西30度	10度	3,798	16	64.6	13	86.3	17	4.00	16	950	1.34	12/3	32	3,921	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	3,094	17	61.0	17	104.2	14	6.00	6	516	1.71	12/24	29	2,894	1000多結晶 260Wx195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minor-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	2,378	18	52.9	18	80.1	18	4.59	12	518	1.52	12/24	29	2,225	1000多結晶 300Wx150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱