2018-11・月間ランキング（2019-01-06更新）	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW当たり発電量		PCS1kW当たり発電量		土地m^2当たり発電量		土地面積	過積載率	買取最終日	換算買取日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m^2	順位	m^2	パネル/PCS		30	kWh			
初芝@中野千曲クオリティーソーラー	長野県千曲市		104.40	49.5	真南	30	8,932	1	85.6	10	180.4	1	5.36	12	1,665	2.11	11/18	32	9,527	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kwX9	ストリングス横配列、1M高さ架台
えびソーラー2号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度真南	10・20度10度	8,607	2	81.4	14	173.9	2	7.82	5	1,101	2.14	11/1	31	8,894	トリナ多結晶265W ×264枚	SMA単相4.5kW×11	スーパー過積載と詰め込みで北斜面に挑む
愛媛ひのみかん園	愛媛県松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/top?siteid=20216734	73.40	49.5	南南東	25度35度	8,327	3	113.5	1	168.2	3	11.90	1	700	1.48	11/6	33	9,160	SF-170S 432枚	オムロンKP55M-J4 9台	斜面に一面設置西に山林あり
なっつん上田①発電所	長野県上田市		74.50	49.5	南南西	20	8,154	4	109.5	2	164.7	4	8.34	4	978	1.51	11/11	32	8,698	SF170X438	デルタ単相9.9KWx5	鳥の糞多し
篠田家ソーラー7	茨城県鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	7,888	5	74.9	17	159.4	5	5.26	13	1,500	2.13	11/25	33	8,677	looop多結晶 270WX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11	SMA 13直列
サンパル発電所零号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	7,242	6	86.2	7	146.3	6	4.83	16	1,500	1.70	11/21	30	7,242	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南南西	20	7,220	7	86.0	8	145.9	7	5.00	15	1,445	1.70	11/21	30	7,220	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所1号基	茨城県つくば市		84.00	49.5	南	20	7,186	8	85.5	11	145.2	8	8.66	2	830	1.70	11/21	30	7,186	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
フルタイム3号発電所1202	山梨県山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	6,802	9	101.6	4	137.4	10	7.06	8	964	1.35	11/18	32	7,255	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
フルタイム4号発電所765-1	山梨県山梨市		62.40	49.5	南	23度	6,757	10	108.3	3	136.5	11	6.67	9	1,013	1.26	11/18	32	7,207	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
ソーラーパル発電所1号基	茨城県つくば市		78.00	49.5	南	20	6,702	11	85.9	9	135.4	12	8.38	3	800	1.58	11/21	30	6,702	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kwX5	
FM秋理穂(kdy230)	三重県松阪市		79.20	47.2	南東	20	6,608	12	83.4	12	140.0	9	7.41	6	892	1.68	11/11	32	7,049	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KWx8	
みのりソーラー3号基	茨城県鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	6,406	13	82.1	13	129.4	13	3.37	19	1,900	1.58	11/25	33	7,047	looop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそこ短い配線
みのりソーラー1号基	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	74.70	49.5	真南	16	5,981	14	80.1	15	120.8	15	4.30	18	1,392	1.51	11/25	33	6,579	looop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	58.80	44.0	西30度	10度	5,154	15	87.7	6	117.1	16	5.43	11	950	1.34	11/1	31	5,326	インリー多結晶305W ×176枚	パナソニック単相 5.5kW×8	TIGO搭載も連系後2か月の発電量は・・・。
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	4,789	16	95.8	5	106.2	18	4.75	17	1,009	1.11	11/26	32	5,108	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	3,811	17	75.2	16	128.3	14	7.39	7	516	1.71	11/25	33	4,192	looop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11	SMA 13直列
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	http://minori-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	3,157	18	70.2	19	106.3	17	6.10	10	518	1.52	11/25	33	3,473	looop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度25度	2,751	19	73.9	18	92.6	19	5.00	14	550	1.25	11/26	33	3,026	Gi Power New Energy 単結晶310W×120枚	田淵単相9.9kW×3	TIGO搭載！