

2018-09・月間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
							日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	105.80	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	11,201	1	105.9	12	226.3	1	10.17	12	1,101	2.14	9/2	32	11,948	トリナ多結晶265W × 264枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込みで北斜面に挑む
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	<a href="http://public.frontier-monitor.com/publicsite/?siteid=0014724">http://public.frontier-monitor.com/publicsite/?siteid=0014724</a>	73.40	49.5	南南東	25度 35度	9,422	2	128.4	1	190.3	2	13.46	3	700	1.48	9/6	31	9,736	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM源太郎商店中村町	三重県 津市		90.00	49.5	南南東	5	9,398	3	104.4	14	189.9	3				1.82	9/9	33	10,338	jinko単300w * 300枚	SMA単相 4.5kW×5台 5.4kW×5台	南一西 竹林
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	9,077	4	86.9	35	183.4	4	5.45	37	1,665	2.11	9/18	30	9,077	JINKO単結晶 290wX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kW×9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
FM片田2078	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	8,865	5	116.5	4	179.1	6	8.71	22	1,018	1.54	9/12	31	9,161	インリー多結晶 255wX225 250wX275	田淵9.9kW×5台	18.5kW増設
FM秋理種(kdy230)	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	8,590	6	108.5	10	182.0	5	9.63	15	892	1.68	9/11	33	9,449	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KW×8	
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	8,531	7	81.0	42	172.3	7	5.69	34	1,500	2.13	9/24	32	9,100	loop多結晶 270WX390	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW×5台	SMA 13直列
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	8,446	8	101.6	16	170.6	9	14.34	1	589	1.68	9/14	30	8,446	sunarray 多結晶 270WX308	安川三相 9.9kW×5台	高茶屋のお隣
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	8,404	9	112.8	7	169.8	10	8.59	23	978	1.51	9/11	32	8,964	SF170X438	デルタ単相9.9KW×5	鳥の糞多し
サンバル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,094	10	96.4	20	163.5	12	5.40	38	1,500	1.70	9/21	30	8,094	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kW×5	
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	8,004	11	95.3	25	161.7	13	5.54	36	1,445	1.70	9/21	30	8,004	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kW×5	
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	7,907	12	94.1	28	159.7	14	9.53	17	830	1.70	9/21	30	7,907	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kW×5	
FM高茶屋1288-2	三重県 津市		75.00	49.5	真南	8	7,896	13	105.3	13	159.5	15	12.63	4	625	1.52	9/14	30	7,896	銀星ソーラー多結晶 250WX300	田淵9.9kW×5台	南に引込柱
きりソーラー	群馬県 桐生市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	67.20	49.5	東8度	12度	7,769	14	115.6	5	156.9	16	10.85	9	716	1.36	9/13	29	7,510	ソーラーワールド SW280duo280W × 240枚	ソーラーエッジ3相 24.75kW × 2	
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	7,750	15	95.7	23	156.6	17	7.52	31	1,031	1.64	9/18	30	7,750	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kW×5台	初エクストリーム過積載！東西民家あり
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	7,698	16	76.6	44	155.5	18	9.60	16	802	2.03	9/12	31	7,955	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kW×5台	
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	7,453	17	111.3	9	150.6	20	7.73	29	964	1.35	9/18	30	7,453	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,383	18	98.4	18	149.1	21	5.89	33	1,254	1.52	9/12	31	7,629	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	7,378	19	94.6	26	149.1	22	3.88	42	1,900	1.58	9/24	32	7,870	loop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそこ短い配線
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	7,372	20	94.5	27	148.9	23	9.22	18	800	1.58	9/21	30	7,372	ソーラーワールド多結晶 280wX240	SMA三相 9.9kW×5	
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	58.80	44.0	西30度	10度	7,358	21	125.1	2	167.2	11	7.75	28	950	1.34	9/2	32	7,849	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	7,159	22	95.8	22	144.6	24	5.14	39	1,392	1.51	9/24	32	7,636	loop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中・・・
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,148	23	95.3	24	144.4	25	10.78	10	663	1.52	9/12	31	7,386	znshine多結晶250wX300	田淵9.9kW×5台	周囲家だらけ
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	7,106	24	113.9	6	143.6	26	7.01	32	1,013	1.26	9/18	30	7,106	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	6,886	25	112.5	8	139.1	28	7.65	30	900	1.24	9/13	31	7,116	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kW×5台	夏は蛍が飛んでいます
たっくランド⑤	群馬県 太田市		79.92	49.5	南	20	6,857	26	85.8	38	138.5	29	4.57	40	1,500	1.61	9/25	30	6,857	SF185-S X 432	オムロンKP-55M-J 5.5kW×9	東に電柱
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	6,852	27	84.6	40	138.4	31	11.26	8	609	1.64	9/19	30	6,852	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kW×5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	6,850	28	91.3	31	138.4	32	7.78	26	880	1.52	9/13	31	7,078	znshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南に2階建て倉庫
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	6,733	29	95.9	21	142.6	27	11.61	5	580	1.49	9/20	30	6,733	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPLH6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰め込み
鬼越発電所	岩手県 滝沢市		71.80	49.5	真南	20	6,707	30	93.4	29	135.5	33	8.48	24	791	1.45	9/6	29	6,483	WINAICO WST-285P6 252枚	山洋電気P61B5521SJ 9台	東西森林マキシマイザー 装備

2018-09・月間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角 度	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積 m <sup>2</sup>	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
FM栗真	三重県津市		60.00	49.5	南南西	5	6,123	31	102.1	15	123.7	35			1.21	9/18	30	6,123	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	周囲が家	
FM荘	三重県伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,044	32	99.8	17	122.1	36	11.53	7	1.22	9/13	31	6,245	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台		
FM山室②新立(6日)	三重県松坂市		54.35	39.6	南	20	5,327	33	98.0	19	134.5	34	13.91	2	1.37	9/6	31	5,505	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり	
FM片田②2074	三重県志摩市		42.80	29.7	南	20	5,078	34	118.6	3	171.0	8	7.76	27	1.44	9/12	31	5,247	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり	
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	4,942	35	86.3	37	99.8	40	9.00	20	1.16	9/25	33	5,436	sunarray 多結晶 270WX12	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり	
FM五ヶ所浦	三重県度会郡		57.38	49.5	西5度	10	4,862	36	84.7	39	98.2	41	3.47	43	1.16	9/20	30	4,862	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱	
FM拾石	愛知県蒲郡市		55.00	49.5	南	6	4,763	37	86.6	36	96.2	43	9.98	13	1.11	9/24	33	5,239	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり	
某氏のSMAソーラー6	茨城県鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	4,610	38	90.9	32	155.2	19	8.93	21	1.71	9/24	32	4,917	loop多結晶 260WX195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 4.0kwX2台	SMA 13直列	
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	<a href="http://minor-solar.com/">http://minor-solar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	4,114	39	91.4	30	138.5	30	7.94	25	1.52	9/24	32	4,388	loop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱	
FM北勢町新町	三重県いなべ市		54.28	49.5		5	4,043	40	74.5	45	81.7	45	11.55	6	1.10	9/18	30	4,043	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪し、積雪アリ	
天竺原発電所	福島県相馬郡		50.00	45.1	南	20	3,965	41	79.3	43	87.9	44	3.93	41	1.11	9/25	30	3,965	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1		
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,118	42	90.2	33	105.0	38	9.65	14	1.16	9/13	31	3,222	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱	
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,083	43	82.9	41	103.8	39	5.61	35	1.25	9/25	30	3,083	Gi Power New Energy 単 結晶310W X 120枚	田淵単相9.9kw X 3	TIGO搭載!	
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,908	44	88.1	34	97.9	42	9.00	19	1.11	9/25	33	3,199	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台		
FM折板屋根(西条町)	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,378	45	106.0	11	118.9	37	10.29	11	1.12	9/5	31	2,457	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり	
FM伊勢寺② FKM	三重県松阪市		81.13	49.5		5	0	46	0.0	46	0.0	46			1.64	9/13	31	0	zenshine単275w * 294枚	安川三相 9.9kwX5台	西の倉庫をコの字で囲う	
FM七日市① 源太郎商店	三重県津市		91.50	49.5		10	0	46	0.0	46	0.0	46	0.00	44	1.85	9/11	33	0	jinko単305w * 300枚	田淵単相 9.9kwX5台		
FM七日市 765	三重県津市		91.50	49.5		10	0	46	0.0	46	0.0	46	0.00	44	1.85	9/11	33	0	jinko単305w * 300枚	田淵単相 9.9kwX5台		
FM七日市 766	三重県津市		91.50	49.5		10	0	46	0.0	46	0.0	46	0.00	44	1.85	9/11	33	0	jinko単305w * 300枚	田淵単相 9.9kwX5台		