

2018-07・月間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位	m ²	パネル/PCS	31	kWh					
篠田家ソーラー7	茨城県 鹿嶋市		105.30	49.5	南	20	13,040	1	123.8	23	263.4	1	8.69	27	1,500	2.13	7/24	30	12,619	looop多結晶 270WX300	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kW×5台	SMA 13直列
初芝@中野千曲クオリティ ソーラー	長野県 千曲市		104.40	49.5	真南	30	11,603	2	111.1	33	234.4	2	6.97	38	1,665	2.11	7/18	30	11,229	JINKO単結晶 290WX360	オムロンKP-55M-J4 5.5kW×9	ストリングス横配列、1M 高さ架台
サンバル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	11,061	3	131.7	16	223.5	4	7.37	36	1,500	1.70	7/23	32	11,418	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kW×5	
グリーンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	11,032	4	131.3	17	222.9	5	7.63	33	1,445	1.70	7/23	32	11,388	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kW×5	
えびソーラー2号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	105.80	49.5	東30度 真南	10・20度 10度	10,970	5	103.7	42	221.6	6	9.96	22	1,101	2.14	7/2	29	10,262	トリナ多結晶265W × 264 枚	SMA単相4.5kW × 11	スーパー過積載と詰め込み で北斜面に挑む
サンバル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	10,866	6	129.4	21	219.5	7	13.09	10	830	1.70	7/23	32	11,216	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kW×5	
たっくんランド⑤	群馬県 太田市		79.92	49.5	南	20	10,866	6	136.0	9	219.5	7	7.24	37	1,500	1.61	7/25	30	10,515	SF185-S X 432	オムロンKP-55M-4J 5.5kW×9	東に電柱
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	10,667	8	136.8	8	215.5	9	5.61	43	1,900	1.58	7/24	30	10,323	looop多結晶 260WX300	田淵三相 9.9kW×5台	そこそ短い配線
SKEソーラー	愛知県 豊橋市		94.50	49.5	東30度	20	10,646	9	112.7	31	215.1	10	7.85	31	1,356	1.91	7/19	30	10,303	リープトン多結晶 315wX300	SMA 三相 9.9kW×5	幅1m高さ30mの電波塔の 影と真つ向勝負
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	http://minorisolar.com/	74.70	49.5	真南	16	10,504	10	140.6	3	212.2	12	7.55	35	1,392	1.51	7/24	30	10,165	looop多結晶 300WX249	田淵三相 9.9kW×5台	PCS故障中...
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	10,329	11	132.4	13	208.7	15	12.91	12	800	1.58	7/23	32	10,662	ソーラーワールド多結晶 260wX240	SMA三相 9.9kW×5	
デルタ伊那の谷	長野県 伊那市		70.18	47.2	東25度	15度 20度	10,113	12	144.1	1	214.3	11	17.44	1	580	1.49	7/22	32	10,439	ネクストエナジー単結晶 290W 242枚	デルタ電子 単相 RPI H6J 8台	マルチ助け合い、西民家 エクストリーム詰込み
なっつん上田①発電所	長野県 上田市		74.50	49.5	南南西	20	9,812	13	131.7	15	198.2	16	10.03	21	978	1.51	7/10	29	9,179	SF170X438	デルタ単相9.9KW×5	鳥の糞多し
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	9,627	14	118.8	25	194.5	17	9.34	25	1,031	1.64	7/18	30	9,316	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kW×5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
FM第国	三重県 多気郡		81.00	49.5	少し西	5	9,368	15	115.7	27	189.3	18	15.40	3	609	1.64	7/19	30	9,066	sunarray 多結晶 270wX300	安川三相 9.9kW×5台	日当たり悪し 全面民家 家まで30cm
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	9,171	16	131.0	19	185.3	20	5.50	44	1,666	1.41	7/22	32	9,467	リープトン多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kW×5	抑制が止まりません
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	8,965	17	89.3	52	181.1	21	11.18	18	802	2.03	7/11	29	8,387	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kW×5台	
さんびーず⑧	群馬県 安中市		91.80	49.5	真南	20	8,935	18	97.3	49	180.5	22	6.07	41	1,472	1.85	7/8	31	8,935	SF170S	ソーラーエッジ24.75KW	東南に民家一軒
きりソーラー	群馬県 桐生市	http://www.rokutech.jp/ blog/	67.20	49.5	東8度	12度	8,905	19	132.5	12	179.9	23	12.44	13	716	1.36	7/16	32	9,192	ソーラーワールド SW280duo280W × 240枚	ソーラーエッジ3相 24.75kW × 2	
FM秋理穂(kdy230)	三重県 松阪市		79.20	47.2	南東	20	8,830	20	111.5	32	187.1	19	9.90	23	892	1.68	7/10	29	8,260	テルサンパワー 275WX288	日立5.9KW×8	
FM片田2078	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	8,699	21	114.3	28	175.7	25	8.55	28	1,018	1.54	7/11	29	8,138	オフラー多結晶 255wX225 zenshine 250w × 75	田淵9.9kW×5台	18.5kW増設
FM源太郎商店中村町	三重県 津市		90.00	49.5	南南東	5	8,643	22	96.0	51	174.6	27				1.82	7/8	31	8,643	jinko単300w * 300枚	SMA単相 4.5kW×5台 5.4kW×5台	南一西 竹林
FM伊勢寺② FKM	三重県 松阪市		81.13	49.5		5	8,361	23	103.1	43	168.9	30				1.64	7/12	29	7,822	zenshine単275w * 294枚	安川三相 9.9kW×5台	西の倉庫をこの字で囲う
FM栗真	三重県 津市		60.00	49.5	南南西	5	7,990	24	133.2	10	161.4	31				1.21	7/18	30	7,732	jinko単300w * 200枚	SMA単相 4.5kW×5台 5.4kW×5台	周囲が家
FM山室(13日)	三重県 松阪市		75.00	49.5	西5度	8	7,952	25	106.0	39	160.6	32	11.99	16	663	1.52	7/11	29	7,439	zenshine多結晶250wX300	田淵9.9kW×5台	周囲家だらけ
えびソーラー1号	山梨県 市川三郷町	http://www.rokutech.jp/ blog/	58.80	44.0	西30度	10度	7,719	26	131.3	18	175.4	26	8.13	29	950	1.34	7/2	29	7,221	インリー多結晶305W × 176枚	パナソニック単相 5.5kW × 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は...
FM伊勢寺	三重県 松阪市		75.00	49.5	ほぼ南	6	7,655	27	102.1	45	154.6	34	8.70	26	880	1.52	7/12	29	7,161	zenshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南に2階建て倉庫
FM半田	三重県 津市		57.24	49.5		6	7,589	28	132.6	11	153.3	35	13.82	8	549	1.16	7/24	30	7,344	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kW×5台	東西南北 民家あり
FM久居明神	三重県 津市		75.00	49.5	ほぼ南	20度 30度	7,466	29	99.5	48	150.8	39	5.95	42	1,254	1.52	7/11	29	6,984	zenshine多結晶 250wX300	田淵 9.9kW×5台	南東に電柱+引き込み 駐、東西に住宅
FM七日市① 源太郎商店	三重県 津市		91.50	49.5		10	7,180	30	78.5	54	145.0	41	7.58	34	947	1.85	7/10	10	2,316	jinko単305w * 300枚	田淵単相 9.9kW×5台	

2018-07・月間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角 度	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m ² 当たり 発電量		土地 面積 m ²	過渡載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m ²	順位								
			73.40	49.5			7,134	31	97.2	50	144.1	43	10.19	19								
愛媛ひのみかん園	愛媛県 松山市	http://public.frontier-monitor.com/publicsite/10026344=0016724	73.40	49.5	南南東	25度 35度	7,134	31	97.2	50	144.1	43	10.19	19	700	1.48	7/5	29	6,674	SF-170S 432枚	オムロン KP55M-J4 9台	斜面に一面設置 西に山林あり
FM拾石	愛知県 蒲郡市		55.00	49.5	南	6	7,054	32	128.3	22	142.5	44	14.79	4	477	1.11	7/23	32	7,282	znshine単結晶 275W X 200	山洋三相 9.9kwX5台	東に民家あり
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	7,010	33	113.8	29	141.6	45				1.24	7/8	31	7,010	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM五ヶ所浦	三重県 度会郡		57.38	49.5	西5度	10	6,950	34	121.1	24	140.4	46	4.96	46	1,401	1.16	7/22	32	7,174	インリー多結晶 255wX225	田淵9.9kwX5台	南に電柱+引込柱
天竺原発電所	福島県 相馬郡		50.00	45.1	南	20	6,891	35	137.8	6	152.8	36	6.83	40	1,009	1.11	7/26	31	6,891	カナディアン CS-250P X 200	田淵単相 EPC-B-99PX4 EPC-A-55P X1	
FM荘	三重県 伊勢市		60.56	49.5	真南	6	6,880	36	113.6	30	139.0	47	13.13	9	524	1.22	7/12	29	6,436	znshine単結晶 275wX120 265wX104	田淵三相 9.9kwX5台	
某氏のSMAソーラー6	茨城県 鹿嶋市		50.70	29.7	南東	20	6,705	37	132.3	14	225.8	3	12.99	11	516	1.71	7/24	30	6,489	loop多結晶 260Wx195	SMA三相 STP1000TREE-JP-11 9.9kwX2台	SMA 13直列
鬼越発電所	岩手県 滝沢市		71.80	49.5	真南	20	6,407	38	89.2	53	129.4	49	8.10	30	791	1.45	7/9	32	6,614	WINAICO WST-285P6 252枚	山洋電気P61B5521SJC 9台	東西森林マキシマイザー 装備
みのりソーラー2号基A	茨城県 鹿嶋市	http://minori-solar.com/	45.00	29.7	東45度	16	6,252	39	138.9	4	210.5	13	12.07	14	518	1.52	7/24	30	6,050	loop多結晶 300Wx150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
風の谷ソーラー	岡山県 備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	6,246	40	102.1	46	126.2	52	6.94	39	900	1.24	7/12	29	5,843	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
さんびーず③	群馬県 安中市		58.30	40.6	真南	18	6,201	41	106.4	38	152.7	37				1.44	7/8	31	6,201	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
さんびーず⑥	群馬県 安中市		58.85	40.6	真南	18	6,139	42	104.3	41	151.2	38				1.45	7/8	31	6,139	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
喜望ソーラー富士宮	静岡県 富士宮市		55.10	47.2	南	10	6,032	43	109.5	34	127.8	50	5.33	45	1,132	1.17	7/3	29	5,643	カナディアン多結晶 255wX216	カナディアン(三洋)三相 5.9kwX8	富士山が綺麗に見えま す。建物の影大きい。
さんびーず④	群馬県 安中市		56.10	40.6	真南	18	6,030	44	107.5	37	148.5	40				1.38	7/8	31	6,030	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	西に雑木
さんびーず⑦	群馬県 安中市		53.90	40.6	真南	18	5,885	45	109.2	35	145.0	42				1.33	7/8	31	5,885	インリー YL275C-30b	安川電機 CEPT-L1AA5P8	東に民家一軒
FM北勢町新町	三重県 いなべ市		54.28	49.5		5	5,552	46	102.3	44	112.2	54	15.86	2	350	1.10	7/18	30	5,373	jinko 295w * 184枚	SMA単相 4.5kwX5台 5.4kwX5台	日当たり悪い、積雪アリ
FM山室②新立(6日)	三重県 松坂市		54.35	39.6	南	20	5,431	47	99.9	47	137.2	48	14.18	7	383	1.37	7/5	29	5,081	znshine単結晶 275WX82 265WX120	山洋 9.9kwX4台	東に大きなキューブクル あり
ねぎソーラー	千葉県 我孫子市	http://www.rokutech.jp/blog/	37.20	29.7	西18度	15度 25度	5,145	48	138.3	5	173.2	28	9.35	24	550	1.25	7/25	30	4,979	Gi Power New Energy 単 結晶310W X 120枚	田淵単相9.9kw X 3	TIGO搭載!
FM片田②2074	三重県 志摩市		42.80	29.7	南	20	5,055	49	118.1	26	170.2	29	7.73	32	654	1.44	7/11	29	4,729	znshine単結晶 275WX40 265WX120	山洋 9.9kwX3台	東西木と家あり
FM行部	三重県 多気郡		33.00	29.7	南西	10	4,649	50	140.9	2	156.5	33	14.39	5	323	1.11	7/24	30	4,499	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
中井発電所	神奈川県 足柄上郡		33.60	22.0	真南から西に 20度	10度(増設 分は5度)	4,622	51	137.6	7	210.1	14	12.04	15	384	1.53	7/2	29	4,324	XSOL XLKT-260PKx96 270Px32	XSOL XL-PS55K2 5.5KWx4	
国府発電所	神奈川県 中郡		29.70	22.0	真南	10	3,879	52	130.6	20	176.3	24	14.26	6	272	1.35	7/5	29	3,629	XSOL XLKT-260PK 85 枚 270PK 29枚	デルタ電子RPI5.5J(P)4 台	東西に家屋
FM今一色	三重県 伊勢市		34.56	29.7	南東	5	3,756	53	108.7	36	126.5	51	11.63	17	323	1.16	7/12	29	3,514	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
FM折板屋根(西条町)	三重県 鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	2,342	54	104.4	40	117.1	53	10.14	20	231	1.12	7/4	29	2,191	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KWx2 4.5KWx2	東の餃子の王将の影の 影響あり
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	0	55	0.0	55	0.0	55	0.00	47	964	1.35	7/19	30	0	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	0	55	0.0	55	0.0	55	0.00	47	1,013	1.26	7/19	30	0	ジンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	0	55	0.0	55	0.0	55	0.00	47	589	1.68	7/16	32	0	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣