

2017-02・月間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積	過積載率	買取 最終日	換算買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位	m <sup>2</sup>	パネル/PCS	28	kWh					
グリーンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南南西	20	9,900	1	117.9	2	200.0	1	6.85	35	1,445	1.70	2/21	9	3,182	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
サンパル発電所零号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	9,887	2	117.7	3	199.7	2	6.59	39	1,500	1.70	2/21	9	3,178	長州産業単結晶 280wX300	SMA三相 9.9kwX5	
ぱっしー龍ヶ崎SF90	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	89.76	49.5	真南	20	9,131	3	101.7	21	184.5	3	4.03	61	2,264	1.81	2/22	29	9,457	ソーラーフロンティア SF-170S	SMA単相4.5kw×11	パワコン集電箱まで 70m
水戸稲荷峰発電所3(1064)	茨城県 水戸市		74.88	49.5	南	20度	8,797	4	117.5	5	177.7	4	5.50	47	1,600	1.51	2/15	24	7,540	アンフィニジャパン JS-260U-PI60 X288	アンフィニジャパン MS55K2 9台	
ぱっしー龍ヶ崎HQ85	茨城県 龍ヶ崎市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	84.65	49.5	真南	20	8,712	5	102.9	19	176.0	5	5.46	48	1,597	1.71	2/22	29	9,023	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	過積載工事完了！
サンパル発電所1号基	茨城県 つくば市		84.00	49.5	南	20	8,410	6	100.1	23	169.9	6	10.13	5	830	1.70	2/21	29	8,710	長州産業単結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
喜望ソーラー豊橋	愛知県 豊橋市		70.00	49.5	南南東	30	8,232	7	117.6	4	166.3	7	4.94	51	1,666	1.41	2/20	28	8,232	リープтон多結晶 250wX280	SMA 三相 9.9kwX5	抑制が止まりません
ソーラーパル発電所1号基	茨城県 つくば市		78.00	49.5	南	20	8,155	8	104.5	13	164.7	8	10.19	4	800	1.58	2/21	29	8,446	ソーラーワールド多結晶 280wX240	SMA三相 9.9kwX5	
みのりソーラー3号基	茨城県 鹿嶋市		78.00	49.5	東15度	20	8,075	9	103.5	16	163.1	9	4.25	57	1,900	1.58	2/22	29	8,363	loop多結晶 260Wx300	田淵三相 9.9kwX5台	そこそ短配線
AZ6号発電所 鹿嶋1	茨城県 鹿嶋市		82.50	49.9	南	15 20	7,984	10	96.8	30	160.0	10	7.30	30	1,094	1.65	2/22	29	8,269	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
AZ5号発電所 美浦村	茨城県 稲敷郡		82.50	49.9	南	10 20	7,819	11	94.8	31	156.7	12	8.06	16	970	1.65	2/13	29	8,098	REC275TP X 300	SMA三相 9.9kwX1台 10kwX4台	中華製不使用
水戸稲荷峰発電所(4126)	茨城県 水戸市		73.68	49.5	南	20度	7,765	12	105.4	12	156.9	11	7.76	19	1,000	1.49	2/16	29	8,042	カナディアン CS6P-255PX240	オムロン KP55M-J4 9台	
フルタイム4号発電所765-1	山梨県 山梨市		62.40	49.5	南	23度	7,556	13	121.1	1	152.6	14	7.46	25	1,013	1.26	2/16	29	7,826	シンコソーラー JKM260PP-60J 240枚	オムロンKP55M-J 9台	東に電柱1本あり
みのりソーラー1号基	茨城県 鹿嶋市	<a href="http://minorisolar.com/">http://minorisolar.com/</a>	74.70	49.5	真南	16	7,532	14	100.8	22	152.2	15	5.41	49	1,392	1.51	2/22	29	7,801	loop多結晶 300Wx249	田淵三相 9.9kwX5台	PCS故障中・・・
フルタイム3号発電所1202	山梨県 山梨市		66.96	49.5	ほぼ南	20度	7,471	15	111.6	9	150.9	16	7.75	20	964	1.35	2/16	29	7,738	YL310P-35b 216枚	YL-SPSS-55C 9台	東に電柱2本あり
四万十第1発電所	高知県 高岡郡		80.96	49.5	西15度	30	7,348	16	90.8	37	148.4	17	8.48	12	866	1.64	2/6	28	7,348	中国製パネル62.4kw	オムロン単相5.5kwX9台	ちよつと山間部
ぱっしー筑西HQ63	茨城県 筑西市	<a href="http://bashieco.com">http://bashieco.com</a>	63.18	49.5	真南	10&20	7,098	17	112.4	8	143.4	18	7.44	26	954	1.28	2/27	29	7,352	ハンファQセルズ G.PRO Q3 260	オムロン単相5.5kwX9台	
FM片田2078	三重県 志摩市		76.10	49.5	真南	30	7,059	18	92.8	32	142.6	19	6.93	34	1,018	1.54	2/12	28	7,059	インリー多結晶 255wX225 anchina 250wX75	田淵9.9kwX5台	18.5kw増設
天空の里第二発電所	大分県 佐伯市		71.80	49.5	真南	20	6,971	19	97.1	29	140.8	21	7.19	32	970	1.45	2/8	28	6,971	カナディアン CS6P-255P	田淵三相 9.9kwX5台	
かめ吉2号246 (SMA)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	6,825	20	112.8	7	137.9	23	7.46	24	915	1.22	2/13	29	7,069	ソーラーワールド 280w X 216枚	SMA 9.9kw X 5	
AZ4号発電所 明野町2	山梨県 北杜市		63.70	49.5	東12度 西20度	20	6,578	21	103.3	17	132.9	28				1.29	2/8	29	6,813	SOPRAY SR-156P 245W x 260	田淵三相 9.9kwX5台	日照時間日本一の場所 のすぐ近く！
四万十第4発電所	高知県 高岡郡		71.28	49.5	南	12 20	6,539	22	91.7	35	132.1	29				1.44	2/2	28	6,539	SF-165	SF単相5.5kwX9台	
さんびーず⑤	群馬県 安中市		61.60	49.5	真南	18	6,507	23	105.6	11	131.4	30				1.24	2/7	29	6,739	インリー YL275C-30b	オムロン KP55M-J4	東に民家一軒
FM寺家	三重県 鈴鹿市		81.00	49.5	南	10,15,20, 25,30度	6,486	24	80.1	53	131.0	31	6.29	42	1,031	1.64	2/16	28	6,486	sunarray 270wX300	田淵三相 9.9kwX5台	初エクストリーム過積 載！東西民家あり
天空の里第一発電所	大分県 佐伯市		72.30	49.5	真南	10	6,481	25	89.6	39	130.9	32	7.43	27	872	1.46	2/8	28	6,481	カナディアン CS6P-260P	田淵三相 9.9kwX5台	2015.12 15.6KW増設！
かめ吉1号245 (田淵)	千葉県 野田市		60.50	49.5	南	25	6,424	26	106.2	10	129.8	33	7.20	31	892	1.22	2/13	29	6,653	ソーラーワールド 280w X 216枚	田淵三相 9.9kw X 5	
FM下仁柿	三重県 松阪市		100.44	49.5	少し西	15	6,423	27	64.0	66	129.8	34	8.01	17	802	2.03	2/12	45	10,323	jinko 270w * 372枚	安川三相 9.9kwX5台	
あさま7号	長野県 小諸市		76.50	49.5	南	10度	6,334	28	82.8	47	128.0	37	5.29	50	1,197	1.55	2/21	28	6,334	JINKO多結晶 255W	田淵9.9kw	
FM高茶屋②	三重県 津市		83.16	49.5	南南西	8	6,322	29	76.0	57	127.7	38	10.73	2	589	1.68	2/14	28	6,322	sunarray 多結晶 270wX308	安川三相 9.9kwX5台	高茶屋のお隣
波輪発電所	大阪府 泉南郡		79.50	49.5	西15度	12	6,023	30	75.8	58	121.7	41	6.96	33	865	1.61	2/21	28	6,023	jinko多結晶 265wX300	田淵三相SFL 9.9kwX5	西に倉庫あり



2017-02・月間ランキング (2019-01-06更新)	所在地	オーナーHPリンク	パネル		方位	仰角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		土地m <sup>2</sup> 当たり 発電量		土地 面積 m <sup>2</sup>	過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	換算買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	kWh/m <sup>2</sup>	順位								
			28	28																		
FM半田	三重県津市		57.24	49.5		6	4,132	61	72.2	63	83.5	67	7.53	22	549	1.16	2/22	28	4,132	sunarray 多結晶 270WX212	山洋 9.9kwX5台	東西南北 民家あり
水戸稲荷峰発電所2(229)	茨城県水戸市		47.25	38.5	南東	10度	4,079	62	86.3	44	106.0	52	10.20	3	400	1.23	2/16	29	4,225	サンテック 315WX150	オムロン KP55M-J4 7台	だんだん架台
しまなみ第2発電所	愛媛県今治市		65.50	49.5	西20度	10	3,998	63	61.0	71	80.8	70	5.52	46	724	1.32	2/5	30	4,284	ハンファOセルズ Q.PRO-G4.1 260X252	オムロン KP55M-4J X9	
みのりソーラー2号基A	茨城県鹿嶋市	<a href="http://minor-solar.com/">http://minor-solar.com/</a>	45.00	29.7	東45度	16	3,962	64	88.0	40	133.4	26	7.65	21	518	1.52	2/22	29	4,103	looop多結晶 300WX150	田淵三相 9.9kwX3台	真南電柱
スマ発電所	山口県周南市		62.00	49.5	南	15	3,926	65	63.3	67	79.3	71	3.11	65	1,261	1.25	2/7	29	4,066	シンコソーラ 310W JKM310M-72-J	田淵三相9.9kw EPU-T99P5-SFL	
AZ3号発電所 白州町	山梨県北社市		39.00	29.7	東20度	20	3,822	66	98.0	27	128.7	35	4.74	52	807	1.31	2/16	29	3,958	REC260PE260W x 150	田淵単相 9.9kwX3台	2015年5月1日より稼働 西に高い山
風の谷ソーラー	岡山県備前市		61.20	49.5	西30度 西20度	15度 25度	3,804	67	62.2	68	76.9	72	4.23	58	900	1.24	2/13	29	3,940	カナディアン CS6P-255P	田淵9.9kwX5台	夏は蛍が飛んでます
えびソーラー1号	山梨県市川三郷町	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	58.80	44.0	西30度	10度	3,643	68	62.0	69	82.8	68	3.83	62	950	1.34	2/1	29	3,773	インリー多結晶305W x 176枚	パナソニック単相 5.5kW x 8	TIGO搭載も連系後2か 月の発電量は・・・
YSアサヒ新見	岡山県新見市		81.84	49.5	東40度	19	3,626	69	44.3	74	73.3	73	3.02	66	1,200	1.65	2/14	29	3,756	聞いたことない中国製 310w X 264枚	オムロン KP55M X 9	2017年4月にパネル 9.9kw分を余剰に流用
ねぎソーラー	千葉県我孫子市	<a href="http://www.rokutech.jp/blog/">http://www.rokutech.jp/blog/</a>	37.20	29.7	西18度	15度 25度	3,347	70	90.0	38	112.7	49	6.09	43	550	1.25	2/23	29	3,467	Gi Power New Energy 単 結晶310W x 120枚	田淵単相9.9kW x 3	TIGO搭載!
FM行部	三重県多気郡		33.00	29.7	南西	10	2,733	71	82.8	46	92.0	62	8.46	13	323	1.11	2/22	28	2,733	znshine単結晶 275wX120	田淵 9.9kwX3台	
FM今一色	三重県伊勢市		34.56	29.7	南東	5	2,419	72	70.0	64	81.4	69	7.49	23	323	1.16	2/13	28	2,419	sunarray 270wX128	田淵9.9kwX3台	南東に電柱
ハッピーリタイヤ発電所	長野県長野市		53.00	49.5	東10度	15度	2,240	73	42.3	75	45.3	75	3.73	63	600	1.07	2/14	28	2,240	インリー多結晶 255P_29b	エクソル XL-PS55J	パネル間隔1.8m
某氏の青山ソーラー5	茨城県鹿嶋市		12.00	10.0	南	10	1,253	74	104.4	15	125.3	39	0.90	67	1,392	1.20	2/22	29	1,298	looop多結晶(楽天) 300WX40	安川三相 10kwX1台	エクストリーム親子ソー ラー
FM折板屋根(西条町)	三重県鈴鹿市		22.44	20.0	東西	1	1,058	75	47.2	72	52.9	74	4.58	53	231	1.12	2/5	30	1,134	カナディアン CS6P-255W X 88	シャープ5.5KW X2 4.5KW X2	東の餃子の王将の影の 影響あり